

1. RESUMEN

El presente informe contiene la información que se debe proporcionar al Coordinador para ejecutar un análisis detallado sobre las causas y consecuencias ocurridas el día 25 de febrero de 2025 a raíz de un blackout del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 15:16 horas.

El origen del evento se encuentra en las instalaciones de 500 kV, entre las subestaciones Nueva Maintencillo y Nueva Pan de Azúcar, cuya propagación provocó la desconexión intempestiva de las instalaciones de generación y transmisión, afectando de esta forma el suministro eléctrico a los clientes finales.

2. INFORMACIÓN COORDINADO

Coordinado	Membrillo ET Solar
Sociedad	Fotovoltaica Avellano SpA
Rut	76.891.081-2
Alimentador	Huemul
Subestación	Chimbarongo
Empresa Distribución	CGE
Comuna	Chimbarongo
Región	O'Higgins

3. INFORMACIÓN DE LA FALLA

Fecha de inicio	2/25/2025
Hora de inicio	3:15:54 PM
Función de protección	UF
Parámetros de falla	Min Frec, Hz=47.11, Disparo(la), A=0, Disparo(lb), A=0, Disparo(lc), A=0, Disparo(ln), A=0
Potencia suministrada previo al evento	1,98 MW
Fecha de fin	2/26/2025
Hora de fin	3:15:54 AM
Potencia suministrada posterior al evento	0,2999999999999999 MW
Archivo Comtrade	NO
Comentarios	Memoria de reconector se sobrescribió con información de nuevos eventos

