

Santiago, 24 de marzo de 2025

Señor  
Rodrigo Espinoza V.  
Gerente de Operación  
Coordinador Eléctrico Nacional

Ref.: Carta DE01746-25. Evento  
ocurrido en el Sistema Eléctrico  
Nacional del día 25 de febrero de 2025.  
[1] Carta DE01452-25 del 08.03.2025

De nuestra consideración:

En respuesta a la solicitud de información del PMGD Chilener, propiedad de la empresa Chilener II SpA, por el evento ocurrido en el Sistema Eléctrico Nacional del día 25 de febrero de 2025 queremos informar que no hemos podido obtener los registros oscilográficos en formato COMTRADE debido a problemas de memoria con el equipo de protecciones.

- i. Nombre del PMGD: **PMGD CHILENER.**
- ii. Alimentador asociado a la red de media tensión: **Nuevo Barrio Industrial 13,2 kV.**
- iii. Empresa distribuidora propietaria de dicha red de media tensión: **LUZ LINARES.**
- iv. Potencia generada por el PMGD previo al evento [MW]: **2,09 MW.**
- v. Potencia generada por el PMGD posterior al evento [MW]: **0 MW.**
- vi. Conforme a lo descrito en el Título 7-6 de la Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD (Comportamiento en estado de falla), los registros de protecciones operadas sobre el PMGD que den cuenta del comportamiento en estado de falla en la red, que identifique su activación ya sea ante desconexión por tensión, por frecuencia y/o pérdida de sincronismo: **Falla por frecuencia.**

Evt	Date	Time	Type	IA	IB	IC	3I0	VA	VB	VC
001	25/02/26	05:22:41.579	MANUAL/EXT CLOSE	0	0	0	0	10	10	10
002	25/02/25	23:48:10.336	no control alarm	0	0	0	0	10	10	10
003	25/02/25	17:15:07.430	CONTROL ALARMS	0	0	0	0	0	0	0
004	25/02/25	17:14:56.523	ANSI 27 Trip	0	0	0	0	0	0	0
005	25/02/25	17:14:29.526	no control alarm	0	0	0	0	11	11	11
006	25/02/25	16:52:06.325	CONTROL ALARMS	0	0	0	0	0	0	0
007	25/02/25	16:51:55.462	ANSI 27 Trip	0	0	0	0	0	0	0
008	25/02/25	16:51:48.468	no control alarm	0	0	0	0	9	10	9
009	25/02/25	14:13:56.278	CONTROL ALARMS	0	0	0	0	0	0	0
010	25/02/25	14:13:45.411	ANSI 27 Trip	0	0	0	0	2	1	2
011	25/02/25	14:13:43.077	CONTROL LOCKOUT	0	0	0	0	9	10	9
012	25/02/25	14:13:43.077	FREQUENCY TRIP	0	0	0	0	9	10	9

- vii. Horario de la desconexión de la generación [hh:mm:ss]: **15:16:00 del 25/02/2025.**
- viii. Horario de normalización de la generación [hh:mm:ss]: **06:22:41 del 26/02/2025.**

Saluda atentamente a usted,



**Dídac Álvarez Ortells**

Chilener II SpA

[proyectoschile@valfortec.com](mailto:proyectoschile@valfortec.com)

+56 9 4592 1343