

Santiago de Chile, 17 de abril de 2025

**Ernesto Huber**  
Director Ejecutivo  
Coordinador Eléctrico Nacional  
Presente

Ref. 1: Carta DE01746-25 Evento ocurrido en el Sistema  
Eléctrico Nacional del día 25 de febrero de 2025

Para su consideración,

Por medio de la presente carta, y en atención a solicitado en la carta DE01746-25 respecto al evento ocurrido en el Sistema Eléctrico Nacional el 25 de febrero de 2025 a partir de las 15:16 horas, informamos que se procedió a realizar una inspección al reconectador para descargar la data debido a que no es posible hacerlo de manera remota.

Al analizar la data se detectó que no se encuentra el archivo en formato COMTRADE del día 25 de febrero debido a que el reconectador posee memoria finita y con el pasar de los días se borra la data debido a que se sobrescribe nuevos eventos sobre los que ocurrieron previamente.

En base a lo anterior, nos vemos imposibilitados a entregar la data debido a que el reconectador de la planta ya no posee los registros del día 25 de febrero.

Se despide atentamente,



**Matías Burton**  
Encargado Suplente  
Parque Solar Bellavista SpA