

Santiago, 26 de marzo de 2025

Sr.

Rodrigo Espinoza V.

Gerente de Operación

Coordinador Eléctrico Nacional (CEN)

Presente

Ref.: Responde carta DE01746-25.
Evento ocurrido en el Sistema Eléctrico
Nacional del día 25 de febrero de 2025.


Estimado Sr. Espinoza,

Junto con saludar, y en relación con la carta DE01746-25 enviada el pasado sábado 22 de marzo de 2025, adjuntamos los registros COMTRADE de las protecciones que operaron en nuestras instalaciones durante el evento ocurrido en el Sistema Eléctrico Nacional el día 25 de febrero.

Cabe destacar que dichos registros han sido descargados desde el reconectador de la planta solar, dado que el reconectador de la planta hidro no contaba con registros almacenados debido a una falla interna del programa, importante señalar que plantas solar e hidro corresponde al mismo coordinado. Esta situación ya ha sido completamente resuelta.

Agradecemos de antemano su comprensión y quedamos atentos a cualquier consulta o requerimiento adicional.

Lo saluda atentamente,



Luis Soto Nuñez
Encargado Titular
Compañía Eléctrica Los Morros