

AIRMOVEBR

PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC

Documento PMOC202606000135

Cliente Black Workout Academia LTDA

CNPJ/CPF 37.774.269/0001-35

Endereco Rod. Celso Garcia Cid, 123, Sabara, Londrina, PR, CEP 86057-350

Emissao junho de 2026

Renovacao junho de 2027

Total de maquinas 2

Status Pronto para assinatura

Documento tecnico individual do cliente. As maquinas listadas pertencem exclusivamente ao cliente acima.

Campos nao cadastrados aparecem como Nao informado para preservar rastreabilidade sem inventar dados.

IDENTIFICACAO DO CLIENTE, CONTRATADA E RESPONSAVEL TECNICO

CLIENTE

Razao/Nome Black Workout Academia LTDA

Documento 37.774.269/0001-35

Telefone (43) 99100-0035

E-mail airmovebr@gmail.com

Endereco Rod. Celso Garcia Cid, 123, Sabara, Londrina, PR, CEP 86057-350

EMPRESA CONTRATADA

Razao social M. Lima Manutencoes Prediais e Industriais LTDA

Nome fantasia AIRMOVEBR

CNPJ 04.959.153/0001-11

Endereco Avenida Paissandu, 526 - Maringa/PR - CEP 87050-130

Telefone (43) 99100-0035

E-mail airmovebr@gmail.com

RESPONSAVEL TECNICO

Nome Andre Mendes dos Santos

Titulo Eng. Mecanico

CREA/Carteira PR-206737/D

Registro/Visto 89389

RNP 1721220267

ART Nao informado

OBJETIVO, RESPONSABILIDADES, LIMITACOES E REFERENCIAS

Objetivo: consolidar o controle de manutencao preventiva dos sistemas de climatizacao do cliente.

Responsabilidade da contratada: executar e registrar atividades, evidencias, ocorrencias e controle tecnico.

Responsabilidade do cliente: permitir acesso aos equipamentos e informar alteracoes de uso, area ou ocupacao.

Limitacoes: este documento reflete dados cadastrados e OS concluidas na plataforma ate a data de emissao.

Referencias normativas:

- Lei Federal n 13.589/2018
- Portaria MS n 3.523/1998
- Resolucao ANVISA RE n 09/2003
- Lei Federal n 14.063/2020 e MP n 2.200-2/2001 para evidencias e assinatura digital

Periodo apurado 01/06/2026 a 01/06/2027

Pendencias Nenhuma

RESUMO DAS MAQUINAS DO CLIENTE

N TAG Local instalado Carga termica Gas

01 AC1 Recepcao 12.000 BTU Nao informad

02 AC2 Sala de musculacao 36.000 BTU Nao informad

Total de maquinas 2

Total de OS concluidas 2

Cada maquina possui uma pagina exclusiva a seguir.

MAQUINA N:001 - PAGINA EXCLUSIVA

DADOS TECNICOS

TAG/Patrimonio AC1
Codigo de barras AC1-FUTURO
Tipo Split Hi Wall
Marca Springer
Modelo Split Hi Wall
Gas refrigerante Nao informado
Local instalado Recepcao
Carga termica 12.000 BTU
Area climatizada m2 35
Ocupantes fixos 2
Ocupantes variaveis 10

ATIVIDADES / PERIODICIDADE

Ultima execucao 17/06/2026 - 09:00 -> 11:00 (120min)
Tecnico/Equipe Tecnico AIRMOVEBR
OS PMOC mensal
Problema relatado Rotina mensal

CONTROLE DE MANUTENCAO

Equipamento desligado antes da limpeza? Sim
Filtro lavado com agua corrente? Sim
Limpeza com escova realizada? Sim
Secagem completa antes da recolocacao? Sim
Integridade fisica do filtro verificada? Sim
Limpeza externa do gabinete realizada? Sim
Filtro recolocado corretamente? Sim
Operacao em modo DRY verificada? Nao informado
Condicoes do ambiente verificadas? Sim
Evidencia apos limpeza Sim
Evidencias Antes - ac1-antes.jpg | Depois - ac1-depois.jpg
GPS -23.304700, -51.169700
Assinatura cliente Responsavel Black Workout

OCORRENCIAS

Sem ocorrencias criticas.

MAQUINA N:002 - PAGINA EXCLUSIVA

DADOS TECNICOS

TAG/Patrimonio AC2

Codigo de barras AC2-FUTURO

Tipo Piso teto

Marca Nao informado

Modelo Piso teto

Gas refrigerante Nao informado

Local instalado Sala de musculacao

Carga termica 36.000 BTU

Area climatizada m2 80

Ocupantes fixos 3

Ocupantes variaveis 25

ATIVIDADES / PERIODICIDADE

Ultima execucao 17/06/2026 - 12:00 -> 14:00 (120min)

Tecnico/Equipe Tecnico AIRMOVEBR

OS PMOC mensal

Problema relatado Rotina mensal

CONTROLE DE MANUTENCAO

Equipamento desligado antes da limpeza? Sim

Filtro lavado com agua corrente? Sim

Limpeza com escova realizada? Sim

Secagem completa antes da recolocacao? Sim

Integridade fisica do filtro verificada? Sim

Limpeza externa do gabinete realizada? Sim

Filtro recolocado corretamente? Sim

Operacao em modo DRY verificada? Nao informado

Condicoes do ambiente verificadas? Sim

Evidencia apos limpeza Sim

Evidencias Antes - ac2-antes.jpg | Depois - ac2-depois.jpg

GPS -23.304800, -51.169800

Assinatura cliente Responsavel Black Workout

OCORRENCIAS

Marca pendente de confirmacao em campo.

DECLARACAO TECNICA E ASSINATURAS - JUNHO DE 2027

Declaramos que as atividades registradas neste PMOC foram organizadas por cliente e por maquina, com base nas informacoes cadastradas e nas ordens de servico concluidas na plataforma AIRMOVEBR. Este documento nao reutiliza imagem de assinatura do responsavel tecnico; a assinatura e vinculada ao relatorio especifico por fluxo de aprovacao e evidencia propria.

Responsavel tecnico:

Nome Andre Mendes dos Santos

CREA/Carteira PR-206737/D

RNP 1721220267

Assinaturas:

Responsavel tecnico: _____

Representante do cliente: _____

Documento emitido automaticamente pela plataforma AIRMOVEBR.