

PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC

PMOC

Plano de Manutencao, Operacao e Controle

N Documento: PMOC202606000190

Cliente: Black Workout Academia

Endereco: Rua Simulada, 100, Centro, Londrina, PR, CEP 86000-000

Emissao: junho de 2026

Renovacao: junho de 2027

Alteracoes	Revisao	Data	Elaborado	Aprovado
Emissao inicial	00	01/06/2026	Andre	Paulo

IDENTIFICACAO DO CLIENTE

IDENTIFICACAO DO CLIENTE

Campo	Informacao
Cliente	Black Workout Academia
CNPJ/CPF	12.345.678/0001-90
Municipio/UF	Londrina / PR
Contato	(43) 99999-0000
Email	contato@blackworkout.local
Endereco	Rua Simulada, 100, Centro, Londrina, PR, CEP 86000-000
EMPRESA CONTRATADA	

Campo	Informacao
Razao Social	M. Lima Manutencoes Prediais e Industriais LTDA
Nome Fantasia	AIRMOVEBR
CNPJ	04.959.153/0001-11
Endereco	Avenida Paissandu, 526 - Maringa/PR - CEP 87050-130
Contato	(43) 99100-0035 airmovebr@gmail.com
RESPONSAVEL TECNICO	

Campo	Informacao
Nome	Andre Mendes dos Santos
Titulo	Eng. Mecanico
CREA/Carteira	PR-206737/D
Registro	89389
RNP	1721220267
ART	Nao informado

OBJETIVO, RESPONSABILIDADES E PLANO DE MANUTENCAO

O objetivo do PMOC e estabelecer as atividades preventivas a serem desenvolvidas, como limpeza e manutencao, periodicidade, recomendacoes em falhas e emergenciais, garantindo seguranca do sistema de climatizacao e qualidade do ambiente.

Os procedimentos devem seguir o Anexo II, as orientacoes do fabricante e a legislacao vigente. Qualquer procedimento fora do comum deve ser comunicado ao responsavel tecnico e registrado.

ATIVIDADES DE MANUTENCAO

N	Atividade	Mensal	Trimestral	Semestral
4.1	Limpeza dos filtros de ar e/ou substituicao	X	X	X
4.2	Limpeza externa do gabinete do evaporador	X	X	X
4.3	Verificar operacao de drenagem	X	X	X
4.4	Verificar e corrigir ruidos e vibracoes anormais	X	X	X
4.5	Verificar termostatos, controles e sensores	X	X	X
4.6	Higienizar evaporadores com bactericida	X	X	X
4.7	Verificar e eliminar odores desagradaveis	X	X	X
4.8	Limpeza das serpentinas do evaporador		X	X
4.9	Limpeza do ventilador/rotor do evaporador		X	X
4.10	Limpeza da bandeja de condensado		X	X
4.11	Reaperto de terminais/conexoes eletricas		X	X
4.12	Verificar corrente/pressao/tensao			X
4.13	Limpeza do condensador			X
4.14	Verificar estado dos compressores			X
4.15	Lubrificacao geral do equipamento			X
4.16	Verificar estado dos suportes/coxins			X
4.17	Verificar e corrigir focos de corrosao			X
4.18	Verificar isolantes termicos das linhas			X

RESUMO DAS MAQUINAS DO CLIENTE

N	Ambiente	TAG	Equipamento	Carga termica
001	Cozinha	AC1	Split Agratto HI WALL	12.000 BTU
002	Mezanino	AC2	Split Midea Inverter	18.000 BTU
003	Musculacao	AC10	Cassete Elgin Piso teto	30.000 BTU
004	Recepcao	AC12	Split LG Dual Inverter	24.000 BTU

Total de maquinas: 4

Total de OS concluidas no periodo: 4

MAQUINA N:001 - PAGINA EXCLUSIVA

EQUIPAMENTO AC1 - Cozinha

Campo	Informacao
Ambiente	Cozinha
Area climatizada m2	45
Ocupantes fixos	40
Ocupantes variaveis	50
Carga Termica	12.000 BTU
Equipamento	Split Agratto HI WALL
TAG	AC1
Codigo de barras	SIM-AC1
PLANO DE MANUTENCAO DA MAQUINA	

N	Atividade	Mensal	Trimestral	Semestral
4.1	Limpeza dos filtros de ar e/ou substituaçao	X	X	X
4.2	Limpeza externa do gabinete do evaporador	X	X	X
4.3	Verificar operacao de drenagem	X	X	X
4.4	Verificar e corrigir ruidos e vibracoes anormais	X	X	X
4.5	Verificar termostatos, controles e sensores	X	X	X
4.6	Higienizar evaporadores com bactericida	X	X	X
4.7	Verificar e eliminar odores desagradaveis	X	X	X
4.8	Limpeza das serpentinas do evaporador		X	X
4.9	Limpeza do ventilador/rotor do evaporador		X	X
4.10	Limpeza da bandeja de condensado		X	X
4.11	Reaperto de terminais/conexoes eletricas		X	X
4.12	Verificar corrente/pressao/tensao			X
4.13	Limpeza do condensador			X
4.14	Verificar estado dos compressores			X
4.15	Lubrificacao geral do equipamento			X
4.16	Verificar estado dos suportes/coxins			X
4.17	Verificar e corrigir focos de corrosao			X
4.18	Verificar isolantes termicos das linhas			X

ULTIMA EXECUCAO / OCORRENCIAS

Campo	Informacao
Data	15/06/2026
Horario	12:00 - 13:20 (80min)
Tecnico/Equipe	Tecnico Simulado
OS	PMOC mensal AC1
Evidencias	Antes - AC1-antes.jpg Depois - AC1-depois.jpg
GPS	-23.304452, -51.169582

MAQUINA N:002 - PAGINA EXCLUSIVA

EQUIPAMENTO AC2 - Mezanino

Campo	Informacao
Ambiente	Mezanino
Area climatizada m2	65
Ocupantes fixos	20
Ocupantes variaveis	35
Carga Termica	18.000 BTU
Equipamento	Split Midea Inverter
TAG	AC2
Codigo de barras	SIM-AC2
PLANO DE MANUTENCAO DA MAQUINA	

N	Atividade	Mensal	Trimestral	Semestral
4.1	Limpeza dos filtros de ar e/ou substituaçao	X	X	X
4.2	Limpeza externa do gabinete do evaporador	X	X	X
4.3	Verificar operacao de drenagem	X	X	X
4.4	Verificar e corrigir ruidos e vibracoes anormais	X	X	X
4.5	Verificar termostatos, controles e sensores	X	X	X
4.6	Higienizar evaporadores com bactericida	X	X	X
4.7	Verificar e eliminar odores desagradaveis	X	X	X
4.8	Limpeza das serpentinas do evaporador		X	X
4.9	Limpeza do ventilador/rotor do evaporador		X	X
4.10	Limpeza da bandeja de condensado		X	X
4.11	Reaperto de terminais/conexoes eletricas		X	X
4.12	Verificar corrente/pressao/tensao			X
4.13	Limpeza do condensador			X
4.14	Verificar estado dos compressores			X
4.15	Lubrificacao geral do equipamento			X
4.16	Verificar estado dos suportes/coxins			X
4.17	Verificar e corrigir focos de corrosao			X
4.18	Verificar isolantes termicos das linhas			X

ULTIMA EXECUCAO / OCORRENCIAS

Campo	Informacao
Data	15/06/2026
Horario	12:00 - 13:20 (80min)
Tecnico/Equipe	Tecnico Simulado
OS	PMOC mensal AC2
Evidencias	Antes - AC2-antes.jpg Depois - AC2-depois.jpg
GPS	-23.304452, -51.169582

MAQUINA N:003 - PAGINA EXCLUSIVA

EQUIPAMENTO AC3 - Musculacao

Campo	Informacao
Ambiente	Musculacao
Area climatizada m2	120
Ocupantes fixos	80
Ocupantes variaveis	110
Carga Termica	30.000 BTU
Equipamento	Cassete Elgin Piso teto
TAG	AC10
Codigo de barras	SIM-AC10
PLANO DE MANUTENCAO DA MAQUINA	

N	Atividade	Mensal	Trimestral	Semestral
4.1	Limpeza dos filtros de ar e/ou substituaçao	X	X	X
4.2	Limpeza externa do gabinete do evaporador	X	X	X
4.3	Verificar operacao de drenagem	X	X	X
4.4	Verificar e corrigir ruidos e vibracoes anormais	X	X	X
4.5	Verificar termostatos, controles e sensores	X	X	X
4.6	Higienizar evaporadores com bactericida	X	X	X
4.7	Verificar e eliminar odores desagradaveis	X	X	X
4.8	Limpeza das serpentinas do evaporador		X	X
4.9	Limpeza do ventilador/rotor do evaporador		X	X
4.10	Limpeza da bandeja de condensado		X	X
4.11	Reaperto de terminais/conexoes eletricas		X	X
4.12	Verificar corrente/pressao/tensao			X
4.13	Limpeza do condensador			X
4.14	Verificar estado dos compressores			X
4.15	Lubrificacao geral do equipamento			X
4.16	Verificar estado dos suportes/coxins			X
4.17	Verificar e corrigir focos de corrosao			X
4.18	Verificar isolantes termicos das linhas			X

ULTIMA EXECUCAO / OCORRENCIAS

Campo	Informacao
Data	15/06/2026
Horario	12:00 - 13:20 (80min)
Tecnico/Equipe	Tecnico Simulado
OS	PMOC mensal AC10
Evidencias	Antes - AC10-antes.jpg Depois - AC10-depois.jpg
GPS	-23.304452, -51.169582

MAQUINA N:004 - PAGINA EXCLUSIVA

EQUIPAMENTO AC4 - Recepcao

Campo	Informacao
Ambiente	Recepcao
Area climatizada m2	55
Ocupantes fixos	15
Ocupantes variaveis	25
Carga Termica	24.000 BTU
Equipamento	Split LG Dual Inverter
TAG	AC12
Codigo de barras	SIM-AC12
PLANO DE MANUTENCAO DA MAQUINA	

N	Atividade	Mensal	Trimestral	Semestral
4.1	Limpeza dos filtros de ar e/ou substituicao	X	X	X
4.2	Limpeza externa do gabinete do evaporador	X	X	X
4.3	Verificar operacao de drenagem	X	X	X
4.4	Verificar e corrigir ruidos e vibracoes anormais	X	X	X
4.5	Verificar termostatos, controles e sensores	X	X	X
4.6	Higienizar evaporadores com bactericida	X	X	X
4.7	Verificar e eliminar odores desagradaveis	X	X	X
4.8	Limpeza das serpentinas do evaporador		X	X
4.9	Limpeza do ventilador/rotor do evaporador		X	X
4.10	Limpeza da bandeja de condensado		X	X
4.11	Reaperto de terminais/conexoes eletricas		X	X
4.12	Verificar corrente/pressao/tensao			X
4.13	Limpeza do condensador			X
4.14	Verificar estado dos compressores			X
4.15	Lubrificacao geral do equipamento			X
4.16	Verificar estado dos suportes/coxins			X
4.17	Verificar e corrigir focos de corrosao			X
4.18	Verificar isolantes termicos das linhas			X

ULTIMA EXECUCAO / OCORRENCIAS

Campo	Informacao
Data	15/06/2026
Horario	12:00 - 13:20 (80min)
Tecnico/Equipe	Tecnico Simulado
OS	PMOC mensal AC12
Evidencias	Antes - AC12-antes.jpg Depois - AC12-depois.jpg
GPS	-23.304452, -51.169582

DECLARACAO TECNICA E ASSINATURAS

REFERENCIA NORMATIVA

Portaria MS n 3.523/1998; Resolucao ANVISA RE n 09/2003; Lei Federal n 13.589/2018; Lei Federal 6.437/1977; Resolucao CONFEA 218/1973, Art. 12.

LIMITACAO DO PLANO

Esta analise esta limitada a elaboracao e supervisao do PMOC. A execucao da manutencao, uso inadequado, informacoes incorretas e intervencoes sem registro ficam sob responsabilidade do proprietario/responsavel.

CONSIDERACOES FINAIS

O PMOC protege os ocupantes do imovel, reduz problemas relacionados a qualidade do ar, aumenta a vida util dos equipamentos e reduz falhas e consumo de energia.

Londrina, 20/06/2026

Andre Mendes dos Santos

Responsavel Tecnico - Engenheiro Mecanico
CREA-PR PR-206737/D

Black Workout Academia

Contratante / Responsavel