



Unidade: COFFEA SSP

Escanear o QR Code para verificar validade da Requisição

Queiram fornecer Sr.(a) _____ as seguintes mercadorias descriminadas.

Fornecedor: MARTIMIANE TEIXEIRA DOS SANTOS 03160188647

Status: **Compra Aprovada**

Email/Whatsapp Fornecedor:

Data Prévia Conclusão: 13/04/2026

Utilizada: Não

Solicitante: Solange 13/04/2026 15:27:34

Compra: Solange 13/04/2026 15:37:25

Validação: Solange 14/04/2026 09:19:39

Aprovação: Karine 14/04/2026 14:10:26

Sector: ARMAZEM

Unidade: COFFEA SSP

Operação: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Quantidade: 1

Subtotal Pedido: R\$ 700,0000

Frete: R\$ 0,0000

Outras Despesas: R\$ 0,0000

Desconto: R\$ 0,0000

Acrescimo: R\$ 0,0000

Total Quantidade: 1

Subtotal Pedido: R\$ 700,0000

Total Pedido: R\$ 700,0000

Item/Motivo: MANUTENÇÃO NO ARMAZEM / AFERIÇÃO DAS FASES NO MOTOR DO ELEVADOR 4 / TROCA DO CONTACTOR / TROCA DO DISJUNTOR / NOVA AFERIÇÃO NO MOTOR REINSTALADO

Justificativa: AFERIÇÃO DAS FASES DE ENERGIA NOS MOTORES FORAM FEITAS 03 VEZES EM DIAS ALTERNADOS, SENDO UMA NO ATO DO DEFEITO E DUAS APÓS REINSTALAÇÃO DOS 02 MOTORES QUE FORAM FEITOS REPARO (A TROCA DE DISJUNTOR E CONTATOR FORAM FEITAS NO NOSSO PAINEL PRINCIPAL APÓS SER DANIFICADO COM O CURTO ELÉTRICO NO ELEVADOR 04 EM 26/03/2026)

Itens

Item	Unidade	Qtd	Unitário	Total	Entrega
MÃO DE OBRA TÉCNICA		1	R\$700,0000	R\$700,0000	

Financeiro

Tipo	Origem	Descrição	Operação	Vencimento	Valor	Doc
Pagamento Data Vencimento	Compra	AFERIÇÃO DOS MOTORES FORAM FEITAS 03 VEZES EM DIAS ALTERNADOS, SENDO UMA NO ATO DO DEFEITO E DUAS APÓS REINSTALAÇÃO DOS 02 MOTORES QUE FORAM FEITOS REPARO (A TROCA DE DSJUNTOR E CONTATOR FORAM FEITAS NO NOSSO PAINEL PRINCIPAL APÓS SER DANIFICADO COM O CURTO ELÉTRICO NO ELEVADOR 04 EM 26/03/2026)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15/04/2026	R\$ 700,0000	