

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	EMPRESA:
CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE EM ÁREAS TÉCNICAS	
Profissional Responsável:	Data:

1. DEFINIÇÃO

Atividade de monitoramento e controle sistemático das condições ambientais, especialmente temperatura e umidade, em áreas técnicas do condomínio como casas de máquinas, salas de bombas e centrais de comando, visando garantir a segurança, a eficiência e a durabilidade dos equipamentos.

2. OBJETIVO

- Prevenir falhas e avarias causadas por superaquecimento ou umidade excessiva.
- Garantir a operação contínua e segura dos sistemas técnicos do condomínio.
- Cumprir normas de segurança e recomendações dos fabricantes dos equipamentos.

3. EXECUTANTES

- Zelador: realiza monitoramento periódico e registros.
- Funcionário de manutenção: ajusta sistemas de ventilação ou desumidificação, quando necessário.
- Empresa especializada: realiza manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de climatização ou ventilação.
- Síndico ou gestor condominial: supervisiona os registros e aprova intervenções.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Termômetro digital ou analógico.
- Higrômetro para medição da umidade relativa do ar.
- Sistema de ventilação forçada ou climatizador (se houver).
- Desumidificador portátil ou fixo (se aplicável).
- Planilha de controle ou aplicativo de manutenção.
- EPIs: luvas e calçados de segurança.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Planejamento

1. Definir a frequência de monitoramento:
 - No mínimo, 2 vezes por semana.
 - Diariamente, em caso de equipamentos sensíveis ou de risco elevado.
2. Estabelecer valores de referência:
 - Temperatura ideal: conforme especificações dos equipamentos (geralmente entre 10°C e 35°C).
 - Umidade ideal: entre 40% e 70%, dependendo das normas e equipamentos.

5.2. Inspeção e Medição

1. Acessar a área técnica utilizando EPIs adequados.
2. Posicionar o termômetro e o higrômetro próximos aos equipamentos principais.

3. Anotar as medições de temperatura e umidade em planilha própria.
 4. Observar sinais visíveis de condensação, ferrugem ou mau funcionamento dos sistemas de ventilação.
-

5.3. Ações Corretivas

1. Caso a temperatura esteja acima do recomendado:
 - Verificar funcionamento de sistemas de ventilação ou climatização.
 - Acionar manutenção, se necessário.
 2. Caso a umidade esteja elevada:
 - Acionar o desumidificador, se disponível.
 - Melhorar a ventilação natural ou forçada.
 - Notificar o síndico para possível contratação de empresa especializada.
-

5.4. Registro

1. Preencher a planilha com:
 - Data e horário da medição.
 - Valores de temperatura e umidade.
 - Situação dos sistemas de ventilação.
 - Ações realizadas, se houver.
 - Nome e assinatura do responsável.
 2. Arquivar os registros para consulta futura e auditorias.
-

6. OBSERVAÇÕES

- O controle ambiental deve ser mantido mesmo em dias frios, evitando excesso de umidade.
 - Nunca bloquear as entradas e saídas de ar das áreas técnicas.
 - Treinar a equipe sobre riscos de choques térmicos e elétricos ao manusear equipamentos nessas áreas.
 - Realizar manutenções preventivas periódicas nos sistemas de ventilação e climatização.
 - Consultar os manuais técnicos de cada equipamento para parâmetros específicos.
-

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

<https://www.gov.br/pt-br/servicos/nr-10-seguranca-em-instalacoes-e-servicos-em-eletricidade>

ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3332>

SindicoNet – Boas práticas em áreas técnicas

<https://www.sindiconet.com.br/informese/area-tecnica-condominio>

CREA-SP – Manutenção preventiva em áreas técnicas

<https://www.creasp.org.br>