

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	EMPRESA:
CONTROLE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GÁS CANALIZADO	
Profissional Responsável:	Data:

1. DEFINIÇÃO

Conjunto de ações destinadas ao monitoramento, inspeção, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gás canalizado, garantindo seu funcionamento seguro e eficiente. Inclui tubulações, registros, medidores, válvulas de bloqueio e sistemas de detecção de vazamentos.

2. OBJETIVO

- Garantir a segurança de moradores e colaboradores, prevenindo acidentes e vazamentos de gás.
- Assegurar a conformidade com normas técnicas e legislações vigentes.
- Manter a eficiência e integridade do sistema de distribuição de gás.

3. EXECUTANTES

- Zelador ou responsável pela manutenção predial (para inspeções visuais e rotinas).
- Empresa especializada e certificada para manutenção técnica e testes de estanqueidade.
- Administradora do condomínio, para gestão de contratos e registros.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamento detector de vazamento de gás (detector portátil).
- Sabão neutro ou solução espumante para detecção de vazamentos superficiais.
- Chave de ajuste para válvulas e registros.
- Luvas de proteção e óculos de segurança.
- Fichas de inspeção e checklists.
- EPIs adequados conforme risco (máscara, capacete, etc.).
- Equipamentos especializados para testes de estanqueidade (uso exclusivo por empresa especializada).

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Inspeção Visual Periódica

1. Realizar inspeção visual mensal, verificando:
 - Integridade das tubulações aparentes, sem sinais de corrosão ou danos.
 - Ausência de vazamentos evidentes (odor característico).
 - Adequação da ventilação nos locais onde passam tubulações ou há medidores.
 - Estado de válvulas e registros: devem abrir e fechar suavemente.
2. Utilizar solução de água e sabão para testar pontos suspeitos de vazamento: formação de bolhas indica problema.

5.2. Manutenção Preventiva

1. Programar inspeções técnicas anuais com empresa especializada, conforme exigido pela **NBR 15526** (Sistemas de distribuição interna de gás combustível em edificações).

2. Realizar testes de estanqueidade, para verificar se há vazamentos não perceptíveis visualmente.
3. Lubrificar e ajustar válvulas conforme necessidade.
4. Substituir componentes danificados ou fora dos padrões.

5.3. Acompanhamento de Obras

1. Fiscalizar qualquer obra ou reforma que possa interferir nas tubulações de gás:
 - Proibir perfurações ou cortes próximos às tubulações.
 - Garantir que qualquer intervenção seja autorizada e acompanhada por profissional habilitado.

5.4. Procedimentos em Caso de Vazamento

1. Fechar imediatamente o registro geral de gás.
2. Acionar empresa especializada e/ou concessionária local.
3. Evacuar área, se necessário, para segurança dos moradores.
4. Proibir uso de chamas ou acionamento de interruptores elétricos próximos à área afetada.
5. Registrar a ocorrência e medidas tomadas.

5.5. Treinamento e Comunicação

1. Orientar periodicamente os funcionários sobre procedimentos de segurança no manuseio e inspeção do sistema de gás.
2. Comunicar aos moradores sobre medidas preventivas e cuidados com vazamentos.

5.6. Registro

1. Preencher ficha de inspeção após cada vistoria ou manutenção, contendo:
 - Data, responsável, itens verificados, ações realizadas.
 - Pendências e recomendações.
2. Arquivar registros junto à administração para controle histórico.

6. OBSERVAÇÕES

- Nunca realizar intervenções técnicas no sistema de gás sem capacitação e autorização.
- As inspeções e manutenções técnicas obrigatoriamente devem ser realizadas por empresas credenciadas, conforme exigência legal.
- O condomínio deve manter contrato ativo com empresa especializada para suporte emergencial.
- Atentar-se às regulamentações da concessionária local de gás e legislações municipais.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 15526:2007 – Sistemas de distribuição interna de gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=2957>

SindicoNet – Manutenção de sistemas de gás

<https://www.sindiconet.com.br/informese/sistema-de-gas-manutencao-e-seguranca>

Corpo de Bombeiros – Cartilha de Prevenção a Acidentes com Gás

<https://www.cbm.df.gov.br/cartilhas>

Instituto Brasileiro do Gás

<https://www.ibgas.com.br>