

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	EMPRESA:
VERIFICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA DAS ÁREAS COMUNS	
Profissional Responsável:	Data:

1. DEFINIÇÃO

Atividade rotineira de inspeção das luminárias, lâmpadas, interruptores, sensores de presença e quadros de energia das áreas comuns internas (corredores, halls, escadas, elevadores) e externas (calçadas, jardins, garagens) do condomínio, visando garantir iluminação adequada, segurança e conforto aos moradores e visitantes.

2. OBJETIVO

- Garantir o pleno funcionamento e eficiência do sistema de iluminação das áreas comuns.
- Prevenir acidentes causados por falhas de iluminação.
- Reduzir custos com manutenções corretivas e desperdício de energia.
- Manter a segurança patrimonial e pessoal, especialmente no período noturno.

3. EXECUTANTES

- Zelador: responsável pela rotina de inspeção visual e anotações.
- Funcionário de manutenção: realiza a troca de lâmpadas e pequenos reparos.
- Empresa especializada: contratada para manutenção elétrica mais complexa, quando necessário.
- Síndico ou gestor condominial: supervisiona e autoriza intervenções técnicas.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Lâmpadas compatíveis (LED, fluorescentes ou outras conforme especificação).
- Chave de fenda e ferramentas manuais.
- Equipamentos de Proteção Individual (EPI): luvas isolantes, óculos de proteção.
- Escada estável e certificada.
- Multímetro ou caneta de teste.
- Planilha ou aplicativo para registro das inspeções.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Planejamento

1. Estabelecer periodicidade da verificação:
 - Áreas internas: semanal.
 - Áreas externas: semanal, preferencialmente no final do dia, para facilitar a visualização do funcionamento.
2. Definir roteiro: iniciar por áreas externas, seguido pelas internas, cobrindo todas as luminárias e sensores.

5.2. Inspeção Visual

1. Verificar se todas as luminárias estão funcionando normalmente.
2. Observar sinais de mau contato, oscilações ou intermitências.

3. Checar se há lâmpadas queimadas, quebradas ou piscando.
4. Avaliar se sensores de presença e fotocélulas acionam corretamente.

5.3. Correção de Problemas

1. Desligar o disjuntor correspondente antes de realizar qualquer substituição.
2. Substituir lâmpadas queimadas ou quebradas utilizando equipamentos adequados.
3. Verificar e, se necessário, ajustar ou substituir sensores defeituosos.
4. Reestabelecer a energia e testar novamente a iluminação.

5.4. Registro

1. Anotar todas as verificações realizadas, indicando:
 - Data e horário da inspeção.
 - Luminárias verificadas e localização.
 - Problemas encontrados e providências adotadas.
 - Nome e assinatura do responsável.
2. Relatar ao síndico ou gestor condominial os reparos realizados e necessidades de intervenções técnicas especializadas.

6. OBSERVAÇÕES

- Sempre utilizar EPIs para garantir a segurança do trabalhador.
- Priorizar o uso de lâmpadas de LED, que oferecem maior durabilidade e economia.
- Manter estoque mínimo de lâmpadas e sensores para reposição rápida.
- A inspeção de iluminação deve ser considerada uma rotina essencial para segurança do condomínio.
- Em caso de falha elétrica complexa, acionar empresa especializada.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3332>

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade – Ministério do Trabalho

<https://www.gov.br/pt-br/servicos/nr-10-seguranca-em-instalacoes-e-servicos-em-eletricidade>

SindicoNet – Manutenção de iluminação em condomínios

<https://www.sindiconet.com.br/informese/iluminacao-condominio-manutencao>

CREA-SP – Boas práticas em manutenção predial

<https://www.creasp.org.br>