

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	EMPRESA:
VISTORIA PREVENTIVA DE EXTINTORES E SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO	
Profissional Responsável:	Data:

1. DEFINIÇÃO

A vistoria preventiva consiste na inspeção periódica dos extintores de incêndio e demais sistemas de combate, como hidrantes, sprinklers e alarmes, para assegurar que estejam em condições operacionais adequadas, conforme as normas técnicas e a legislação vigente.

2. OBJETIVO

- Garantir a eficácia e segurança dos equipamentos de combate a incêndio.
- Prevenir falhas ou inoperância em situações de emergência.
- Assegurar conformidade com as exigências do Corpo de Bombeiros e legislações pertinentes.
- Proteger a vida dos moradores e preservar o patrimônio do condomínio.

3. EXECUTANTES

- **Brigada de incêndio interna** (quando houver), responsável por inspeções rotineiras.
- **Síndico ou zelador**, que acompanha e registra as vistorias.
- **Empresa especializada** com profissional legalmente habilitado (engenheiro ou técnico em segurança contra incêndio) para manutenções e inspeções periódicas obrigatórias.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI): luvas, capacete, óculos de proteção.
- Planilha ou checklist de inspeção.
- Etiquetas de inspeção e lacres para extintores.
- Ferramentas específicas para verificação de mangueiras e válvulas.
- Manômetro de teste, se necessário.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Programação

1. Definir a frequência das vistorias:
 - Inspeção visual: mensal.
 - Manutenção preventiva e recarga: conforme indicado pelo fabricante ou anualmente, no mínimo.
 - Testes hidrostáticos: conforme periodicidade legal (geralmente a cada 5 anos).

5.2. Inspeção Visual

1. Verificar a **localização** e o acesso aos extintores e hidrantes, assegurando que não estejam obstruídos.
2. Conferir a **placa de sinalização**: deve estar visível e em conformidade com as normas.
3. Checar a **integridade física** do cilindro: sem amassados, ferrugem ou violação.
4. Conferir o **manômetro** (quando houver): deve indicar pressão dentro da faixa verde.
5. Verificar a **validade da carga** e a presença do **selo e lacre de segurança**.

6. Inspecionar mangueiras, hidrantes e sprinklers quanto a obstruções ou vazamentos.

5.3. Registro

1. Preencher **checklist** com data, nome do responsável e observações.
2. Atualizar etiqueta ou cartão de inspeção fixado no extintor.
3. Registrar as ocorrências e não conformidades no **livro de manutenção**.
4. Comunicar imediatamente ao síndico e à empresa especializada quaisquer irregularidades.

5.4. Manutenção Preventiva e Corretiva

1. Quando detectadas irregularidades ou vencimento do prazo de validade, encaminhar o equipamento para **empresa certificada** para manutenção ou recarga.
 2. Exigir a emissão de **certificado de manutenção** conforme normas do INMETRO.
-

6. OBSERVAÇÕES

- É obrigatória a contratação de empresas devidamente **certificadas** para manutenção e recarga de extintores, conforme Portaria INMETRO nº 206/2011.
 - A vistoria deve ser documentada e os registros guardados por, no mínimo, **5 anos**, para apresentação ao Corpo de Bombeiros.
 - Extintores devem ser compatíveis com os **riscos específicos** do condomínio (por exemplo: classe A, B ou C).
 - Todos os moradores devem ser orientados sobre a **localização e uso** dos equipamentos.
-

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Norma Brasileira ABNT NBR 12693:2020 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio
<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=556777>

Portaria INMETRO nº 206/2011 – Regulamento de Avaliação da Conformidade para Serviços de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores
<https://inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001912.pdf>

Corpo de Bombeiros – Instruções Técnicas (IT) para segurança contra incêndio
Exemplo: IT-17 (Inspeção, Manutenção e Recarga de Extintores)
<https://www.bombeiros.sp.gov.br/instrucoes-tecnicas/>

SindicoNet – Como realizar a manutenção de extintores
<https://www.sindiconet.com.br/informese/extintores-manutencao>