

PEMILIK	KONSULTAN MK	PROYEK	KONTRAKTOR
PT Graha Sentosa Propertindo		Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai) PRJ-2026-001	PT Nusantara Karya Integrasi

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN :

BENDA UJI BETON & HASIL UJI

NO. SPK / KONTRAK	: SPK/GSP/2026/017	SISA HARI	: 502 hari
TANGGAL SPK	: 26 Januari 2026	LOKASI COR	: Gedung Utama > Lantai 1 > Zona A
WAKTU PELAKSANAAN	: 02 Februari 2026 s/d 31 Juli 2027 (545 hari kalender)	TANGGAL COR	: 16 Maret 2026
PERPANJANGAN WAKTU I :		MUTU BETON	: K-350
PERPANJANGAN WAKTU II:		TARGET fc' (28 HARI)	: 28,49 MPa
PERIODE	: 16 Maret 2026	SLUMP (cm)	: 12.00
TANGGAL	: 16 Maret 2026	NO. TRUK MIXER	: B 9021 KYT
MINGGU KE	: 7	VOLUME (m³)	: 7.000
HARI KE	: 43	JUMLAH BENDA UJI	: 6

HASIL UJI TEKAN					
NO	UMUR (HARI)	KEKUATAN (MPa)	LAB	TANGGAL UJI	HASIL
1	7	21,50	Lab Beton Cakung	23 Maret 2026	MEMENUHI
2	28	31,20	Lab Beton Cakung	13 April 2026	MEMENUHI
.....					

Catatan :

Mengetahui,
PT Graha Sentosa Propertindo

Menyetujui / menolak
Konsultan MK

Jakarta Selatan, 16 Maret 2026
Kontraktor Pelaksana
PT Nusantara Karya Integrasi

Pemilik Proyek

Konsultan MK

Agus Prasetyo
Site Manager