

PEMILIK	KONSULTAN MK	PROYEK	KONTRAKTOR
PT Graha Sentosa Propertindo		Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai) PRJ-2026-001	PT Nusantara Karya Integrasi

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN :

LEMBAR INSPEKSI MUTU

NO. SPK / KONTRAK	: SPK/GSP/2026/017	NO. DOKUMEN	: QCI/2026/VIII/0001
TANGGAL SPK	: 26 Januari 2026	PAKET PEKERJAAN	: Pengecoran kolom struktur
WAKTU PELAKSANAAN	: 02 Februari 2026 s/d 31 Juli 2027 (545 hari kalender)	TAHAP	: Sebelum pelaksanaan
PERPANJANGAN WAKTU I :		LOKASI	: Gedung Utama > Lantai 1 > Zona A
PERPANJANGAN WAKTU II:		IPP TERKAIT	:
PERIODE	: 16 Maret 2026	TANGGAL INSPEKSI	: 16 Maret 2026
TANGGAL	: 16 Maret 2026	INSPEKTOR	:
MINGGU KE	: 7	DISAKSIKAN OLEH	: Konsultan MK
HARI KE	: 43	HASIL KESELURUHAN	: LULUS
SISA HARI	: 502 hari	STATUS	: Disetujui

BUTIR PEMERIKSAAN					
NO	BUTIR YANG DIPERIKSA	KRITERIA KEBERTERIMAAN	TOLERANSI	HASIL	CATATAN
1	Kebersihan bekisting dan tulangan	Bebas kotoran, minyak, dan karat lepas		Sesuai	
2	Selimut beton (beton decking)	Sesuai gambar struktur	± 5 mm	Sesuai	
3	Slump beton di lapangan	Slump 12 cm	± 2 cm	Sesuai	
.....					
.....					

Catatan :

.....

.....

.....

Mengetahui,
PT Graha Sentosa Propertindo

Menyetujui / menolak
Konsultan MK

Jakarta Selatan, 16 Maret 2026
Kontraktor Pelaksana
PT Nusantara Karya Integrasi

.....
Pemilik Proyek

.....
Konsultan MK

.....
Agus Prasetyo
Site Manager