

PEMILIK	KONSULTAN MK	PROYEK	KONTRAKTOR
PT Graha Sentosa Propertindo		Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai) PRJ-2026-001	PT Nusantara Karya Integrasi

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN :

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

NO. SPK / KONTRAK	: SPK/GSP/2026/017	LOKASI	: Gedung Utama > Lantai 1 > Zona A
TANGGAL SPK	: 26 Januari 2026	INSPEKSI TERKAIT	:
WAKTU PELAKSANAAN	: 02 Februari 2026 s/d 31 Juli 2027 (545 hari kalender)	URAIAN KETIDAKSESUAIAN:	Keropos ringan pada permukaan kolom pasca-bongkar bekisting
PERPANJANGAN WAKTU I :		AKAR MASALAH	: Pemadatan (vibrator) kurang merata pada sudut bekisting.
PERPANJANGAN WAKTU II:		TINDAKAN KOREKSI	: Perbaikan permukaan dengan mortar non- shrink; uji palu beton ulang.
PERIODE	: 30 Agustus 2026	TINDAKAN PENCEGAHAN	: Tambah titik vibrator dan checklist pemadatan per zona.
TANGGAL	: 30 Agustus 2026	PENANGGUNG JAWAB	: SPK/2026/II/0001
MINGGU KE	: 30	BATAS WAKTU	: 30 Maret 2026
HARI KE	: 210	STATUS	: Ditutup
SISA HARI	: 335 hari	DIVERIFIKASI OLEH	: Rina Wijaya
NO. NCR	: NCR/2026/VIII/0001	TANGGAL VERIFIKASI	: 02 April 2026
TAHAP	: Setelah pelaksanaan		

Catatan :

.....

.....

.....

Mengetahui,

PT Graha Sentosa Propertindo

Menyetujui / menolak
Konsultan MK

Jakarta Selatan, 30 Agustus 2026
Kontraktor Pelaksana
PT Nusantara Karya Integrasi

Pemilik Proyek

Konsultan MK

Agus Prasetyo
Site Manager