

PEMILIK	KONSULTAN MK	PROYEK	KONTRAKTOR
PT Graha Sentosa Propertindo		Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai) PRJ-2026-001	PT Nusantara Karya Integrasi

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN :

LEMBAR PERSETUJUAN MATERIAL

NO. SPK / KONTRAK	: SPK/GSP/2026/017	NAMA MATERIAL	: Ready Mix K-300
TANGGAL SPK	: 26 Januari 2026	MEREK	: Adhimix
WAKTU PELAKSANAAN	: 02 Februari 2026 s/d 31 Juli 2027 (545 hari kalender)	RUJUKAN SPESIFIKASI	: SNI 2847:2019 — mutu fc' 25 MPa
PERPANJANGAN WAKTU I :		ITEM PERSEDIAAN	: ITM-0007
PERPANJANGAN WAKTU II:		SAMPEL DISERTAKAN	: Ya
PERIODE	: 06 Maret 2026	TANGGAL DIAJUKAN	: 06 Maret 2026
TANGGAL	: 06 Maret 2026	PEMERIKSA	: Konsultan MK
MINGGU KE	: 5	KEPUTUSAN	: Disetujui
HARI KE	: 33	TANGGAL KEPUTUSAN	: 13 Maret 2026
SISA HARI	: 512 hari	CATATAN KEPUTUSAN	: Disetujui. Lampirkan hasil uji slump setiap pengecoran.
NO. DOKUMEN	: SMS/2026/VIII/0001		

Catatan :

.....

.....

.....

Mengetahui,
PT Graha Sentosa Propertindo

Menyetujui / menolak
Konsultan MK

Jakarta Selatan, 06 Maret 2026
Kontraktor Pelaksana
PT Nusantara Karya Integrasi

Pemilik Proyek

Konsultan MK

Agus Prasetyo
Site Manager