

Modelos Operacionais Iniciais

Estes modelos são ponto de partida. Devem ser revisados por responsável técnico antes de uso comercial, especialmente PMOC e garantias.

Tipos De Serviço

- Instalação de ar-condicionado.
- Manutenção preventiva.
- Higienização.
- Manutenção corretiva.
- Diagnóstico técnico.
- Visita de contrato.
- PMOC.
- Retorno em garantia.

Checklist - Manutenção Preventiva

- Identificar equipamento e local de instalação.
- Conferir estado geral da evaporadora.
- Conferir estado geral da condensadora.
- Limpar filtros.
- Verificar dreno.
- Verificar ruídos ou vibrações anormais.
- Medir temperatura de insuflamento.
- Medir temperatura de retorno.
- Verificar corrente elétrica quando aplicável.
- Verificar fixação e suportes.
- Registrar fotos antes e depois.
- Informar recomendações ao cliente.

Checklist - Higienização

- Proteger área de trabalho.
- Desligar equipamento de forma segura.
- Remover e limpar filtros.

- Aplicar produto adequado.
- Higienizar evaporadora.
- Verificar bandeja e dreno.
- Testar funcionamento final.
- Registrar fotos antes e depois.
- Orientar cliente sobre uso e periodicidade.

Checklist - Corretiva

- Registrar relato do cliente.
- Identificar equipamento.
- Verificar alimentacao eletrica.
- Verificar controle remoto/comando.
- Verificar sinais de vazamento.
- Verificar ventilacao.
- Verificar dreno.
- Registrar diagnostico tecnico.
- Registrar pecas recomendadas ou substituidas.
- Gerar orcamento quando necessario.
- Coletar aprovacao do cliente quando houver execucao.

Checklist - Instalacao

- Conferir equipamento, capacidade e local.
- Conferir infraestrutura eletrica.
- Conferir distancia entre unidades.
- Conferir suporte/base.
- Instalar evaporadora.
- Instalar condensadora.
- Executar interligacao frigorifica.
- Executar isolamento.
- Executar dreno.
- Fazer teste de funcionamento.
- Orientar cliente sobre uso.
- Registrar fotos finais.

Lista Inicial De Pecas

- Capacitor.
- Sensor de temperatura.
- Placa eletronica.
- Controle remoto.
- Motor ventilador.
- Turbina.
- Bomba de dreno.
- Mangueira de dreno.
- Filtro.
- Suporte de condensadora.
- Tubo de cobre.
- Isolamento termico.
- Fluido refrigerante R410A.
- Fluido refrigerante R32.
- Fluido refrigerante R22, quando aplicavel e permitido.
- Fita PVC.
- Cabo PP.
- Disjuntor.

Texto Base De Garantia

O servico executado possui garantia conforme condicoes descritas pela empresa prestadora e de acordo com a natureza do atendimento. A garantia cobre somente o servico realizado e as pecas fornecidas pela empresa, quando aplicavel. Mau uso, alteracoes por terceiros, instalacao inadequada preexistente, variacoes eletricas, falta de manutencao preventiva ou problemas nao relacionados ao atendimento podem invalidar a garantia.

Estrutura Do Relatorio PDF

- Logo e dados da empresa.
- Numero da OS.
- Dados do cliente.
- Endereco de atendimento.
- Dados do equipamento.
- Tipo de servico.

- Tecnico responsavel.
- Data e horarios.
- Relato do cliente.
- Checklist preenchido.
- Diagnostico tecnico.
- Servico executado.
- Pecas utilizadas.
- Fotos antes e depois.
- Recomendacoes.
- Termo de garantia.
- Assinatura do cliente.
- Assinatura ou identificacao do tecnico.

Pesquisa De Satisfacao

Perguntas iniciais:

- Como voce avalia o atendimento do tecnico?
- O tecnico explicou o servico realizado?
- O ambiente foi deixado organizado?
- Voce recomendaria a empresa?
- Deseja deixar algum comentario?