

SKO CERTIFIKAT SIGURNOSTI PLENUMA

LAT-CES Scientific Core - ISO GUM Compliance Verified

Projekat: Ventilacija Sektor Sjever

Inženjer: fahrudin Susnjar

Plenum ID: PLENUM-NORTH-01

Datum (UTC): 2026-08-07

STATUS: UPOZORENJE / METROLOSKI RIZIK

Izvjestaj: UPOZORENJE (METROLOŠKI RIZIK): Nominalna vrijednost (206.04 Pa) je unutar granica, ali proširena neodređenost (± 17.36 , $k=2.0$) probija dozvoljeni limit od 220.00 Pa.

1. Metroloski i Fizikalni Rezultati

Parametar	Nominalno	Mjer. Neodredjenost (u)	Jedinica	Rel. Neodr.
Ulaz (velocity)	18.5000	± 0.3780	m/s	2.04%
Ulaz (density)	1.2040	± 0.0120	kg/m ³	1.00%
Izracunat Pritisak	206.0400	± 8.6800	Pa	4.21%
Dozvoljeni Limit	220.0000	-	Pa	-

2. Sigurnosni Raspon i Margine (ISO GUM)

- Prosirena neodredjenost ($k=2.0$, 95% pouzdanosti): ± 17.3600 Pa
- Gornja granica opsega (Worst-Case): 223.4000 Pa
- Nominalna margina do limita: 13.9600 Pa

Sluzbeni dokument generisan automatski putem LAT-CES Scientific Core v1.0 (ISO GUM Compliant)