

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नो०वि०, रामपुर

पत्रांक:- ७५ /एन०बी०सी० कोड/2022

दिनांक:- १२/०६/२०२३

प्रमाण-पत्र:-

विषय:- मान्यता हेतु आवेदित “गाइडेन्स इन्टरनेशलन स्कूल, कोयला टोल प्लाजा, वाजिदपुर ब्लॉक-चमरौआ, तहसील-सदर रामपुर” को भवन नेशनल बिल्डिंग कोड मानक के अनुरूप निर्मित होने के संबंध में।

संदर्भ:- मुख्य विकास अधिकारी रामपुर का पत्रांक- मान्यता/7630-32/2022-23 दि० 16.12.2022

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है। कि “गाइडेन्स इन्टरनेशलन स्कूल, कोयला टोल प्लाजा, वाजिदपुर ब्लॉक-चमरौआ, तहसील-सदर रामपुर” का स्थलीय निरीक्षण किया गया। विद्यालय के भवन का निर्माण भूतल व प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर कराया गया है। विद्यालय भवन को उचित पहुंच मार्ग उपलब्ध है तथा विद्यालय के भवन के निर्माण में पर्यावरण, जल सतह तथा भूकम्परोधी प्राविधानों को सम्मिलित किया गया है तथा भवन पूर्ण से सुरक्षित प्रतीत हो रहा है।

विद्यालय भवन का निर्माण पत्रावली के अनुसार, निरा खानम (रजिस्ट्रेशन नं० CA/2015/72548), द्वारा “नेशनलबिल्डिंग कोड-2005” के अनैक्वर-सी (क्लॉज 12.2.8) के अनुरूप निर्गत किया गया स्ट्रक्चरल डिजाइन सफिशियेन्शी स्ट्रैबिलिटी/सुपर-विजन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। स्कूल प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र एवं भवन के बाह्य निरीक्षण पर बिल्डिंग एन०बी०सी० कोड-2005 के सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही अवलोकित होती है।

सहायक अभियन्ता -द्वितीय
निर्माण खण्ड, लो०नो०वि०,
विजय रामपुर

दिनांक:-

पत्रांक:- /एन०बी०सी० कोड/2022

प्रतिलिपि: जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला वेसिक अधिकारी रामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रबन्धक, गाइडेन्स इन्टरनेशलन स्कूल, कोयला टोल प्लाजा, वाजिदपुर ब्लॉक-चमरौआ, तहसील-सदर रामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता -द्वितीय
निर्माण खण्ड, लो०नो०वि०,
रामपुर