

	QUALITY ASSURANCE	Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	No. Registrasi : F.07.03.00.13
	PENGUJIAN BARANG JADI KABEL MEDIUM	QA Engineer	MR&Mgr. QA	Plant Manager	Status Revisi : 0 Tanggal : 8 Desember 2015 Halaman : 1 / 1

PENGUJIAN BARANG JADI
KABEL MEDIUM

No order :
 Type :
 Ukuran :

Tegangan :
 Panjang :
 Standar :

F.07.03.00.13

No	Diameter (mm)									Tebal (mm)										Armour (mm)		Screen (mm)		
	Konduktor			Isolasi			Filler	Armour	Selubung	Inner semincond.			Isolasi			outer semincond.			Filler	Selubung	Dia. Wire	Steel tape (T x L)	Dia. Wire	Copper tape (T x L)
	Merah	Kuning	Hitam	Merah	Kuning	Hitam				Merah	Kuning	Hitam	Merah	Kuning	Hitam	Merah	Kuning	Hitam						
Standar	Min.																							
	Nom.																							
	Maks.																							

Water blocking : konduktor / Screen

Visual :

Penandaan kabel :

Tegangan : kV/5 menit (passed / failed)	Tahanan conductor :	Tahanan isolasi :	Hasil uji : Passed / Failed
Partial discharge kV/1 menit	Merah : Ω /km	Merah : M. Ω	
Merah : pC	Kuning : Ω /km	Kuning : M. Ω	
Kuning : pC	Hitam : Ω /km	Hitam : M. Ω	
Hitam : pC Max. standar :pC	Max. standar : Ω /km	Min. standar : M. Ω	

Catatan :	Kabag. QA	Penguji