

Описание предмета закупки*

* в случаях содержания ссылок на нормативно-технические документы, в которые были внесены изменения (актуализация документов), либо признания документов утратившими силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.

1. Наименование предмета закупки: Поставка труб и комплектующих в ппу изоляции (далее – Товар).

2. Срок поставки: Товар поставляется партиями по предварительным заявкам заказчика с даты заключения договора до 30.11.2026. Срок поставки партии Товара не более 14 (четырнадцать) рабочих дней, с даты подачи заявки.

Заявка от Заказчика должна содержать наименование и количество поставляемого товара.

3. Место, условия поставки: Поставка изготовленных изделий осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (с 08.00 до 16.00 по пятницам) по московскому времени на объект ГП ЯО «Яроблводоканал» на территории Ярославской области по адресу, указанному в заявке Заказчика:

Ярославская область, г. Рыбинск, Юго-западная пром. зона, д. 3.

4. Качество Товара: должно соответствовать требованиям нормативных актов и стандартов, действующих для данного вида Товара и подтверждаться декларациями/сертификатами соответствия, паспортами качества (при наличии предусмотренных требований для данного вида товаров действующим законодательством РФ).

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не выставочный экземпляр, **произведен не ранее 2026 года**. На поставляемом Товаре не должно быть механических повреждений, а также иных несоответствий Техническому заданию на поставку. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

Безопасность товара, качество и комплектность должна в полном объеме соответствовать требованиям ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия» и ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент».

5. Гарантийный срок: на поставляемый Товар устанавливается предприятием-изготовителем товара, но не менее 5 лет с момента подписания документов о приемке.

6. Функциональные, технические и качественные характеристики Товара (показатели):

Таблица

№ п/п	Наименование Товара	Функциональные, технические и качественные характеристики Товара (показатели)	
		Наименование характеристики	Значения характеристики
1	Труба стальная оцинкованная ППУ-ПЭ-СОДК 57х4/125	Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь	Стальная 57мм 4мм ПЭ тип 1 125мм 20
2	Труба стальная оцинкованная ППУ-ПЭ - СОДК 76х4/140	Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь	Стальная 76мм 4мм ПЭ тип 1 140мм 20
3	Труба стальная	Тип трубы	Стальная

	оцинкованная ППУ-ПЭ-СОДК 89х4/160	Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь	89мм 4мм ПЭ тип 1 160мм 20
4	Труба стальная оцинкованная ППУ-ПЭ-СОДК 108х4/180	Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь	Стальная 108мм 4мм ПЭ тип 1 180мм 20
5	Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 57х4/125	Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь	Стальная 57мм 4мм ПЭ тип 1 125мм 20
6	Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 76х4/140	Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь	Стальная 76мм 4мм ПЭ тип 1 140мм 20
7	Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 89х4/160	Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь	Стальная 89мм 4мм ПЭ тип 1 160мм 20
8	Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 108х5/180	Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь	Стальная 108мм 5мм ПЭ тип 1 180мм 20
9	Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 133х5/225	Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь	Стальная 133мм 5мм ПЭ тип 1 225мм 20
10	Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 159х5/250	Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь	Стальная 159мм 5мм ПЭ тип 1 250мм 20
11	Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 219х6/315	Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь	Стальная 219мм 6мм ПЭ тип 1 315мм 20

12	Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 273x7/400	Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь	Стальная 273мм 7мм ПЭ тип 1 400мм 20
13	Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 325x8/450	Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь	Стальная 325мм 8мм ПЭ тип 1 450мм 20
14	Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 426x9/560	Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь	Стальная 426мм 9мм ПЭ тип 1 560мм 20
15	Труба стальная ППУ-ПЭ-СОДК 530x10/710	Тип трубы Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Сталь	Стальная 530мм 10мм ПЭ тип 1 710мм 20
16	Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 57/125	Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки	57мм 125мм ПЭ тип 1
17	Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 76/140	Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки	76мм 140мм ПЭ тип 1
18	Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 89/160	Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки	89мм 160мм ПЭ тип 1
19	Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 108/180	Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки	108мм 180мм ПЭ тип 1
20	Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 133/225	Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки	133мм 225мм ПЭ тип 1
21	Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 159/250	Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки	159мм 250мм ПЭ тип 1
22	Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 219/315	Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки	219мм 315мм ПЭ тип 1
23	Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 273/400	Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки	273мм 400мм ПЭ тип 1
24	Комплект заделки стыка трубопровода	Диаметр Диаметр оболочки	325мм 450мм

	КЗС (Т) 325/450	Тип оболочки	ПЭ тип 1
25	Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 426/560	Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки	426мм 560мм ПЭ тип 1
26	Комплект заделки стыка трубопровода КЗС (Т) 530/710	Диаметр Диаметр оболочки Тип оболочки	530мм 710мм ПЭ тип 1
27	Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 57х4/125	Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота	Стальной 57мм 4мм ППУ-ПЭ 125мм крутоизогнутый 90°
28	Отвод Стальной оцинкованный ППУ- ПЭ с СОДК 57х4/125	Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота	Стальной оцинкованный 57мм 4мм ППУ-ПЭ 125мм крутоизогнутый 90°
29	Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 76х5/140	Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота	Стальной 76мм 5мм ППУ-ПЭ 140мм крутоизогнутый 90°
30	Отвод стальной оцинкованный ППУ- ПЭ с СОДК 76х5/140	Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота	Стальной оцинкованный 76мм 5мм ППУ-ПЭ 140мм крутоизогнутый 90°
31	Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 89х5/160	Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота	Стальной 89мм 5мм ППУ-ПЭ 160мм крутоизогнутый 90°
32	Отвод Стальной оцинкованный ППУ- ПЭ с СОДК 89х5/160	Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота	Стальной оцинкованный 89мм 5мм ППУ-ПЭ 160мм крутоизогнутый 90°
33	Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 108х6/180	Тип Диаметр Толщина стенки	Стальной 108мм 6мм

		Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота	ППУ-ПЭ 180мм крутоизогнутый 90°
34	Отвод Стальной оцинкованный 108х6/180	Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота	Стальной оцинкованный 108мм 6мм ППУ-ПЭ 180мм крутоизогнутый 90°
35	Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 133х6/225	Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота	Стальной 133мм 6мм ППУ-ПЭ 225мм крутоизогнутый 90°
36	Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 159х6/250	Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота	Стальной 159мм 6мм ППУ-ПЭ 250мм крутоизогнутый 90°
37	Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 219х8/315	Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота	Стальной 219мм 8мм ППУ-ПЭ 315мм крутоизогнутый 90°
38	Отвод Стальной ППУ-ПЭ с 273х8/400	Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота	Стальной 273мм 8мм ППУ-ПЭ 400мм крутоизогнутый 90°
39	Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 325х10/450	Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота	Стальной 325мм 10мм ППУ-ПЭ 450мм крутоизогнутый 90°
40	Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 426х10/560	Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота	Стальной 426мм 10мм ППУ-ПЭ 560мм крутоизогнутый 90°

41	Отвод Стальной ППУ-ПЭ с СОДК 530x12/710	Тип Диаметр Толщина стенки Тип покрытия Диаметр оболочки Тип отвода Угол поворота	Стальной 530мм 12мм ППУ-ПЭ 710мм крутоизогнутый 90°
42	Опора скользящая хомутовая 57x125	Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки	Скользящая 57мм 125мм
43	Опора скользящая хомутовая 76x140	Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки	Скользящая 76мм 140мм
44	Опора скользящая хомутовая 89x160	Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки	Скользящая 89мм 160мм
45	Опора скользящая хомутовая 108x180	Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки	Скользящая 108мм 180мм
46	Опора скользящая хомутовая 133x225	Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки	Скользящая 133мм 225мм
47	Опора скользящая хомутовая 159x250	Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки	Скользящая 159мм 250мм
48	Опора скользящая хомутовая 219x315	Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки	Скользящая 219мм 315мм
49	Опора скользящая хомутовая 273x400	Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки	Скользящая 273мм 400мм
50	Опора скользящая хомутовая 325x450	Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки	Скользящая 325мм 450мм
51	Опора скользящая хомутовая 426x560	Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки	Скользящая 426мм 560мм
52	Опора скользящая хомутовая 530x710	Тип Диаметр трубы Диаметр оболочки	Скользящая 530мм 710мм
53	Опора неподвижная 57x4-255x16	Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки	Неподвижная стальная 57мм 4мм 255мм 16мм ПЭ тип 1
54	Опора неподвижная 57x4-255x16	Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита	Неподвижная оцинкованная 57мм 4мм 255мм

		Толщина щита Вид оболочки	16мм ПЭ тип 1
55	Опора неподвижная 76x4-275x16	Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки	Неподвижная стальная 76мм 4мм 275мм 16мм ПЭ тип 1
56	Опора неподвижная 76x4-275x16	Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки	Неподвижная оцинкованная 76мм 4мм 275мм 16мм ПЭ тип 1
57	Опора неподвижная 89x4-295x16	Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки	Неподвижная стальная 89мм 4мм 295мм 16мм ПЭ тип 1
58	Опора неподвижная 89x4-295x16	Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки	Неподвижная оцинкованная 89мм 4мм 295мм 16мм ПЭ тип 1
59	Опора неподвижная 108x5-315x16	Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки	Неподвижная стальная 108мм 5мм 315мм 16мм П тип 1
60	Опора неподвижная 108x5-315x16	Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки	Неподвижная оцинкованная 108мм 5мм 315мм 16мм ПЭ тип 1
61	Опора неподвижная 133x5-340x16	Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки	Неподвижная стальная 133мм 5мм 340мм 16мм ПЭ тип 1
62	Опора неподвижная 159x5-400x20	Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки	Неподвижная стальная 159мм 5мм 400мм 20мм ПЭ тип 1
63	Опора неподвижная 219x6-460x24	Тип Диаметр	Неподвижная стальная 219мм

		Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки	6мм 460мм 24мм ПЭ тип 1
64	Опора неподвижная 273x7-550x30	Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки	Неподвижная стальная 273мм 7мм 550мм 30мм ПЭ тип 1
65	Опора неподвижная 325x8-650x40	Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки	Неподвижная стальная 325мм 8мм 650мм 40мм ПЭ тип 1
66	Опора неподвижная 426x9-750x40	Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки	Неподвижная стальная 426мм 9мм 750мм 40мм ПЭ тип 1
67	Опора неподвижная 530x10-900x40	Тип Диаметр Толщина стенки трубы Высота щита Толщина щита Вид оболочки	Неподвижная стальная 530мм 10мм 900мм 40мм ПЭ тип 1
68	Заглушка изоляции термоусадочная 57/125	Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы	0,8мм 57мм 125мм
69	Заглушка изоляции термоусадочная 76/140	Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы	0,8мм 76мм 1440мм
70	Заглушка изоляции термоусадочная 89/160	Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы	0,8мм 89мм 160мм
71	Заглушка изоляции термоусадочная 108/180	Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы	0,8мм 108мм 180мм
72	Заглушка изоляции термоусадочная 133/225	Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы	0,8мм 133мм 225мм
73	Заглушка изоляции термоусадочная 159/250	Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы	0,8мм 159мм 250мм
74	Заглушка изоляции термоусадочная 219/315	Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы	0,8мм 219мм 315мм
75	Заглушка изоляции термоусадочная	Толщина заглушки Диаметр трубы	0,8мм 273мм

	273/400	Диаметр оболочки трубы	400мм
76	Заглушка изоляции термоусадочная 325/450	Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы	0,8мм 325мм 450мм
77	Заглушка изоляции термоусадочная 426/560	Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы	0,8мм 426мм 560мм
78	Заглушка изоляции термоусадочная 530/710	Толщина заглушки Диаметр трубы Диаметр оболочки трубы	0,8мм 530мм 710мм
79	Маты компенсационные из вспененного полиэтилена	Материал Размер Толщина	Вспененный полиэтилен 2000x1000м 40мм
80	Лента термоусаживаемая	Тип Ширина Толщина	Термоусаживаемая 450мм 2мм

Инструкция по заполнению:

Участники закупки в составе заявки указывают показатели Товара, соответствующие представленным в Таблице.

Столбцы «Наименование Товара» и «Функциональные, технические и качественные характеристики Товара (показатели)» изменению не подлежат, и включается в состав заявки в неизменном виде.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 5196311fcf8b2c7d24900258b1a84d56
Владелец **Топалов Александр Сергеевич**
Действителен с 01.07.2026 14:51
по 24.09.2027 14:51
Дата подписи 03.08.2026 08:23