



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
МУП КХ «ЕИС»

А.Ф. Ионов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №85а от 18.08.2026 г.
на поставку труб ППУ ПЭс комплектующими

№№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик:	Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети»
2	Предмет закупки:	Поставка труб ППУ с комплектующими
3	Контактное лицо по вопросам технического задания:	Бродин Владимир Васильевич (849640) 2-16-51; Щебеленков Александр Владимирович (849640) 2-16-44.
4	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.:	6 587 917 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семнадцать) рублей 62 копейки. Цена договора включает: стоимость Товара, стоимость доставки (транспортные расходы), стоимость упаковки, стоимость оформления всех сопутствующих договору документов; прочие затраты Поставщика (лицо, с которым заключен договор по результатам закупки); расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством и/или условиями исполнения договора. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, транспортные расходы до грузополучателя, а также все скидки, предлагаемые Участником.
5	Условия оплаты:	Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после поставки товара Поставщиком Заказчику по указанному адресу, на основании предоставленных Поставщиком следующих надлежаще оформленных документов (с указанием номера договора): акта приема-передачи товара, счетов (счетов-фактур) и иных, предусмотренных в установленном порядке документов, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением.
6	Место поставки:	Московская область, г. Егорьевск, ул. Касимовское шоссе, 3 «а».
7	Срок поставки:	С даты заключения договора по 30.11.2026 года. Срок поставки товара составляет 2 (два) рабочих дня с даты получения Поставщиком заявки от Заказчика (с 08:30 до 16:30 часов по московскому времени, в пятницу и предпраздничные дни с 08:30 до 15:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00). Периодичность поставки товара, его количество и адрес поставки определяется на основании заявки Заказчика. Заявка, переданная посредством факсимильной связи, электронной почтой имеет юридическую силу документа до момента обмена оригиналами.
8	Количество товара:	27 у.е.
9	Требования к поставляемому	– Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара, соответствие обязательным требованиям действующего

Товару:

- законодательства Российской Федерации, предъявляемым к аналогичному товару.
- Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, в т.ч. сертификатами качества, техническими паспортами на изделие завода изготовителя, наличие «Разрешения на применение труб и фасонных изделий в ППУ изоляции», выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору или сертификат соответствия требованиям Технического Регламента ТР ТС «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», наличие санитарно-эпидемиологического заключения на трубы и фасонные изделия в ППУ изоляции и иными, предусмотренными в установленном порядке документами.
 - Весь выпускаемый товар должен соответствовать ГОСТам (предоставить сертификат соответствия требованиям ГОСТ, а также протоколы испытаний товара в ППУ изоляции). Все фасонные изделия должны соответствовать рекомендуемым размерам согласно требованиям ГОСТ 30732-2026 (не должны быть укороченными).
 - Наличие сертификата соответствия требованиям таможенного Союза ТР 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
 - В качестве теплоизоляционного слоя должен применяться жесткий пенополиуретан.
 - Наличие у участника размещения заказа собственной лаборатории неразрушающего контроля, удовлетворяющей требованиям Системы неразрушающего контроля Ростехнадзора и аттестованной независимым органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля.
 - Свидетельство о наличии собственной испытательной лаборатории, осуществляющей измерения и испытания на соответствие требованиям ГОСТ 30732-2026;
 - Товар должен быть упакован в соответствии требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре (упаковке) товара указанного вида.
 - Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен быть новым (т.е. изготовлен не ранее 1 квартала 2026 года до момента начала проведения процедуры закупок), не восстановленным, неиспользованным, что должно подтверждаться соответствующими сертификатами качества с обязательной проверкой и подтверждением завода изготовителя трубы.
 - Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ и технических условий.
 - Фасонные изделия должны быть изготовлены предприятием изготовителем труб в ППУ изоляции.
 - Стальные фасонные изделия и все сварочные соединения должны проходить 100% визуальный, измерительный, ультразвуковой контроль, а также контроль проникающими веществами.
 - Изолированные трубы и фасонные изделия должны быть приняты отделом технического контроля (должен быть разработан

		регламент ОТК). – Стальные трубопроводы в обязательном порядке должны проходить предварительный подогрев, сушку, дробеструйную (дробеметную) или механическую очистку поверхности, с целью удаления поверхностных загрязнений, окалина и улучшения адгезивных свойств. – Полиэтиленовые трубы-оболочки должны проходить коронарную обработку. – Полиэтиленовые трубы-оболочки для трубопроводов в ППУ-изоляции, а также термоусаживаемые муфты изоляции должны изготавливаться методом экструзии из полиэтилена низкого давления (ПЭНД) марок не ниже ПЭ-80 по ГОСТ 16338. Плотность ПЭНД трубы-оболочки должна быть не менее 950 кг/м³. – Изолированные трубы и изделия должны быть оснащены проводниками СОДК. Под покрывной слой теплоизоляции труб диаметром до 426мм (530мм и более – три проводника) включительно должны устанавливаться два проводника-индикатора из неизолированной мягкой меди марки ММ, сечением 1,5мм² для оперативного контроля за состоянием пенополиуретановой изоляции и оболочки. Проводники должны располагаться параллельно оси трубы в плоскости одного сечения, проходя через центрирующие опоры на расстоянии (20+/-2) мм от поверхности трубы и иметь необходимое предварительное натяжение. – Все выше перечисленные требования должны быть документально подтверждены Заказчику. – - Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику в предусмотренном настоящим договором порядке, лежит на Поставщике. - В случае мотивированного отказа от приемки товара по причине несоответствия товара по качеству и параметрам независимая оценка товара производится в присутствии представителя Поставщика, при этом все расходы на проведение экспертизы качества товара производятся за счет Поставщика.
10	Условия поставки товара:	Вместе с каждой партией товара Поставщик передает Заказчику относящиеся к товару документацию: • счет; • УПД; • сертификат соответствия. Допускается при необходимости приводить другие сведения, данные или информацию.
11	Требования к гарантии на товары:	На весь поставляемый товар предоставляется документация с указанием гарантийного срока эксплуатации (не менее 10 лет) и срока службы (не менее 30 лет). Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.
12	Правила приемки:	Приемка товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям договора. Приемка товара по качеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям договора.

13	Особые условия:	Поставка осуществляется по заявкам Заказчика, не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем. Заказчик имеет право уменьшить объем поставляемого товара в случае отсутствия дальнейшей потребности в закупке товара. В случае, если в течение срока действия Договора от Заказчика не поступит заявок на поставку всего объема Товара, или на поставку части объема Товара, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Заказчика, и Заказчик не несет никакой ответственности перед Поставщиком. В таком случае Поставщик не вправе требовать, а Заказчик не обязан возмещать Поставщику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду). Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.
14	Дополнительные условия:	Заказчик имеет право уменьшить объем поставляемого товара в случае отсутствия дальнейшей потребности в закупке товара. Производство продукции: Россия.

Стоимость и характеристика товара:

Наименование материала, марка, ГОСТ	Ед. изм.	Цена за ед., руб.	Количество	Сумма, руб.
Труба ППУ ПЭ ст. э/св. 57х4,0 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	м	958,70р.	470	450 589,00
Труба ППУ ПЭ ст. э/св. 76х4,0 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	м	1 202,40р.	450	541 080,00
Труба ППУ ПЭ ст. э/св. 89х5,0 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	м	1 478,47р.	330	487 895,10
Труба ППУ ПЭ ст. э/св. 108х5,0 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	м	1 737,25р.	640	1 111 840,00
Труба ППУ ПЭ ст. э/св. 133х5,0 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	м	2 557,91р.	140	358 107,40
Труба ППУ ПЭ ст. э/св. 159х5,0 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	м	3 068,66р.	400	1 227 464,00
Опора неподвижная ППУ ПЭ57х4 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	шт.	14 845,00р.	10	148 450,00
Опора неподвижная ППУ ПЭ76х4 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	шт.	15 455,00р.	16	247 280,00
Опора неподвижная ППУ ПЭ89х5 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	шт.	16 224,67р.	7	113 572,69

Опора неподвижная ППУ ПЭ108х5 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	шт.	16 878,33р.	16	270 053,28
Опора неподвижная ППУ ПЭ133х5 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	шт.	20 168,83р.	4	80 675,32
Опора неподвижная ППУ ПЭ159х5 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	шт.	22 045,00р.	6	132 270,00
Отвод ППУ ПЭ57х4 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	шт.	4 109,33р.	10	41 093,30
Отвод ППУ ПЭ76х4 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	шт.	5 782,83р.	8	46 262,64
Отвод ППУ ПЭ89х5 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	шт.	6 565,83р.	8	52 526,64
Отвод ППУ ПЭ108х5 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	шт.	7 428,00р.	10	74 280,00
Отвод ППУ ПЭ133х5 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	шт.	10 103,67р.	2	20 207,34
Отвод ППУ ПЭ159х5 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	шт.	13 690,83р.	10	136 908,30
Устройство сильфонное ППУ ПЭ 108х5 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	шт.	44 079,17р.	4	176 316,68
Устройство сильфонное ППУ ПЭ 133х5 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	шт.	47 562,16р.	2	95 124,32
Устройство сильфонное ППУ ПЭ 159х5 ГОСТ 30732-2026, 10705-91 сталь 20	шт.	57 552,47р.	6	345 314,82
Комплект изоляции стыков ППУ ПЭ 57 мм ГОСТ 30732-2026	шт.	904,50р.	66	59 697,00
Комплект изоляции стыков ППУ ПЭ 76 мм ГОСТ 30732-2026	шт.	927,26р.	60	55 635,60

Комплект изоляции стыков ППУ ПЭ 89 мм ГОСТ 30732-2026	шт.	1 139,89р.	40	45 595,60
Комплект изоляции стыков ППУ ПЭ 108 мм ГОСТ 30732-2026	шт.	1 249,68р.	90	112 471,20
Комплект изоляции стыков ППУ ПЭ 133 мм ГОСТ 30732-2026	шт.	1 648,13р.	18	29 666,34
Комплект изоляции стыков ППУ ПЭ 159 мм ГОСТ 30732-2026	шт.	1 962,17р.	65	127 541,05
ИТОГО:				6 587 917,62

Директор СП «Теплосеть»



Бродин В.В.

Главный инженер СП «Теплосеть»



Щебеленков А.В.