

Приложение № _____
к Контракту № _____
от « _____ » _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка комплектующих для трубопровода (11-ЭА-1-26-44-26-08)

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка комплектующих для трубопровода (11-ЭА-1-26-44-26-08)

1.2. Код и наименование Классификатора предметов заказа: 01.11.06.04.02 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ/ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ/АРМАТУРА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ/КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ

1.3. Наименование позиций Справочника предметов заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товара: согласно Приложению 1.

1.5. Количество товара: согласно Приложению 1.

1.6. Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки»;

2. Стандарт товаров

2.1. Поставщик обязан осуществить поставку труб и деталей трубопроводов (далее – товар) согласно Приложению 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2. Поставляемый товар должен соответствовать:

- требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров согласно требованиям действующих государственных, международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания;
- требованиям, определенным производителями товаров, Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (писем, запросов, заявок) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи Контракта «Прочие условия». Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.4. Поставка товара осуществляется:

- единовременно в срок и время, согласованные Поставщиком посредством электронной почты с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара, по адресам, в количестве и ассортименте, указанными в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.5. Поставка товара осуществляется Поставщиком с соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на территории по адресам поставки товара.

2.6. В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
- декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика или производителя товара;
- иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе согласно требованиям актов, указанных в пунктах 6.1, 6.3 настоящего Технического задания.

2.7. Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений.

2.8. Поставщик выполняет погрузочно-разгрузочные работы, в том числе в помещениях Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, своими силами и (или) за свой счет.

2.9. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т. д.) производятся силами Поставщика в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и условиями Контракта.

2.10. Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями для осуществления транспортировки и применения товара по назначению.

3. Объем и сроки гарантии качества

3.1. Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества, то Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на товар не менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями сторон электронного структурированного Документа о приемке.

3.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и требованиям, указанным в нормативной или иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид товара в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

4. Требования к безопасности товара

4.1. Соответствие товара требованиям качества и безопасности подлежит обязательному

подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.3 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- протоколами испытаний и техническим описанием товара (при наличии);
- сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

4.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, экологическим требованиям и техническим характеристикам в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.3 настоящего Технического задания.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям акта, указанного в пункте 6.1 настоящего Технического задания.

5.2. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям акта, указанного в пункте 6.1 настоящего Технического задания.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 41 "О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования".

6.3. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.4. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

6.5. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

6.6. "ГОСТ 9.014-78. Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 25.11.1978 N 3168).

6.7. "ГОСТ 26349-84. Государственный стандарт Союза ССР. Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные. Ряды" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.12.1984 N 4357).

6.8. "ГОСТ 28338-89. Государственный стандарт Союза ССР. Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.11.1989 N 3415).

6.9. Постановление Госстандарта СССР от 30.01.1991 N 81 "ГОСТ 28908-91. Краны шаровые и затворы дисковые. Строительные длины".

6.10. "ГОСТ 5761-2005. Межгосударственный стандарт. Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.05.2008 N 100-ст).

6.11. "ГОСТ 12.2.063-2015. Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 439-ст).

6.12. "ГОСТ 9544-2015. Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 440-ст).

6.13. "ГОСТ 4666-2015. Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Требования к маркировке" (введен в действие Приказом Росстандарта от 31.05.2016 N 450-ст).

6.14. "ГОСТ 13547-2015. Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 31.05.2016 N 449-ст).

Перечень объектов закупки

1. Затвор поворотно-дисковый				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид товара: Затвор поворотно-дисковый. Варианты управления: Электропривод. Материал корпуса: Серый чугун. Номинальное давление PN: 16. Номинальный диаметр DN: Больше или равно 150 ММ. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 55 ММ. Время полного открытия/закрытия: $\geq 5 \leq 25$. Защита оболочки привода от коррозии: Стандарт. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Максимальный крутящий момент, Нм: Больше 86. Материал диска: Нержавеющая сталь CF8M. Показатель влагопылезащищенности привода или редуктора: IP 67. Продолжительность включения: 15. Тип затвора: Межфланцевый.	Способ поставки товара: Единовременно.	13 (Штука)	Город Москва, улица Варварка, дом 6, строение 1	с 1-го по 30-й рабочий день с даты заключения контракта.
2. Затвор поворотно-дисковый				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок

		измерения)		
Вид товара: Затвор поворотного-дисковый. Варианты управления: Электропривод. Материал корпуса: Серый чугун. Номинальное давление PN: 16. Номинальный диаметр DN: Больше или равно 200 ММ. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 60 ММ. Защита оболочки привода от коррозии: Стандарт. Класс герметичности: А. Материал диска: Нержавеющая сталь CF8М. Показатель влагопылезащищенности привода или редуктора: IP 67. Тип затвора: Межфланцевый.	Способ поставки товара: Единовременно.	13 (Штука)	Город Москва, улица Варварка, дом 6, строение 1	с 1-го по 30-й рабочий день с даты заключения контракта.
3. Клапан для труб				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид товара: Клапан для труб. Диаметр: Больше или равно 15 ММ. Материал корпуса: Латунь. Номинальный диаметр DN: Больше или равно 15 ММ. Рабочая среда: Горячая вода. Тип соединения: Муфтовое. Тип клапана: Обратный муфтовый. Рабочее давление: Больше или равно 4 МЕГАПА.	Способ поставки товара: Единовременно.	4 (Штука)	Город Москва, улица Варварка, дом 6, строение 1	с 1-го по 30-й рабочий день с даты заключения контракта.

