

Описание объекта закупки

Наименование товара, работы, услуги	Код позиции	Тип позиции	Единица измерения
Труба стальная электросварная круглая	24.20.13.130-00000004	Товар	Погонный метр

Характеристики товара, работы, услуги (Труба стальная электросварная круглая)				
Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристики	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге
Тип	Прямошовная	—	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	—
Наружный диаметр (без учета предельного отклонения)	426,00	ММ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	—
Толщина стенки	8,00	ММ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	—
Марка стали	20	—	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	—
ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой»	Соответствие	—	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	с целью приобретения трубной продукции надлежащего качества
Длина трубы	12,00	пог. м	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для совместимости с существующей системой теплоснабжения
Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой по "ГОСТ 30732-2020. Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия"	560,00	ММ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для совместимости с существующей системой теплоснабжения
Материал тепловой изоляции	Пенополиуретан	—	Значение характеристики не может изменяться участником	Для совместимости с существующей системой

Тип изоляции по "ГОСТ 30732-2020. Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия"	1	—	закупки Значение характеристики не может изменяться участником закупки	теплоснабжения Для совместимости с существующей системой теплоснабжения
Материал оболочки	Полиэтилен	—	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для совместимости с существующей системой теплоснабжения

Наименование товара, работы, услуги	Код позиции	Тип позиции	Единица измерения
Отвод стальной	24.20.40.000-00000006	Товар	Штука

Характеристики товара, работы, услуги (Отвод стальной)				
Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристики	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге
Тип отвода	3D	—	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	—
Градус изогнутости	90,00	—	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	—
Диаметр	$> 300,00$ и $\leq 500,00$	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	—
Толщина	$> 6,00$ и $\leq 8,00$	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	—
Марка стали	20	—	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	—
Тип исполнения	2	—	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	—
Материал тепловой изоляции по "ГОСТ 30732-2020. Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные изделия	Пенополиуретан	—	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для совместимости с существующей системой теплоснабжения

стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия"				
Тип изоляции по "ГОСТ 30732-2020. Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия"	1	—	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для совместимости с существующей системой теплоснабжения
Материал оболочки по "ГОСТ 30732-2020. Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия"	Полиэтилен	—	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для совместимости с существующей системой теплоснабжения
Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой по "ГОСТ 30732-2020. Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия"	560,00	ММ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для совместимости с существующей системой теплоснабжения
Назначение	Для трубы стальной электросварной круглой, указанной в позиции №1	—	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для совместимости с существующей системой теплоснабжения

Наименование товара, работы, услуги	Код позиции	Тип позиции	Единица измерения
Комплект для заделки стыков	24.20.40.000	Товар	Штука

Характеристики товара, работы, услуги (Комплект для заделки стыков)			
Наименование характеристики	Значение характеристики	Инструкция по заполнению характеристики	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге
Назначение	Для трубы стальной электросварной	Значение характеристики не может	—

	круглой, указанной в позиции №1	изменяться участником закупки	
В состав комплекта входит	- пробка герметизирующая – 1 штука; - муфта термоусаживаемая – 1 штука; - клеевая лента; - система компонентов пенополиуретана «А» и «В» - 1 комплект. Компонент «А» – полиол, компонент «В» – изоционат	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	—

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат 00e74c59c54bc644fe6f89eb15853d56e0
Владелец **Петрищева Елена Ивановна**
Действителен с 29.10.2025 13:00
по 22.01.2027 13:00
Дата подписи 23.09.2026 17:20