

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-08-19/763881

Дата подачи уведомления: 19.08.2026

Наименование организации: ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ" МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес электронной почты: okuingercom@yandex.ru

Номер контактного телефона: +7 (471) 258-01-21

Место нахождения: 305004, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРСК, УЛ. ДИМИТРОВА, Д. 78

ИНН: 4632024028

ОГРН: 1034637008944

Наименование продукции: Установка электрогенераторная номинальной мощностью 200 кВт

Код ОКПД2: 27.11.31.000

Код ТН ВЭД: 8502 12 000 0 Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи: установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): номинальной выходной мощностью более 75 кВА, но не более 375 кВА

Количество найденных аналогов: Более 100



Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	тип двигателя		Дизельный
2	Вид запуска		Электростартерный
3	Количество фаз генератора		3
4	Максимальная мощность генератора	Киловатт	> 200 и ≤ 250
5	Напряжение	Вольт	400
6	По назначению		Резервный
7	Тип генератора		Синхронный
8	Тип по степени подвижности		Стационарный
9	Тип тока		Переменный
10	Тип исполнения		Шумозащитный кожух
11	Номинальный коэффициент мощности (cos φ)		≥ 0,8
12	Номинальная частота	Герц	≥ 50
13	Интегрированная заправочная емкость		наличие
14	Стартерные аккумуляторные батареи		наличие
15	Комплект кабелей и клемм для подключения АКБ		наличие
16	Охлаждающая жидкость и моторное масло в ДГУ		наличие
17	Комплект кабельной продукции (50 метров) и наконечников для подключения ДГУ		наличие
18	Подъемные проушины для погрузо-разгрузочных работ		наличие
19	Комплект ЗИП (в том числе, масла, жидкости, материалы и комплектующие для ТО-1, ТО-2)		наличие

