

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка задвижек для трубопроводов для нужд ГБУ "Озеленение" в 2026-2028 гг.

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка задвижек для трубопроводов для нужд ГБУ "Озеленение" в 2026-2028 гг.

1.2. Код и наименование Классификатора предметов заказа: 01.11.06.04.06 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ/ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ/АРМАТУРА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ/ЗАДВИЖКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

1.3. Наименование позиций Справочника предметов заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товара: согласно Приложению 1 и заявкам, направляемым Заказчиком Поставщику по форме, установленной Приложением 2.

1.5. Срок поставки товара: согласно Приложению 1 в пределах сроков, установленных Приложением 1, и в сроки, установленные Заказчиком в заявке, составленной по форме согласно Приложению 2.

1.6. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки»;
- Приложение 2. – «Форма заявки».
- Приложение 3. – «Перечень оборудования Заказчика».
- Приложение 4. – «Сведения о стоимости единицы товара».

2. Стандарт товаров

2.1. Поставщик обязан осуществить поставку труб и деталей трубопроводов (далее – товар) согласно Приложению 1 «Перечень объектов закупки» и Приложению 2 «Перечень оборудования Заказчика» к настоящему Техническому заданию в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2. Поставляемый товар должен соответствовать:

- требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров согласно требованиям действующих государственных, международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания;
- требованиям, определенным производителями товаров, Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (писем, запросов, заявок) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи Контракта «Прочие условия». Об

изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.4. Поставка товара осуществляется:

- по заявкам Заказчика, составленным по форме, установленной Приложением 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка направляется Поставщику посредством электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара, указанной в заявке. О получении заявки Поставщик обязан уведомить Заказчика посредством электронной почты в день получения заявки с последующим ее предоставлением в составе комплекта отчетных документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Технического задания.

2.5. Поставка товара осуществляется Поставщиком в количестве, ассортименте, в сроки и по адресам, указанным Заказчиком в заявке. Экземпляр подписанной заявки передается Поставщиком в день поставки товара в составе комплекта отчетных документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Технического задания. В случае непредставления ответа в указанный срок заявка считается принятой Поставщиком и подлежит исполнению.

2.6. Поставка товара осуществляется Поставщиком с соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на территории по адресам поставки товара.

2.7. В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- экземпляр подписанной Поставщиком заявки на поставку товара;
- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
- декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика или производителя товара;
- иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе согласно требованиям актов, указанных в пунктах 6.1, 6.3 настоящего Технического задания.

2.8. Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений.

2.9. Поставщик выполняет погрузочно-разгрузочные работы, в том числе в помещениях Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, своими силами и (или) за свой счет.

2.10. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т. д.) производятся силами Поставщика в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и условиями Контракта.

2.11. Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями для осуществления транспортировки и применения товара по назначению.

3. Объем и сроки гарантии качества

3.1. Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества, то Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на товар не менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями сторон электронного структурированного Документа о приемке .

3.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и требованиям, указанным в нормативной или иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид товара в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

4. Требования к безопасности товара

4.1. Соответствие товара требованиям качества и безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.3 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- протоколами испытаний и техническим описанием товара (при наличии);
- сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

4.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, экологическим требованиям и техническим характеристикам в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.3 настоящего Технического задания.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям акта, указанного в пункте 6.1 настоящего Технического задания.

5.2. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям акта, указанного в пункте 6.1 настоящего Технического задания.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 41 "О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования".

6.3. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.4. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

- 6.5. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
- 6.6. "ГОСТ 28338-89. Государственный стандарт Союза ССР. Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.11.1989 N 3415).
- 6.7. "ГОСТ 3706-93. Межгосударственный стандарт. Задвижки. Строительные длины" (принят Протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации от 21.10.1993 N 4).
- 6.8. "ГОСТ 5762-2002. Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" (введен в действие Постановлением Госстандарта России от 27.12.2002 N 527-ст).
- 6.9. "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280).
- 6.10. "ГОСТ Р 55018-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Арматура трубопроводная для объектов энергетики. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.09.2012 N 409-ст).
- 6.11. "ГОСТ 12.2.063-2015. Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 439-ст).
- 6.12. "ГОСТ 9544-2015. Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 440-ст).
- 6.13. "ГОСТ 33257-2015. Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 441-ст).
- 6.14. "ГОСТ ISO 898-1-2014. Межгосударственный стандарт. Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2015 N 610-ст).
- 6.15. "ГОСТ ISO 8992-2015. Межгосударственный стандарт. Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек" (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.06.2016 N 688-ст).
- 6.16. "ГОСТ ISO 898-2-2015. Межгосударственный стандарт. Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы" (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.06.2016 N 693-ст).
- 6.17. "ГОСТ ISO 4759-1-2015. Межгосударственный стандарт. Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.06.2016 N 735-ст).

Перечень объектов закупки

1. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см2): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал уплотнения необрезиненного клина: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
2. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал уплотнения необрезиненного клина: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
--	--	--	--	--

3. Задвижка для трубопровода

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.			Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18	
4. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица	Адрес	Срок

		измерения		
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 150 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
5. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 200 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
6. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный перепад рабочего давления на клине при закрытой задвижке: 1.6 МЕГАПА.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Марка серого чугуна: СЧ 20. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 180 ММ. Температура окружающей среды: $\geq -15 \leq 40$ ГРАД ЦЕЛЬС. Температура рабочей среды: $\geq -1 \leq 225$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
7. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской	с даты заключения контракта по 31.12.2028

металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный перепад рабочего давления на клине при закрытой задвижке: 1.6 МЕГАПА. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 210 ММ. Температура рабочей среды: $\geq 1 \leq 225$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.			округ, д. Воробьево, д. 18.	
8. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см2): 1,0 (10,0).	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17,	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный перепад рабочего давления на клине при закрытой задвижке: 1.6 МЕГАПА. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 230 ММ. Температура рабочей среды: $\geq 1 \leq 225$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.			вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
9. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица	Адрес	Срок

		измерения		
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см2): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 300 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С жидкометаллическим уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028
10. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица	Адрес	Срок

		измерения		
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 2,5 (25,0). Номинальный диаметр (DN): 250 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 457 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
11. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см2): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 200 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Эластичный уплотнитель. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Невыдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал уплотнения необрезиненного клина: Чугун. Материал уплотнения обрезиненного клина: Этилен-пропилен-диеновый каучук. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30ч39р. Рабочая среда: Техническая вода.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Строительная длина: Больше или равно 230 ММ. Температура рабочей среды: $\geq 0 \leq 120$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев.				
12. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 200 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный крутящий момент, Нм: Больше или равно 130.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Марка серого чугуна: СЧ 20. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 330 ММ. Температура окружающей среды: $\geq 1 \leq 40$ ГРАД ЦЕЛЬС. Температура рабочей среды: $\geq 1 \leq 225$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип затвора: С параллельным запирающим элементом. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
13. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 150 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 280 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.			2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
14. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²):	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й	с даты заключения контракта по 31.12.2028

1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 150 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 350 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 425$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.			Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
15. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл				

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 125 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Максимальный крутящий момент, Нм: Больше или равно 120. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 325 ММ. Температура окружающей среды: $\geq -40 \leq 40$ ГРАД ЦЕЛЬС. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 425$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
16. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 125 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Строительная длина: Больше или равно 255 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 425$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
17. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 230 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -50 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
18. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см2):	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й	с даты заключения контракта по 31.12.2028

1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь 20х13. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 300 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 350$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность			Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
--	--	--	--	--

ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
19. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Легированная сталь. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 280 ММ.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 350$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
20. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 210 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 425$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
21. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см2):	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й	с даты заключения контракта по 31.12.2028

4,0 (40,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 250 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -5 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность			Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
---	--	--	--	--

ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
22. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 180 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 450$ ГРАД	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
23. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 180 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
24. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0).	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17,	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Максимальный крутящий момент, Нм: Больше или равно 40. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал уплотнения обрезиненного клина: Этилен-пропилен-диеновый каучук. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 150 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -15 \leq 120$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с			вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
--	--	--	---	--

трубопровода.				
25. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал уплотнения необрезиненного клина: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18	с даты заключения контракта по 31.12.2028

ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
26. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал уплотнения необрезиненного клина:	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
27. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
28. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма:	Способ поставки товара: По	Штука	Город Москва; Прудовой	с даты заключения

Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 150 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.	заявке.		проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	контракта по 31.12.2028
--	---------	--	--	--------------------------------

29. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см2): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 200 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
30. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный перепад рабочего давления на клине при закрытой задвижке: 1.6 МЕГАПА. Марка серого чугуна: СЧ 20. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 180 ММ. Температура окружающей среды: $\geq -15 \leq 40$ ГРАД ЦЕЛЬС. Температура рабочей среды: $\geq -1 \leq 225$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
31. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный перепад рабочего давления на клине при закрытой задвижке: 1.6 МЕГАПА. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 210 ММ. Температура рабочей среды: $\geq 1 \leq 225$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
32. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см2): 1,0 (10,0). Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный перепад рабочего давления на клине при закрытой задвижке: 1.6 МЕГАПА. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 230 ММ. Температура рабочей среды: $\geq 1 \leq 225$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.			2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
33. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма:	Способ поставки товара: По	Штука	Город Москва; Прудовой	с даты заключения

Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 300 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С жидкометаллическим уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев.	заявке.		проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	контракта по 31.12.2028
34. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок

Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 2,5 (25,0). Номинальный диаметр (DN): 250 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 457 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028
--	---	--------------	---	--

ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
35. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 200 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Эластичный уплотнитель. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Невыдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал уплотнения необрезиненного клина: Чугун. Материал уплотнения обрезиненного клина: Этилен-пропилен-диеновый каучук. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30ч39р. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 230	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

ММ. Температура рабочей среды: $\geq 0 \leq 120$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев.				
36. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 200 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный крутящий момент, Нм: Больше или равно 130. Марка серого чугуна: СЧ 20.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 330 ММ. Температура окружающей среды: $\geq 1 \leq 40$ ГРАД ЦЕЛЬС. Температура рабочей среды: $\geq 1 \leq 225$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип затвора: С параллельным запирающим элементом. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
37. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 150 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской	с даты заключения контракта по 31.12.2028

металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 280 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.			округ, д. Воробьево, д. 18.	
38. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0).	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17,	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Номинальный диаметр (DN): 150 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 350 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 425$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.			вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
39. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица	Адрес	Срок

		измерения		
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 125 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Максимальный крутящий момент, Нм: Больше или равно 120. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 325 ММ. Температура окружающей среды: $\geq -40 \leq 40$ ГРАД ЦЕЛЬС. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 425$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
40. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 125 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 255	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 425$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
41. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 230 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -50 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
42. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0).	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17,	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь 20х13. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 300 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 350$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с			вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
--	--	--	---	--

трубопровода.				
43. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Легированная сталь. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 280 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 350$ ГРАД	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
44. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 210 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 425$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
45. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 4,0 (40,0).	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17,	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 250 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -5 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с			вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
---	--	--	---	--

трубопровода.				
46. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 180 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
47. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 180 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
48. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Максимальный крутящий момент, Нм: Больше или равно 40. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал уплотнения обрезиненного клина: Этилен-пропилен-диеновый каучук. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 150 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -15 \leq 120$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.			округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
--	--	--	---	--

49. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см2): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал уплотнения необрезиненного клина: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18	с даты заключения контракта по 31.12.2028

фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
50. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал уплотнения необрезиненного клина: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
51. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18	с даты заключения контракта по 31.12.2028

графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
--	--	--	--	--

52. Задвижка для трубопровода

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см2):	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й	с даты заключения контракта по 31.12.2028

1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 150 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.			Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
53. Задвижка для трубопровода				

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см2): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 200 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
54. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный перепад рабочего давления на клине при закрытой задвижке: 1.6 МЕГАПА. Марка серого чугуна: СЧ 20. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Техническая вода.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Строительная длина: Больше или равно 180 ММ. Температура окружающей среды: $\geq -15 \leq 40$ ГРАД ЦЕЛЬС. Температура рабочей среды: $\geq -1 \leq 225$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
55. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный перепад рабочего давления на клине при закрытой задвижке: 1.6 МЕГАПА. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 210 ММ. Температура рабочей среды: $\geq 1 \leq 225$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
56. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,0 (10,0). Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской	с даты заключения контракта по 31.12.2028

металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный перепад рабочего давления на клине при закрытой задвижке: 1.6 МЕГАПА. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 230 ММ. Температура рабочей среды: $\geq 1 \leq 225$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.			округ, д. Воробьево, д. 18.	
57. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я	с даты заключения контракта по

Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 300 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С жидкометаллическим уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев.			Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	31.12.2028
58. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма:	Способ поставки товара: По	Штука	Город Москва; Прудовой	с даты заключения

Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 2,5 (25,0). Номинальный диаметр (DN): 250 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 457 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с	заявке.		проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	контракта по 31.12.2028
---	---------	--	--	--------------------------------

трубопровода.				
59. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 200 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Эластичный уплотнитель. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Невыдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал уплотнения необрезиненного клина: Чугун. Материал уплотнения обрезиненного клина: Этилен-пропилен-диеновый каучук. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30ч39р. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 230 ММ.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Температура рабочей среды: $\geq 0 \leq 120$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев.				
60. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 200 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный крутящий момент, Нм: Больше или равно 130. Марка серого чугуна: СЧ 20. Место установки: Регулирующий узел.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 330 ММ. Температура окружающей среды: $\geq 1 \leq 40$ ГРАД ЦЕЛЬС. Температура рабочей среды: $\geq 1 \leq 225$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип затвора: С параллельным запирающим элементом. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
61. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 150 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 280 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
62. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 150 ММ.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 350 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 425$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.			округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
63. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок

Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 125 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Максимальный крутящий момент, Нм: Больше или равно 120. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 325 ММ. Температура окружающей среды: $\geq -40 \leq 40$ ГРАД ЦЕЛЬС. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 425$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028
---	---	--------------	---	--

нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
64. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 125 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 255 ММ.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 425$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
65. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 230 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -50 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
66. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 100 ММ.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь 20х13. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 300 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 350$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.			округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
---	--	--	---	--

67. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см2): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Легированная сталь. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 280 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 350$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
68. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 210 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 425$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
69. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 4,0 (40,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 250 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -5 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.			Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
70. Задвижка для трубопровода				

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см2): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 180 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
71. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал уплотнения необрезиненного клина:	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 180 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.				
72. Задвижка для трубопровода				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7,16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д.17, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской	с даты заключения контракта по 31.12.2028

металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Максимальный крутящий момент, Нм: Больше или равно 40. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал уплотнения обрезиненного клина: Этилен-пропилен-диеновый каучук. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 150 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -15 \leq 120$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпус - крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа с трубопровода.			округ, д. Воробьево, д. 18.	
--	--	--	-----------------------------	--

Форма заявки

Кому: _____

Заявка № ____

на поставку товара

На основании Контракта № _____ от «__» ____ 20__ г. просим Вас осуществить поставку следующего товара:

№ п/п	Наименование товара (в соответствии с Контрактом)	Характеристики товара (в соответствии с Контрактом)	Объем	Единица измерения	Адрес поставки товара	Наименование адресата	Срок/дата поставки

подпись

инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон

Дата/время

подпись

инициалы, фамилия ответственного лица Поставщика

Дата/время

Перечень оборудования Заказчика

№ п/п	Наименование товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию)	Оборудование Заказчика (модель, марка производитель)
1	Задвижка для трубопровода	Кран д/ман шар лат 11627мм(М)2 G1/2" Ру16 м/м баб крМ
2	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду15 Ру16 м/м рыча
3	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду20 Ру16 м/м рыча
4	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду25 Ру16 м/м рыча
5	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду40 Ру16 м/м рыча
6	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат Станд 220 Ду50 Ру16 м/м рыча
7	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунь никель Ду 15 Ру40 ВР/НР полнопроходной баб.
8	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунь никель Ду 20 Ру30 ВР/НР полнопроходной баб
9	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунный никелированный 1004 Ду 25 Ру25 ВР/НР полнопроходной бабочка
10	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунь никель Ду 32 Ру25 ВР/НР полнопроходной рычаг красный
11	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунь никель Ду 40 Ру16 ВР полнопроходной рычаг
12	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунный Ду 50 Ру16 ВР/НР полнопроходной рычаг
13	Задвижка для трубопровода	Кран шар стальной Ду80 Ру16 фл полн
14	Задвижка для трубопровода	Кран шар сталь Ду50 Ру40 фл
15	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 130 Ду15 Ру16 м/м баб
16	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 130 Ду20 Ру16 м/м баб
17	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 130 Ду25 Ру16 м/м баб
18	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду32 Ру16 м/м рыча
19	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду50 Ру16 м/м рыча

20	Задвижка для трубопровода	Кран шар латун нк Ду15 Ру40 м/м ВР полнопр баб
21	Задвижка для трубопровода	Кран шар латун нк Ду20 Ру40 м/р полнопр. Баб (ВР/НР)
22	Задвижка для трубопровода	Кран шар сталь Ду50 Ру40 п/приварной
23	Задвижка для трубопровода	Кран шар ст КШ.Ц.П Ду80 Ру25 п/приварной полнопр
24	Задвижка для трубопровода	Кран шар латун нк Ду20 Ру40 р/р полн баб (нр/нр)
25	Задвижка для трубопровода	Кран д/ман шар лат 11627мм(М)2 G1/2" Ру16 м/м баб крМ
26	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду15 Ру16 м/м рыча
27	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду20 Ру16 м/м рыча
28	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду25 Ру16 м/м рыча
29	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду40 Ру16 м/м рыча
30	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат Станд 220 Ду50 Ру16 м/м рыча
31	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунь никель Ду 15 Ру40 ВР/НР полнопроходной баб.
32	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунь никель Ду 20 Ру30 ВР/НР полнопроходной баб
33	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунный никелированный 1004 Ду 25 Ру25 ВР/НР полнопроходной бабочка
34	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунь никель Ду 32 Ру25 ВР/НР полнопроходной рычаг красный
35	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунь никель Ду 40 Ру16 ВР полнопроходной рычаг
36	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунный Ду 50 Ру16 ВР/НР полнопроходной рычаг
37	Задвижка для трубопровода	Кран шар стальной Ду80 Ру16 фл полн
38	Задвижка для трубопровода	Кран шар сталь Ду50 Ру40 фл
39	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 130 Ду15 Ру16 м/м баб
40	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 130 Ду20 Ру16 м/м баб
41	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 130 Ду25 Ру16 м/м баб
42	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду32 Ру16 м/м рыча
43	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду50 Ру16 м/м рыча
44	Задвижка для трубопровода	Кран шар латун нк Ду15 Ру40 м/м ВР полнопр баб
45	Задвижка для трубопровода	Кран шар латун нк Ду20 Ру40 м/р полнопр. Баб (ВР/НР)
46	Задвижка для трубопровода	Кран шар сталь Ду50 Ру40 п/приварной
47	Задвижка для трубопровода	Кран шар ст КШ.Ц.П Ду80 Ру25 п/приварной полнопр
48	Задвижка для трубопровода	Кран шар латун нк Ду20 Ру40 р/р полн баб (нр/нр)
49	Задвижка для трубопровода	Кран д/ман шар лат 11627мм(М)2 G1/2" Ру16 м/м баб крМ
50	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду15 Ру16 м/м рыча
51	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду20 Ру16 м/м рыча

52	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду25 Ру16 м/м рыча
53	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду40 Ру16 м/м рыча
54	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат Станд 220 Ду50 Ру16 м/м рыча
55	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунь никель Ду 15 Ру40 ВР/НР полнопроходной баб.
56	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунь никель Ду 20 Ру30 ВР/НР полнопроходной баб
57	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунный никелированный 1004 Ду 25 Ру25 ВР/НР полнопроходной бабочка
58	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунь никель Ду 32 Ру25 ВР/НР полнопроходной рычаг красный
59	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунь никель Ду 40 Ру16 ВР полнопроходной рычаг
60	Задвижка для трубопровода	Кран шаровой латунный Ду 50 Ру16 ВР/НР полнопроходной рычаг
61	Задвижка для трубопровода	Кран шар стальной Ду80 Ру16 фл полн
62	Задвижка для трубопровода	Кран шар сталь Ду50 Ру40 фл
63	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 130 Ду15 Ру16 м/м баб
64	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 130 Ду20 Ру16 м/м баб
65	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 130 Ду25 Ру16 м/м баб
66	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду32 Ру16 м/м рыча
67	Задвижка для трубопровода	Кран шар лат 120 Ду50 Ру16 м/м рыча
68	Задвижка для трубопровода	Кран шар латун нк Ду15 Ру40 м/м ВР полнопр баб
69	Задвижка для трубопровода	Кран шар латун нк Ду20 Ру40 м/р полнопрох. Баб (ВР/НР)
70	Задвижка для трубопровода	Кран шар сталь Ду50 Ру40 п/приварной
71	Задвижка для трубопровода	Кран шар ст КШ.Ц.П Ду80 Ру25 п/приварной полнопрох
72	Задвижка для трубопровода	Кран шар латун нк Ду20 Ру40 р/р полн баб (нр/нр)

Сведения о стоимости единицы товара

№ п/п	Наименование объекта закупки	Характеристики объекта закупки	Единица измерения	Начальная (максимальная) цена единицы товара с учетом НДС (при наличии), руб.	Адрес	Срок
1	2	3	4	5	6	7
1	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 М. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал уплотнения: Необрезинен	ШТ	6 029,00	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		ногоклина: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса: крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода				
2	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Саль	8 901,00		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2, стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		никовые. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Исполнениепривода:Общепромышленное. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалуплотнениянеобрезиненогоклина: Нержавеющаясталь. Местоустановки:Регулирующийузел. ОбозначениепоклассификацииЦКБА: 30с41нж. Рабочаясреда:Техническаявода. СовместимостьсоборудованиемЗаказчика: Да. Температурарабочейсреды:≥-40≤450ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпуса:крышка:С фланцевымсоединением. Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектответных фланцев. Конструктивныеособенности:Возможностьремонтаздвижкибездемонтажас трубопровода.				
3	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):100М		12 160,00	ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

	М. Типздвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сграфитоармированнымуплотнением. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Исполнениепривода:Общепромышленное. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалшпинделя:Нержавеющаясталь. Местоустановки:Регулирующийузел. ОбозначениепоклассификацииЦКБА: 30с41нж. Рабочаясреда:Техническаявода. СовместимостьсоборудованиемЗаказчика: Да. Температурарабочейсреды:≥-40≤450ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпускрышка:С фланцевымсоединением. Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектответных фланцев. Конструктивныеособенности:Воз			округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д. 2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	
--	--	--	--	--	--

		возможность ремонта задвижки без демонтажа а также трубопровода.				
4	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 150 М. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъемного корпуса:	22 494,00		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		крышка:С фланцевымсоединением. Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектотв етных фланцев. Конструктивныеособенности:Воз можность ремонтаздвижкибездемонтажас трубопровода				
5	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):200М М. Типздвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Ф ланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотни тель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлеме нтов относительновнешнейсреды:С графитоармированнымуплотнени ем. Типформообразованиякорпуса:Л итые. Типшпинделя:Выдвижной. Исполнениепривода:Общепромы шленное. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Местоустановки:Регулирующийу зел. ОбозначениепоклассификацииЦ КБА: 30с41нж.	33 709,00		ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д. 2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

		Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД Тип основного разъем корпуса: крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта подвижки без демонтажа трубопровода.				
6	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип подвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D.	3 149,00		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Максимальный перепад рабочего давления на клине при закрытой задвижке: 1.6 МПа. Марка серого чугуна: СЧ20. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 180 мм. Температура окружающей среды: $\geq -15 \leq 40$ ГРАД ЦЕЛЬС. Температура рабочей среды: $\geq -1 \leq 225$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса-крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
7	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 мм		4 770,00	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн.тер.г. муниципальный	с даты заключения контракта по 31.12.2028

	М. Типзадвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпо металлу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительно внешней среды:Сграфитоармированнымуплотнением. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:D. Максимальныйперепад рабочего давления на клинепри закрытой задвижке:1.6МПа. Материалкорпуса/крышки:Серый чугун. Материалшпинделя:Нержавеющая сталь. Рабочая среда:Техническая вода. Строительная длина:Больше или равно 210 ММ. Температура рабочей среды: $\geq 1 \leq 225$ ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновного разьема корпуса-крышка:С фланцевым соединением. Управление:Ручное. Комплектация:Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фла			округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр.5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
--	---	--	--	---	--

		нцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
8	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,0(10,0). Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитом армированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный перепад рабочего давления на клине при закрытой задвижке: 1.6 МПа. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 230 ММ. Температура рабочей среды: $\geq 1 \leq 225$ °C Цельсия.	6 184,00		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2, стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Типосновного разъем корпуса: крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
9	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6(16,0). Номинальный диаметр (DN): 300 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С жидкометаллическим уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь.		271 017,00	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Местоустановки:Регулирующийузел. ОбозначениепоклассификацииЦКБА: 30с41нж. Рабочаясреда:Техническаявода. Типосновногоразъемакорпус-крышка:С фланцевымсоединением. Комплектация:Комплекткрепежаиз нержавеющейстали;Комплектотв етных фланцев.				
10	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 2,5(25,0). Номинальныйдиаметр(DN):250ММ. Типзадвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сграфитоармированнымуплотнением. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалкорпуса/крышки:Углеродистая сталь. Местоустановки:Регулирующийу		182 944,00	ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

		зел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 457 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса: крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода.				
11	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 200 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Эластичный уплотнитель. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Л	36 510,00		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		итые. Типшпинделя: Невыдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал уплотнения не обрзине н ного клина: Чугун. Материал уплотнения обрзине н ного клина: Этилен-пропилен- диеновый каучук. Место установки: Регулирующий у зел. Обозначение по классификации Ц КБА: 30ч39р. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или ра вно 230 ММ. Температура рабочей среды: $\geq 0 \leq 12$ 0 ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса- крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект отв етных фланцев.				
12	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 200 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотни		53 732,00	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

	гель металлпо металлу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сграфитоармированнымуплотнением. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:D. Максимальныйкрутящиймомент, Нм:Больше илиравно130. Маркасерогочугуна:СЧ20. Местоустановки:Регулирующийузел. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно330 ММ. Температураокружающейсреды:$\geq -1 \leq 40$ ГРАДЦЕЛЬС. Температурарабочейсреды:$\geq -1 \leq 225$ГРАД ЦЕЛЬС. Типзатвора:Спараллельнымзапирающим элементом. Типосновногоразъемакорпуса:Скрышка:Сфланцевымсоединением. Типсальниковогоузла:Ремонтнопригодный (фланцеваяконструкция). Управление:Ручное. Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали; Ответныефланцы;				
--	--	--	--	--	--

		Прокладки для фланцевых соединений.				
13	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 150 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 280 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса-крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция).	70 480,00		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
14	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 150 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал уплотнения неопределенного типа: Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 350 ММ.	56 987,00		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 425$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса: Крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
15	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 125 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Максимальный крутящий момент,	53 414,00		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Нм:Больше илиравно120. Материалкорпуса/крышки: Углеродистая сталь. Местоустановки:Регулирующийузел. ОбозначениепоклассификацииЦКБА: 30с41нж. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно325 ММ. Температураокружающейсреды:≥-40≤40 ГРАДЦЕЛЬС. Температурарабочейсреды:≥-40≤425ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпус-крышка:С фланцевымсоединением. Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектответных фланцев. Конструктивныеособенности:Возможностьремонтазадвижкибездемонтажас трубопровода.				
16	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):125ММ. Типзадвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе: Уплотни		61 252,00	ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

		гель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сальниковые. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалкорпуса/крышки:Углеродистая сталь. Местоустановки:Регулирующийузел. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно255 ММ. Температурарабочейсреды:≥-60≤425ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпус-крышка:С фланцевымсоединением. Типперекрытияпотока:Двухстороннее. Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектответных фланцев. Конструктивныеособенности:Возможностьремонтаздвижкибездемонтажас трубопровода.				
17	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(		45 354,00	ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

	кгс/см²): 1,6(16,0). Номинальный диаметр(DN):100ММ. Тип задвижки:Клиновые. Тип соединения трубопровода:Фланцевые. Тип уплотнения в затворе:Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды:Сальниковые. Тип формообразования корпуса:Литые. Тип шпинделя:Выдвижной. Класс герметичности:А. Климатическое исполнение:У1. Материал корпуса/крышки:Углеродистая сталь. Материал уплотнения не обрезиненного клина: Легированная сталь. Место установки:Регулирующий узел. Рабочая среда:Техническая вода. Строительная длина:Больше или равно 230 ММ. Температура рабочей среды:≥-50≤450ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса-крышка:С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока:Одностороннее. Тип сальникового узла:Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция).			Лучевой просек, д.17, вн.тер.г.муниципальный округ Внуково,п. Ульяновского лесопарка,д. 2стр.5,Рузский городской округ,д.Воробьево,д.18.	
--	--	--	--	---	--

		Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода.				
18	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения трубопровода: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сграфито армированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь 20х13. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода.	35 666,00		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Строительная длина: Больше или равно 300 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 350$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса: крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода.				
19	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые.	32 061,00		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалкорпуса/крышки:Легированная сталь. Материалуплотнениянеобрезиненногоклина: Легированнаясталь. Материалшпинделя:Нержавеющаясталь. Местоустановки:Регулирующийузел. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно280 ММ. Температурарабочейсреды:≥-60≤350ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпуса-крышка:С фланцевымсоединением. Типперекрытияпотока:Двухстороннее. Типсальниковогоузла:Ремонтнопригодный (фланцеваяконструкция). Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектотвертных фланцев. Конструктивныеособенности:Возможность ремонтадвигибездемонтажас трубопровода.				
20	Задвижка для	Материализготовлениязапорного		20 460,00	ГородМосква;Прудовой	сдатызаклучения

	трубопровода	механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):80ММ. Типадвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сграфитоармированнымуплотнением. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалкорпуса/крышки:Легированная сталь. Материалшпинделя:Нержавеющаясталь. Местоустановки:Регулирующийузел. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно210 ММ. Температурарабочейсреды:≥-40≤425ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпуса:крышка:С фланцевымсоединением. Типперекрытияпотока:Двухстороннее.			проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	контрактапо 31.12.2028
--	--------------	---	--	--	---	------------------------

		Типсальниковогоузла:Ремонтнопригодный (фланцеваяконструкция). Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектответных фланцев. Конструктивныеособенности:Возможность ремонтаздвижкибездемонтажас трубопровода.				
21	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 4,0(40,0). Номинальныйдиаметр(DN):50ММ. Типздвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сграфитоармированнымуплотнителем. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалкорпуса/крышки:Углеродистая сталь. Материалуплотнениянеобрезиненогоклина: Углеродистаясталь.	14 259,00		ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

		Местоустановки:Регулирующийузел. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно250 ММ. Температурарабочейсреды:≥-5≤450ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногогоразьемакорпус-крышка:С фланцевымсоединением. Типперекрытияпотока:Двухстороннее. Типсальниковогоузла:Ремонтнопригодный (фланцеваяконструкция). Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектотвертных фланцев. Конструктивныеособенности:Возможность ремонтаздвижкибездемонтажас трубопровода.				
22	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):50ММ. Типздвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов:		27 320,00	ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

		НТОВ относительной внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Материал уплотнения: Необрезиненная клина: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 180 мм. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъемного корпуса-крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода.				
--	--	---	--	--	--	--

23	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал уплотнения не обрзине ного клина: Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 180 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса-крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухсторо	18 731,10	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028
----	---------------------------	--	-----------	---	---

		нее. Типсальниковогоузла:Ремонтнопригодный (фланцеваяконструкция). Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектотвертных фланцев. Конструктивныеособенности:Возможность ремонтадвигкибездемонтажас трубопровода				
24	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):50ММ. Типдвигки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сальниковые. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Максимальныйкрутящиймомент, Нм:Больше илиравно40. Материалкорпуса/крышки:Серыйчугун.	8 853,00		ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

		Материал уплотнения: Обрезиненная оклина: Этилен-пропилен-диеновый каучук. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 150 мм. Температура рабочей среды: $\geq -15 \leq 120$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса: Крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект отводов с фланцами. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода				
25	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 мм. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые.		6 346,32	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал уплотнения: Необрезиненная клина: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса: Крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта подвижки без демонтажа трубопровода			округ, д. Воробьево, д. 18.	
26	Задвижка для	Материал изготовления запорного		9 369,47	Город Москва; Прудовой	с даты заключения

	трубопровода	механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):80ММ. Типадвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сальниковые. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Исполнениепривода:Общепромышленное. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалуплотнениянеобрезиненногоклина: Нержавеющаясталь. Местоустановки:Регулирующийузел. ОбозначениепоклассификацииЦКБА: 30с41нж. Рабочаясреда:Техническаявода. СовместимостьсоборудованиемЗаказчика: Да. Температурарабочейсреды:≥-40≤450ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногогоразъемакорпускрышка:С фланцевымсоединением. Комплектация:Комплекткрепежа			проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	контрактапо 31.12.2028
--	--------------	---	--	--	---	------------------------

		из нержавеющей стали; Комплект от вентильных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода.				
27	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальный диаметр(DN):100ММ. Тип задвижки:Клиновые. Тип соединения к трубопроводу:Фланцевые. Тип уплотнения в затворе:Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды:С графитом армированным уплотнением. Тип формирования корпуса:Литые. Тип шпинделя:Выдвижной. Исполнение привода:Общепромышленное. Класс герметичности:А. Климатическое исполнение:У1. Материал шпинделя:Нержавеющая сталь. Место установки:Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда:Техническая вода.	12 800,00	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028	

		Совместимость с оборудованием заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса: крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода.				
28	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 150 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1.	23 677,89		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Материалшпинделя:Нержавеющая сталь. Местоустановки:Регулирующийузел. ОбозначениепоклассификацииЦКБА: 30с41нж. Рабочаясреда:Техническаявода. СовместимостьсобоорудованиемЗаказчика: Да. Температурарабочейсреды:≥-40≤450ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпускрышка:С фланцевымсоединением. Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектответных фланцев. Конструктивныеособенности:Возможность ремонтаздвижкибездемонтажас трубопровода				
29	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):200ММ. Типздвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов	35 483,16	ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д. 2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028	

		относительной внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД. Тип основного разъема корпуса: крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода.				
30	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые.		3 314,74	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

	Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сграфитоармированнымуплотнением. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:D. Максимальныйперепадрабочегодавленияна клинепризакрытойзадвижке:1.6МЕГАПА. Маркасерогочугуна:СЧ20. Материалкорпуса/крышки:Серыйчугун. Материалшпинделя:Нержавеющаясталь. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно180 ММ. Температураокружающейсреды:≥-15≤40 ГРАДЦЕЛЬС. Температурарабочейсреды:≥-1≤225ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпус-крышка:С фланцевымсоединением. Типсальниковогоузла:Ремонтнопригодный (фланцеваяконструкция).			Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородскойокруг,д.Воробьево,д.18.	
--	--	--	--	---	--

		Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
31	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитом армированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный перепад рабочего давления на клине при закрытой задвижке: 1.6 МПа. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь.	5 021,05		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 210 ММ. Температура рабочей среды: $\geq 1 \leq 22$ 5 ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса: крышка: С фланцевым соединением. Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
32	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,0 (10,0). Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный перепад рабочего давления	6 509,47		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		авления на клине при закрытой задвижке: 1.6 МПа. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 230 мм. Температура рабочей среды: $\geq 1 \leq 22$ 5 ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса-крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
33	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 300 мм. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотни		285 281,05	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		гель металлпо металлу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:С жидкометаллическимуплотнение м. Типформообразованиякорпуса:Л итые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалкорпуса/крышки:Углеродистая сталь. Местоустановки:Регулирующийузел. ОбозначениепоклассификацииЦКБА: 30с41нж. Рабочаясреда:Техническаявода. Типосновногоразъемакорпусакрышка:С фланцевымсоединением. Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектотвертных фланцев.				
34	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см²): 2,5(25,0). Номинальныйдиаметр(DN):250ММ. Типзадвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпо металлу.		192 572,63	ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

		Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 457 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса-крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода.				
35	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа(		38 431,58	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й	с даты заключения контракта по 31.12.2028

	кгс/см²): 1,6(16,0). Номинальный диаметр(DN):200ММ. Тип задвижки:Клиновые. Тип соединения трубопровода:Фланцевые. Тип уплотнения в затворе:Эластичный уплотнитель. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды:Сальниковые. Тип формообразования корпуса:Литые. Тип шпинделя:Невыдвижной. Класс герметичности:А. Климатическое исполнение:У1. Материал уплотнения не обрезиненного клина: Чугун. Материал уплотнения обрезиненного клина: Этилен-пропилен-диеновый каучук. Место установки:Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30ч39р. Рабочая среда:Техническая вода. Строительная длина:Больше или равно 230 ММ. Температура рабочей среды:≥0≤120°С. Тип основного разъем корпуса:крышка:С фланцевым соединением. Комплектация:Комплект крепежа			Лучевой просек, д. 17, вн.тер.г.муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр.5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
--	--	--	--	--	--

		из нержавеющей стали; Комплект от вентильных фланцев.				
36	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6(16,0). Номинальный диаметр (DN): 200 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитом армированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный крутящий момент, Нм: Больше или равно 130. Марка серого чугуна: СЧ20. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 330 ММ. Температура окружающей среды: $\geq -1 \leq 40$ ГРАД ЦЕЛЬС. Температура рабочей среды: $\geq -1 \leq 22$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип затвора: С параллельным запиранием.	56 560,00		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2, стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		ающим элементом. Типосновного разъема корпус- крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтно пригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фла нцы; Прокладки для фланцевых соедине ний.				
37	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа(кгс/см ²): 1,6(16,0). Номинальный диаметр (DN): 150 М М. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Ф ланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотни тель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элеме нтов относительно внешней среды: Саль никовые. Тип формообразования корпуса: Л итые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Материал корпуса/крышки: Легир ованная сталь. Место установки: Регулирующий у		74 189,47	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		зел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 280 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъемного корпуса: крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
38	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 150 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые.	59 986,32		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Материалкорпуса/крышки:Легированная сталь. Материалуплотнениянеобрезиненногоклина: Легированнаясталь. Местоустановки:Регулирующийузел. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно350 ММ. Температурарабочейсреды:≥-60≤425ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпус-крышка:С фланцевымсоединением. Типсальниковогоузла:Ремонтнопригодный (фланцеваяконструкция). Управление:Ручное. Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали; Ответныефланцы; Прокладкидляфланцевыхсоединений.				
39	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):125ММ. Типзадвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Ф		56 225,26	ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

	ланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Максимальный крутящий момент, Нм: Больше или равно 120. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 325 мм. Температура окружающей среды: $\geq -40 \leq 40$ ГРАД ЦЕЛЬС. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 425$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса-крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Воз			2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	
--	---	--	--	---	--

		возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода.				
40	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 125 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 255 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 425$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса/крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухсторонний	64 475,79		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		нее. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта подвижки без демонтажа трубопровода.				
41	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Материал уплотнения не обременен ного клина: Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода.	47 741,05		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Строительная длина: Больше или равно 230 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -50 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса: крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода.				
42	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6(16,0). Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением	37 543,16		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		ем. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалкорпуса/крышки:Легированная сталь. Материалшпинделя:Нержавеющая сталь 20х13. Местоустановки:Регулирующийузел. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно300 ММ. Температурарабочейсреды:≥-60≤350ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпуса-крышка:С фланцевымсоединением. Типперекрытияпотока:Одностороннее. Типсальниковогоузла:Ремонтнопригодный (фланцеваяконструкция). Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектответных фланцев. Конструктивныеособенности:Возможность ремонтаздвижкибездемонтажас трубопровода.				
43	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь.		33 748,42	ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

	Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):80ММ. Типзатворки:Клиновые. Типсоединениятрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениязатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сальниковые. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалкорпуса/крышки:Легированная сталь. Материалуплотнениянеобрезиненогоклина: Легированнаясталь. Материалшпинделя:Нержавеющаясталь. Местоустановки:Регулирующийузел. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно280 ММ. Температурарабочейсреды:≥-60≤350ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоотверстиякорпуса:С фланцевымсоединением. Типперекрыванияпоток:Двухстороннее.			Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д. 2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	
--	---	--	--	--	--

		Типсальниковогоузла:Ремонтнопригодный (фланцеваяконструкция). Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектответных фланцев. Конструктивныеособенности:Возможность ремонтазадвижкибездемонтажас трубопровода.				
44	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):80ММ. Типзадвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сграфитоармированнымуплотнением. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалкорпуса/крышки:Легированная сталь. Материалшпинделя:Нержавеющая сталь.	21 536,84		ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

		Местоустановки:Регулирующийузел. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно210 ММ. Температурарабочейсреды:≥-40≤425ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпускрышка:С фланцевымсоединением. Типперекрытияпотока:Двухстороннее. Типсальниковогоузла:Ремонтнопригодный (фланцеваяконструкция). Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектотвертных фланцев. Конструктивныеособенности:Возможность ремонтаздвижкибездемонтажас трубопровода.				
45	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 4,0(40,0). Номинальныйдиаметр(DN):50ММ. Типздвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов:	15 009,47		ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

		нгов относительной внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Материал уплотнения: Небрезиненная клина: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 250 мм. Температура рабочей среды: $\geq -5 \leq 450$ °C. Тип основного разъема корпуса-крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта подвижки без демонтажа				
--	--	---	--	--	--	--

		трубопровода.				
46	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):50ММ. Типздвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сальниковые. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалкорпуса/крышки:Углеродистая сталь. Материалуплотнениянеобрезиненногоклина: Углеродистаясталь. Местоустановки:Регулирующийузел. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно180 ММ. Температурарабочейсреды:≥-60≤450ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпус-крышка:С фланцевымсоединением. Типперекрытияпотока:Односторо	28 757,89	ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028	

		нее. Типсальниковогоузла:Ремонтнопригодный (фланцеваяконструкция). Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектотвертных фланцев. Конструктивныеособенности:Возможность ремонтадвигкибездемонтажас трубопровода.				
47	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):50ММ. Типдвигки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сальниковые. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалкорпуса/крышки:Легированная сталь. Материалуплотнениянеобрезиненногоклина: Легированнаясталь.	19 716,95		ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

		Местоустановки:Регулирующийузел. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно180 ММ. Температурарабочейсреды:≥-60≤450ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпускрышка:С фланцевымсоединением. Типперекрытияпотока:Двухстороннее. Типсальниковогоузла:Ремонтнопригодный (фланцеваяконструкция). Комплектация:Комплекткрепежаиз нержавеющейстали;Комплектотвертных фланцев. Конструктивныеособенности:Возможность ремонтаздвижкибездемонтажас трубопровода				
48	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):50ММ. Типздвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов	9 318,95		ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

	НТОВ относительной внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Максимальный крутящий момент, Нм: Больше или равно 40. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал уплотнения обрезиненного клина: Этилен-пропилен-диеновый каучук. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 150 мм. Температура рабочей среды: $\geq -15 \leq 120$ °C. Тип основного разъемного корпуса-крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Воз				
--	--	--	--	--	--

		возможность ремонта задвижки без демонтажа а также трубопровода				
49	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 М. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал уплотнения не обрзине не ного клина: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса:	6 680,34		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		крышка:С фланцевымсоединением. Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектотв етных фланцев. Конструктивныеособенности:Воз можность ремонтаздвижкибездемонтажас трубопровода				
50	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):80М М. Типздвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Ф ланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотни тель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэле ментов относительновнешнейсреды:Саль никовые. Типформообразованиякорпуса:Л итые. Типшпинделя:Выдвижной. Исполнениепривода:Общепромы шленное. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалуплотнениянеобрезинен ногоклина: Нержавеющаясталь. Местоустановки:Регулирующийу зел.	9 862,60		ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д. 2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

		Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса: крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода.				
51	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 100 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Л	13 473,68		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		итые. Типшпинделя:Выдвижной. Исполнениепривода:Общепромышленное. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалшпинделя:Нержавеющая сталь. Местоустановки:Регулирующийузел. ОбозначениепоклассификацииЦКБА: 30с41нж. Рабочаясреда:Техническаявода. СовместимостьсоборудованиемЗаказчика: Да. Температурарабочейсреды:≥-40≤450ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпус-крышка:С фланцевымсоединением. Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющей стали;Комплектотвертных фланцев. Конструктивныеособенности:Возможностьремонтазадвижкибездемонтажас трубопровода.				
52	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):150ММ. Типзадвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые.		24 924,09	ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

		Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Исполнение привода: Общепромышленное. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса: крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта подвижки без демонтажа трубопровода			округ, д. Воробьево, д. 18.	
53	Задвижка для	Материал изготовления запорного		37 350,69	Город Москва; Прудовой	с даты заключения

	механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):200ММ. Типадвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сграфитоармированнымуплотнением. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Исполнениепривода:Общепромышленное. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Местоустановки:Регулирующийузел. ОбозначениепоклассификацииЦКБА: 30с41нж. Рабочаясреда:Техническаявода. СовместимостьсоборудованиемЗаказчика: Да. Температурарабочейсреды:≥-40≤450ГРАД Типосновногоразъемакорпуса:крышка:С фланцевымсоединением. Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектотв			проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	контрактапо 31.12.2028
--	--	--	--	---	-------------------------------

		етных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода.				
54	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитом армированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный перепад рабочего давления на клине при закрытой задвижке: 1,6 МПа. Марка серого чугуна: СЧ20. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или ра	3 489,20		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		вно180 ММ. Температураокружающейсреды:≥ -15≤40 ГРАДЦЕЛЬС. Температурарабочейсреды:≥- 1≤225ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпус- крышка:С фланцевымсоединением. Типсальниковогоузла:Ремонтноп ригодный (фланцеваяконструкция). Управление:Ручное. Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Ответныефла нцы; Прокладкидляфланцевыхсоедине ний.				
55	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Чугун. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):80М М. Типзадвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Ф ланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотни тель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлеме нтов относительновнешнейсреды:С графитоармированнымуплотнени ем.	5 285,32		ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д. 2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

		Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:D. Максимальныйперепаддабочегодавленияна клинепризакрытойзадвижке:1.6МПа. Материалкорпуса/крышки:Серыйчугун. Материалшпинделя:Нержавеющаясталь. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно210 ММ. Температурарабочейсреды:≥1≤225ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпуса-крышка:С фланцевымсоединением. Управление:Ручное. Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Ответныефланцы; Прокладкидляфланцевыхсоединений.				
56	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Чугун. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,0(10,0). Номинальныйдиаметр(DN):100ММ. Типзадвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые.		6 852,07	ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

	Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный перепад рабочего давления на клине при закрытой задвижке: 1.6 МПа. Материал корпуса/крышки: Серый чугун. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 230 мм. Температура рабочей среды: $\geq 1 \leq 225$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса-крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы;			округ, д. Воробьево, д. 18.	
--	---	--	--	-----------------------------	--

		Прокладки для фланцевых соединений.				
57	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см2): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 300 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С жидкометаллическим уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Тип основного разъема корпуса-крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект от	300 295,84	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028	

		етных фланцев.				
58	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 2,5(25,0). Номинальныйдиаметр(DN):250ММ. Типзадвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сграфитоармированнымуплотнением. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалкорпуса/крышки: Углеродистая сталь. Местоустановки:Регулирующийузел. ОбозначениепоклассификацииЦКБА: 30с41нж. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно457 ММ. Температурарабочейсреды:≥-40≤450ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпуса-крышка:С фланцевымсоединением.		202 708,03	ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

		Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода.				
59	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 200 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения трубопровода: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Эластичный уплотнитель. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Невыдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал уплотнения не обрешиненного клина: Чугун. Материал уплотнения обрешиненного клина: Этилен-пропилен-диеновый каучук. Место установки: Регулирующий узел.	40 454,29		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Обозначение по классификации ЦКБА: 30ч39р. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 230 ММ. Температура рабочей среды: $\geq 0 \leq 120$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса: крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев.				
60	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Чугун. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 200 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: D. Максимальный крутящий момент, Нм: Больше или равно 130.		59 536,84	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Марка серого чугуна: СЧ20. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 330 ММ. Температура окружающей среды: $\geq 1 \leq 40$ ГРАД ЦЕЛЬС. Температура рабочей среды: $\geq 1 \leq 225$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип затвора: С параллельным запирающим элементом. Тип основного разъема корпуса: Крышка: С фланцевым соединением. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Управление: Ручное. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
61	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 150 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотни		78 094,18	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		гель металлпо металлу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сальниковые. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Материалкорпуса/крышки:Легированная сталь. Местоустановки:Регулирующийузел. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно280 ММ. Температурарабочейсреды:≥-60≤450ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпус-крышка:С фланцевымсоединением. Типсальниковогоузла:Ремонтнопригодный (фланцеваяконструкция). Управление:Ручное. Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали; Ответныефланцы; Прокладкидляфланцевыхсоединений.				
62	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2):		63 143,49	ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17,	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

		1,6(16,0). Номинальный диаметр(DN):150ММ. Тип задвижки:Клиновые. Тип соединения трубопровода:Фланцевые. Тип уплотнения в затворе:Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды:Сальниковые. Тип формообразования корпуса:Литые. Тип шпинделя:Выдвижной. Класс герметичности:А. Материал корпуса/крышки:Легированная сталь. Материал уплотнения не обрезиненного клина: Легированная сталь. Место установки:Регулирующий узел. Рабочая среда:Техническая вода. Строительная длина:Больше или равно 350 ММ. Температура рабочей среды:≥-60≤425ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъем корпуса-крышка:С фланцевым соединением. Тип сальникового узла:Ремонтно пригодный (фланцевая конструкция). Управление:Ручное. Комплектация:Комплект крепежа из			вн.тер.г.муниципальный округ Внуково,п. Ульяновского лесопарка,д. 2стр.5,Рузский городской округ,д.Воробьево,д.18.	
--	--	--	--	--	---	--

		нержавеющей стали; Ответные фланцы; Прокладки для фланцевых соединений.				
63	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 125 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Максимальный крутящий момент, Нм: Больше или равно 120. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Обозначение по классификации ЦКБА: 30с41нж. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 325 ММ. Температура окружающей среды: $\geq$	59 184,48		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		-40≤40 ГРАД ЦЕЛЬС. Температура рабочей среды: ≥-40≤425 ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разьема корпуса: крышка: С фланцевым соединением. Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта подвижки без демонтажа трубопровода.				
64	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 125 ММ. Тип подвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь.	67 869,25		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Местоустановки:Регулирующийузел. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно255 ММ. Температурарабочейсреды:≥-60≤425ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпус-крышка:С фланцевымсоединением. Типперекрытияпотока:Двухстороннее. Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектответных фланцев. Конструктивныеособенности:Возможность ремонтаздвижкибездемонтажас трубопровода.				
65	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):100ММ. Типздвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сальниковые.	50 253,74		ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

		Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Материалкорпуса/крышки:Углеродистая сталь. Материалуплотнениянеобрезиненогоклина: Легированнаясталь. Местоустановки:Регулирующийузел. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно230 ММ. Температурарабочейсреды:≥-50≤450ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпус-крышка:С фланцевымсоединением. Типперекрытияпотока:Одностороннее. Типсальниковогоузла:Ремонтнопригодный (фланцеваяконструкция). Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектответных фланцев. Конструктивныеособенности:Возможность ремонтадвигкибездемонтажас трубопровода.				
66	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(		39 519,12	ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028

	кгс/см²): 1,6(16,0). Номинальный диаметр(DN):100ММ. Тип задвижки:Клиновые. Тип соединения трубопровода:Фланцевые. Тип уплотнения в затворе:Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды:С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса:Литые. Тип шпинделя:Выдвижной. Класс герметичности:А. Климатическое исполнение:У1. Материал корпуса/крышки:Легированная сталь. Материал шпинделя:Нержавеющая сталь 20х13. Место установки:Регулирующий узел. Рабочая среда:Техническая вода. Строительная длина:Больше или равно 300 ММ. Температура рабочей среды:≥-60≤350°С ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса-крышка:С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока:Одностороннее. Тип сальникового узла:Ремонтнопригодный			Лучевой просек, д.17, вн.тер.г.муниципальный округ Внуково,п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр.5, Рузский городской округ, д.Воробьево, д.18.	
--	--	--	--	--	--

		(фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта подвижки без демонтажа трубопровода.				
67	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип подвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал уплотнения не обременен ного клина: Легированная сталь. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий у		35 524,65	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		зел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 280 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 350$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъем корпуса: крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода.				
68	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см ²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 80 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов	22 670,36	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028	

	относительной внешней среды: С графитоармированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал шпинделя: Нержавеющая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 210 мм. Температура рабочей среды: $\geq -40 \leq 425$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса-крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта подвижки без демонтажа трубопровода.				
--	---	--	--	--	--

69	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 4,0 (40,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: С графитом армированным уплотнением. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Материал уплотнения не обрзине ного клина: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 250 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -5 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разьема корпуса-крышка: С фланцевым соединением.	15 799,44	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028
----	---------------------------	---	-----------	---	---

		Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода.				
70	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6(16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения трубопровода: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Углеродистая сталь. Материал уплотнения неопределен		30 271,46	Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		ногоклина: Углеродистая сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 180 ММ. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса: крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Одностороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта задвижки без демонтажа трубопровода.				
71	Задвижка для трубопровода	Материал изготовления запорного механизма: Сталь. Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см²): 1,6 (16,0). Номинальный диаметр (DN): 50 ММ. Тип задвижки: Клиновые. Тип соединения к трубопроводу: Фланцевые. Тип уплотнения в затворе: Уплотнитель металл по металлу.	20 754,68		Город Москва; Прудовой проезд, д. 13, стр. 7, 16-я Парковая, дом 2А, ул. 6-й Лучевой просек, д. 17, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, п. Ульяновского лесопарка, д. 2 стр. 5, Рузский городской округ, д. Воробьево, д. 18.	с даты заключения контракта по 31.12.2028

		Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: Сальниковые. Тип формообразования корпуса: Литые. Тип шпинделя: Выдвижной. Класс герметичности: А. Климатическое исполнение: У1. Материал корпуса/крышки: Легированная сталь. Материал уплотнения не обрзине ного клина: Легированная сталь. Место установки: Регулирующий узел. Рабочая среда: Техническая вода. Строительная длина: Больше или равно 180 мм. Температура рабочей среды: $\geq -60 \leq 450$ ГРАД ЦЕЛЬС. Тип основного разъема корпуса-крышка: С фланцевым соединением. Тип перекрытия потока: Двухстороннее. Тип сальникового узла: Ремонтнопригодный (фланцевая конструкция). Комплектация: Комплект крепежа из нержавеющей стали; Комплект ответных фланцев. Конструктивные особенности: Возможность ремонта подвижки без демонтажа				
--	--	--	--	--	--	--

		трубопровода				
72	Задвижка для трубопровода	Материализготовлениязапорного механизма: Сталь. Номинальноедавление(PN),МПа(кгс/см2): 1,6(16,0). Номинальныйдиаметр(DN):50ММ. Типзадвижки:Клиновые. Типсоединенияктрубопроводу:Фланцевые. Типуплотнениявзатворе:Уплотнитель металлпометаллу. Типуплотненияподвижныхэлементов относительновнешнейсреды:Сальниковые. Типформообразованиякорпуса:Литые. Типшпинделя:Выдвижной. Классгерметичности:А. Климатическоеисполнение:У1. Максимальныйкрутящиймомент, Нм:Больше илиравно40. Материалкорпуса/крышки:Серыйчугун. Материалуплотненияобрезиненногооклина: Этилен-пропилен-диеновыйкаучук. Местоустановки:Регулирующийузел. Рабочаясреда:Техническаявода. Строительнаядлина:Большеилиравно150 ММ. Температурарабочейсреды:≥-15≤120ГРАД ЦЕЛЬС. Типосновногоразъемакорпус-	9 809,42	ГородМосква;Прудовой проезд,д.13,стр.7,16-я Парковая,дом2А,ул.6-й Лучевойпросек,д.17, вн.тер.г.муниципальный округВнуково,п. Ульяновскоголесопарка,д.2стр.5,Рузскийгородской округ,д.Воробьево,д.18.	сдатызаключения контрактапо 31.12.2028	

		крышка:С фланцевымсоединением. Типперекрытияпотока:Односторо ннее. Типсальниковогоузла:Ремонтноп ригодный (фланцеваяконструкция). Комплектация:Комплекткрепежа из нержавеющейстали;Комплектотв етных фланцев. Конструктивныеособенности:Воз можность ремонтаздвижкибездемонтажас трубопровода				
--	--	---	--	--	--	--

Примечание. Данная таблица обязательна к заполнению Заказчиком. Составляется Заказчиком на этапе формирования документации о закупке. Столбцы 2,3,4,6,7 заполняются в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию.