**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Инженерно-физический факультет

Кафедра «Атомные электрические станции»

Дисциплина

# ПАРОГЕНЕРАТОРЫ АЭС

**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ**

**«Эскизное проектирование парогенераторов АЭС с ВВЭР»**

Захарова Ульяна

ф.и.о. студента

4-12-А

курс, группа

Исходные данные

| Наименование параметра | Обозначение | Размерность | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 Вид теплоносителя | | | вода под давлением |
| 2. Температура теплоносителя на входе в ПГ | $t'_1$ | °С | 310 |
| 2. Температура теплоносителя на выходе из ПГ | $t''_1$ | °С | 282 |
| 3.Температура питательной воды | $t_{ПВ}$ | °С | 225 |
| 4. Паропроизводительность, | $D_{ПГ}$ | кг/с | 320 |
| 5. Расход непрерывной продувки | $\alpha_{ПР}$ | % | 0,7 |
| 6. Наружный диаметр труб ПТО | $d_Н$ | мм | 16 |
| 7. Толщина труб ПТО | $\delta_{ТР}$ | мм | 1,5 |
| 8. Наружный диаметр стенки коллекторов | $d^К_Н$ | мм | 1100 |
| 9. Толщина стенки коллекторов | $\delta^К$ | мм | 140 |

Дата выдачи задания: 25 марта

Срок сдачи работы: 28 мая

Руководитель работы, ст.преподаватель каф. АЭС

/ Степанов В.Ф.

Автор работы, студент