

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

TEKNİK SERVİS MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

TV GÖRÜNTÜ KABLOSU

MODEL: RG6-U6

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Empedans | : $75 \pm 3 \Omega$ |
| Kapasitans | : $52 \pm 2 \text{ pF/m}$ |
| Yayıma Hızı | : % 84 |
| İç İletken Direnci (20°C) | : $< 96,0 \Omega / \text{km}$ |
| Dış İletken Direnci (20°C) | : $< 17,6 \Omega / \text{km}$ |

Kablo yapısı

| | |
|-----------|---|
| İletken | : $\varnothing 1.02 \text{ mm CCS}$ |
| İzolasyon | : $\varnothing 4.57 \text{ mm}$ Fiziksel köpüklü PE (S/F/S) |
| 1. Ekran | : Bakır folyo |
| 2. Ekran | : Tavlı Bakır tellerden örgü (%55 Kapama) |
| Dış Kılıf | : $\varnothing 6.80 \text{ mm PVC, PE veya HF}$ |

TSE BELGELİ OLMALIDIR

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ

Kemal KUTLU

Teknisyen

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ

Erdoğan ESENİR

teknisyen

Sicil No. MM616

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

TEKNİK SERVİS MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

CAT 6 Kablo

Dış Kılıf LSOH alev geciktirmeli (halogenfree) özelliğe sahip olmalıdır, Alev testi:IEC 60332-1

TSE belgesine sahip olmalıdır.

300-310 metrelik kutu halinde olmalıdır.

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Kemal KUTLU
Teknisyen

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Erdoğan ESENİR
Teknisyen
Sicil No: MM816