

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Beypazarı Devlet Hastanesi

AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AKÜ 12 V OLMALIDIR.

2-AKÜ 75 AMPER OLMALIDIR.

3-2 YIL TSE GARANTİLİ OLMALIDIR.

Musa TÜRKDOĞAN  
Beypazarı Devlet Hastanesi  
Şef

Beypazarı Devlet Hastanesi  
Genel Sekreterliği