

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

ÇİLLER GRUBU YAĞ VE GAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ESTER YAĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. R407C Gaza Uyumlu Olacaktır.
2. Vizkozite 170 Olacaktır.
3. Açıkta Olan ve Kapağı Açık Olanlar Uygunsuzdur.
4. Yağlar Teneke Teneke Şeklinde olacak ve Teneke Üzerinde yıpranma olmamalı Bilgileri Eksiksiz Olmalı Kapak Kapalı Olmalıdır.


Erdoğan ESENÖR
Beypazarı Devlet Hastanesi
Teknisyen

Hüseyin Hilmi ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd

