

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1

Birim : ATÖLYE MERKEZ STOĞU

Talep Tarihi / No : 18/01/2017... /

156

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	150-12-03	PVC YER DÖŞEMESİ	YOK	Künye No: 130	METREKARE
2	150-12-03	SÜPÜRGELİK	YOK	Künye No: 130	METRETÜL

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH
HASTANEMİZ ANA BİNA AMELİYATHANE BİRİMİ GENEL YOĞUN BAKIM KORİDORLARINDA KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. / / 20...
 / / 20...
 / / 20..
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.	
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20.
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR. / / 20.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr.Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

PVC YER DÖŞEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ana bina Ameliyathane Birimi, Sterilizasyon giriş koridoruna, temiz oda, kirli oda ve yoğun bakım hemşire odasına yapılacak olan PVC yer döşemesi yapımı teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. PVC yer döşemesi yapılacak alan yaklaşık 130 m² ve süpürgelik 130 m tül'dür.
- 2.2. Net ölçüler işi alan yüklenici tarafından tekrar alınacaktır.
- 2.3. Yapılacak PVC toz tutmayan, antistatik, antibakteriyel, hijyenik, yoğun kullanıma uygun, rulo halde ithal compact homojen olmalıdır.
- 2.4. PVC yer kaplaması malzemesinin yüzeyi bakımını ve temizliğini kolaylaştıracak şekilde özel poliüretan kürü ile güçlendirilmiş olmalıdır.
- 2.5. Malzemenin kalınlığı EN 428'e sahip en az 2mm et kalınlığında olmalıdır.
- 2.6. Aşınma yüzeyi kalınlığı EN 429'a sahip en az 1mm et kalınlığında olmalıdır.
- 2.7. PVC yer döşemesi rulo halinde getirilecektir.
- 2.8. PVC yer döşemesinin ıslanmış durumda kaymazlık yüzeyi DIN 51130 normunda olmalıdır.
- 2.9. Üzerine dökülecek kimyasallara karşı direnci EN 423 normunda olmalıdır.
- 2.10. Sterilizasyon ünitesinin zemini tesviye şapı atılmasına uygun hale getirilecektir.
- 2.11. Tamamen kurumuş zemine PVC yer döşemesi yapılacaktır.
- 2.12. PVC yapıştırılırken altında hava kalmamasına özen gösterilecektir.
- 2.13. Mahalin duvar kenarlarına süpürgelikleri yapılacaktır.
- 2.14. PVC kaplamasının ek yerlerine 1. Sınıf orijinal kaynak fitili kullanılmalıdır.
- 2.15. İhaleye katılacak firmalar yapılacak işle ilgili yerinde görerek tekliflerini ona göre vereceklerdir.

3. GARANTİ, KABUL VE MUAYENE

- 3.1. Malzemeler en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
- 3.2. Yer PVC döşemesi işinin yapımı hastane teknik servisin belirleyeceği günlerde sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açmayacak şekilde planlanacaktır.
- 3.3. İş bitimi ihaleyi alan firma tarafından sorunsuz bir şekilde yer döşemesi poliklinik sorumlusuna teslim edilecektir.
- 3.4. İş teknik servis nezaretinde yapılacaktır.
- 3.5. İşin yapımı için gerekli her türlü nakliye, kurulu raf veya cihazların demontajı, montaj, zarar verilen yerlerin tamiri ve işçilik yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.