

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

SICAK SU KOMPANSATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAUÇUK KOMPANSATÖRLER

Teknik Özellikleri

DN:40 ÇAPINDA

Basınç PN16


Sıcaklık 100 °C

Naylon Lifler Kord Bezi


Flanş Malzemesi 8(sekiz)Delikli

Kauçuk
Malzemesi EPDM
NR (Opsiyonel)
BUTYL (Opsiyonel)
NBR (Opsiyonel)

Genleşme Eksenel +15 mm -20 mm
Yanal 15 mm
Açısal 10°



ARSENFLEX®


Hüseyin Hilmi ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdür Yrc