

SATINALMA BİRİMİ

SU DEPOSUNA İZOLASYON YAPIMI

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

**A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:**

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

**B- DİĞER HUSUSLAR:**

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN  
TELEFON: (0312) 336 09 2053-2068  
FAX: (0312) 3464361-3352625  
MAIL : onkolojiاهدogrudantemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 16.08.2016  
SAAT: 15:00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER  
DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR.

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No :

1 / 1

Talep Tarihi / No : 01/07/2016... /

886

Birim : ATÖLYE MERKEZ STOĞU

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1		SU DEPOSUNA İZOLASYON YAPIMI	YOK	1	ADET

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
HASTANEMİZ SU DEPOLARININ YALITIMLARININ YAPILMASI İÇİN İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.	.... / .... / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Eİ Sorumlusu T.C.No: 102097
	.... / .... / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Taniye Feri Ertan Baş Teknisyen Sicil No: 103079
	.... / .... / 20....	Klinik İdari Sorumlusu Bezir Etki Şentürk Müh.
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz	.... / .... / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.	.... / .... / 20....	Hastane Yöneticisi



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Dr.Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**SU DEPOSUNA YALITIM YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU**

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Su deposunun izolasyonun teknik şartnamesidir.

**2 TEKNİK ÖZELİKLER**

- 2.1. 1200+1200=2400m<sup>3</sup> hacmindeki su deposunun yalıtımı yapılacaktır.
- 2.2. Mevcut betonarme perde yüzeylerde, gevşek malzemeler uzaklaştırılacak, betonarme yüzeylerde önceki imalattan kalan izolasyon malzemesi kaplaması kaldırılıp temizlenecektir.
- 2.3. Yüzeylerdeki sivri parçalar, çimento, şerbet ve beton kalıntıları toz, kir, kalıp yağı, curuf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler uygulama yüzeyinden arındırılıp çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler temizlenecektir.
- 2.4. Uygulama yüzeyi çatlaksız ve sağlam olmalıdır. Boşluklar, çatlaklar yapısal tamir harcı ile doldurulmalıdır.
- 2.5. Keskin köşeler yuvarlatılmalıdır. Soğuk derzler'de müdahale edilecek kadar açılıp , temizlenip, düzeltilip kullanılacak ürünle pah yapılarak güçlendirilecektir.
- 2.6. Uygulanacak tüm perde ve döşeme yüzeylerine su itici özelliği olan çimento esaslı çift komponentli yapışma mukavemeti minimum 15N/mm<sup>2</sup> eğilme mukavemeti 5N/mm<sup>2</sup>, basınç mukavemeti 10N/mm<sup>2</sup> olan içme suyu test raporuna sahip su yalıtım malzemesi her katta m<sup>2</sup> ye 1 kg gelecek şekilde en az iki kat (2kg/m<sup>2</sup>) tatbik edilecektir.(uygulama esnasında iki kat arasına su yalıtım filesi kullanılacaktır.)
- 2.7. Depo iniş merdivenleri ve depo içerisindeki metal boruların yüzeylerinin temizlenip, içme suyu test raporlu epoxy boya ile boyanma işlemi yapılacaktır.
- 2.8. Depo üst kapaklarının yüzey temizliği yapıp, dış etkenlere karşı koruyucu boya ile boyanacaktır.
- 2.9. Hastane suyunun kesilmemesi açısından depolar dönüşümlü olarak yapılacak, gerekli işlemler yapıldıktan sonra yalıtım mekanik ve kimyasal kuruma süresi dolduktan sonra hizmete girecektir.
- 2.10. Yalıtım işlemi bittikten sonra gereken kuruma süresi dolduktan sonra depo içi hijyenik temizliği ve dezenfeksiyonu yapılarak depolar doldurulacaktır.
- 2.11. Depo zemininin 10cm kalınlığında beton ile doldurulup tesviye edilmesi yapılacaktır.(Depo ölçüsü , Boy-33mt , en-22mt, su dolum yüksekliği- 3,80mt)

**2. GARANTİ, KABUL VE MUAYENE**

- 2.1. Kullanılan malzemelerin teknik bülten ve spekt bilgileri hastane idaresine dosya halinde sunulacaktır.
- 2.2. İş sahasında meydana gelebilecek iş kazalarından yüklenici firma sorumlu olacaktır.
- 2.3. Gereken her türlü tedbiri yüklenici firma tarafından üstlenilecektir.
- 2.4. Su deposunda yapılan yalıtım en az 5 yıl sızdırmazlık garantisi verilecektir.
- 2.5. Su deposunda yalıtım için tatbik edilen malzemelerde tatbik edildiği yerde kalkma, kopma, kırılma gibi durumlar için en az 5 yıl garanti verilecektir.
- 2.6. Su deposunun yalıtım hastaneyi susuz bırakmadan sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde idarenin belirleyeceği günde yapılacaktır.
- 2.7. Yapılacak yalıtım işi teknik servis nezaretinde yapılacaktır.

Birim Yetkilisi

Yurtarslan  
Etk. Tekn.  
Sic.No: 13000

Birim Yetkilisi

Tanrıverdi ERGANCAN  
Baş Teknik Servis  
Sicel No:103079

Birim Yetkilisi

Bekir Sıtkı Şentürk  
Mak. Müh.