

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği

Beypazarı Devlet Hastanesi Müdürlüğü

BEYPAZARI

KONTAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIEMENS

3 fazlı güç kontaktörü

3TF42 11


AC

Güç: 7.5 kW 30A

380V

Boy: 1

Kontak: 1NO - 1NC



Hüseyin Hilmi ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü