

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

DALGIÇ SU AKTARMA POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-POMPA ŞAMANDIRALI OLMALIDIR.
- 2-GÖVDE METAL OLMALIDIR.
- 3-EMİŞ BÖLÜMÜNDE SÜZEĞİ OLMALIDIR.
- 4-0.50 KW OLMALIDIR.
- 5-220 VOLT LA ÇALIŞMALIDIR.
- 6-2000-2800 DV.DAK OLMALIDIR.
- 7-3''(İNÇ) ÇIKIŞI OLMALIDIR.
- 8- EN AZ 2 METRE YÜKSEKLİĞE SU ATABİLMELİDİR.


Erdoğan ESENDİR
Beypazarı Devlet Hastanesi
Teknisyen


Hüseyin Hilmi ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü