

## SATINALMA BİRİMİ

HAVA PERDESİ (TİCARİ TİP)

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAKGENEL HUSUSLAR

## A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/maizeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

## B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.BİLGİ İÇİN  
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068  
FAX: (0312) 3464361-3352625  
MAIL : onkoloji@dogrudantemin@gmail.comSON TEKLİF VERME TARİHİ: 04.11.2016  
SAAT: 15:00NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER  
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Birim : ATÖLYE MERKEZ STOĞU

Sayfa No :

1 / 1

Talep Tarihi / No : 13/10/2016... /

1253

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1		HAVA PERDESİ (TİCARİ TİP)	YOK	Künye No: 3	ADET

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
HASTANEMİZ ACİL SERVİS HASTA GİRİŞİNE VE MEDİKAL ONKOLOJİ GİRİŞİNE AYRICA BODRUM -2 KAT PERSONEL GİRİŞİNE TAKILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.	..... / ..... / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu Yakup TEKİN
	..... / ..... / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu Mustafa TEKİN
	..... / ..... / 20....	Klinik İdari Sorumlusu Mustafa TEKİN
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz	..... / ..... / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR.	..... / ..... / 20....	Hastane Yöneticisi

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Dr.Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**TİCARİ TİP HAVA PERDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU**

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil servis hasta girişi kapısına, bodrum kat personel girişine ve Medikal Onkoloji girişine hava perdesi alınması için gerekli teknik şartnamesidir.

**2. TİCARİ TİP HAVA PERDESİ (2000 mm) 2 adet**

- 2.1. Hava perdesi 380 volt ile çalışabilen elektrikli ısıtıcı tipte imal edilmiş olmalıdır.
- 2.2. İhaleye katılacak firmalar cihazla ilgili katalog üzerinden numune getirmek zorundadırlar. Numune getirmeyenlerin teklifleri dikkate alınmayacaktır.
- 2.3. Hava perdesinin toplam uzunluğu 2000 mm, takılabilir kapı yüksekliği minimum 260 cm maksimum 350 cm olmalıdır. Üfleme hızı minimum 9/7,5 m/sn olmalıdır.
- 2.4. İçinde bulunan motoru termik korumalı olacaktır.
- 2.5. Hava perdesi üzerinde en az 21 Kw gücünde elektrikli ısıtıcılar bulunacaktır.
- 2.6. Giriş Çıkış ısısı 18-20 °C olmalıdır.
- 2.7. Hava perdelerinde, sessiz ve yüksek verimle çalışan çapraz esintili en az 120 mm çapında ısıya dayanıklı özel imal edilmiş plastik fan pervanesi kullanılmalıdır.
- 2.8. Cihaz gerektiğinde ısıtıcısız, ortam havasıyla çalışabilecektir.
- 2.9. Cihazın ses seviyesi 1 metrede 65 dBA olmalıdır.
- 2.10. Cihazın fan motoru en az 480 veya 600 W gücünde olmalıdır.
- 2.11. Cihazın gövdesi galvaniz sacdan imal edilmiş ve özel elektro statik toz boya ile boyanmış olmalıdır.
- 2.12. Cihaz üzerinde dijital kontrol paneli ve uzaktan kumanda bulunacaktır.
- 2.13. Dijital kontrol paneli üzerinde elektrikte kullanım için en az 3 güç kademeli ayar butonu ve en az 3 hız kademeli çalışabilecek fan düğmesi olmalıdır.
- 2.14. Cihazın montaj ayakları seti cihaz ile birlikte koli içerisinde çıkacaktır.
- 2.15. Cihaz ISO 9001, CE ve TSEK belgeli olacaktır.
- 2.16. İhaleyi alan yüklenici firma mevcut hava perdelerinin demontajını yaptıktan sonra hava perdesini kapı üzerine montajını ve elektrik bağlantılarını yapacaktır.
- 2.17. Hava perdesinin kurulumu ve bağlantısı için gerekli her türlü nakliye, montajı, zarar verilen yerlerin tamiri ve işçilik işi alan yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 2.18. Teklif edilen hava perdesinin katalog ve sahip olduğu kalite belgeleri olacaktır.
- 2.19. Hava perdesinin kurulumu yapıldıktan sonra yüklenici cihazı çalışır vaziyette servis formu düzenleyerek teknik atölye amirine teslim edecektir.





### 3. TİCARİ TİP HAVA PERDESİ (1600 mm) 1 adet

- 3.1. Hava perdesi 380 volt ile çalışabilen elektrikli ısıtıcı tipte imal edilmiş olmalıdır.
- 3.2. İhaleye katılacak firmalar cihazla ilgili katalog üzerinden numune getirmek zorundadırlar. Numune getirmeyenlerin teklifleri dikkate alınmayacaktır.
- 3.3. Hava perdesinin toplam uzunluğu 1600 mm, takılabilir kapı yüksekliği minimum 260 cm maksimum 350 cm olmalıdır. Üfleme hızı minimum 10/12 m/sn olmalıdır.
- 3.4. İçinde bulunan motoru termik korumalı olacaktır.
- 3.5. Hava perdesi üzerinde en az 18 Kw gücünde elektrikli ısıtıcılar bulunacaktır.
- 3.6. Giriş Çıkış ısısı 16-18°C olmalıdır.
- 3.7. Hava perdelerinde, sessiz ve yüksek verimle çalışan çapraz esintili en az 120 mm çapında ısıya dayanıklı özel imal edilmiş plastik fan pervanesi kullanılmalıdır.
- 3.8. Cihaz gerektiğinde ısıtıcısız, ortam havasıyla çalışabilecektir.
- 3.9. Cihazın ses seviyesi 1 metrede 65 dBA olmalıdır.
- 3.10. Cihazın fan motoru en az 480 veya 600 W gücünde olmalıdır.
- 3.11. Cihazın gövdesi galvaniz sacdan imal edilmiş ve özel elektro statik toz boya ile boyanmış olmalıdır.
- 3.12. Cihaz üzerinde dijital kontrol paneli ve uzaktan kumanda bulunacaktır.
- 3.13. Dijital kontrol paneli üzerinde elektrikte kullanım için en az 3 güç kademeli ayar butonu ve en az 3 hız kademeli çalışabilecek fan düğmesi olmalıdır.
- 3.14. Cihazın montaj ayakları seti cihaz ile birlikte koli içerisinde çıkacaktır.
- 3.15. Cihaz ISO 9001, CE ve TSEK belgeli olacaktır.
- 3.16. İhaleyi alan yüklenici firma hava perdesini kapı üzerine montajını ve elektrik hattını çekerek bağlantılarını yapacaktır.
- 3.17. Hava perdesinin kurulumu ve bağlantısı için gerekli her türlü nakliye, montajı, asma tavan tadilatı, zarar verilen yerlerin tamiri ve işçilik işi alan yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 3.18. Teklif edilen hava perdesinin katalog ve sahip olduğu kalite belgeleri olacaktır.
- 3.19. Hava perdesinin kurulumu yapıldıktan sonra yüklenici cihazı çalışır vaziyette servis formu düzenleyerek teknik atölye amirine teslim edecektir.

Dr. Abdurrahman Yurtarslan

### 4. GARANTİ, KABUL VE MUAYENE

- 4.1. Alınacak hava perdesi 2 yıl süre garantili olacaktır.
- 4.2. İhaleye katılacak firmalar daha önce yaptıkları benzer işlerle ilgili belge ve bilgi vereceklerdir.
- 4.3. İhaleye katılacak firmalar cihazla ilgili katalog üzerinden numune getirmek zorundadırlar. Numune getirmeyenlerin teklifleri dikkate alınmayacaktır.
- 4.4. Hava perdesinin montajı için gerekli fitings malzeme, işçilik, nakliye, elektrik ve sıcak su hatlarının çekimi ve kurulumu işi alan yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 4.5. Kurulum esnasında verilecek her türlü zarar yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 4.6. İşin yapımı Hastane idaresinin uygun göreceği zamanlarda sağlık hizmetlerinde aksamaya yol açmayacak şekilde planlanacaktır.
- 4.7. Yapılan iş teknik servis nezaretinde yapılacak olup şartname esaslarına uygun olmayan işler imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır.
- 4.8. İş bitimi sistem eksiksiz ve çalışır olarak teslim edilecek, cihazla ilgili gereken her türlü eğitim teknik servisin uygun göreceği personele verilecektir.

Birim Yetkilisi

Yakup TEKİN  
Teknisyen

Birim Yetkilisi

Teslim ÖZDEMİR  
İnşaat Teknisyeni  
Sipiri No: 103 843

Birim Yetkilisi

Mustafa TEKİNİ  
İnşaat Teknisyeni