

SATINALMA BİRİMİ

AKÜ 12 VOLT 150 AH

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd

BİLGİ İÇİN
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068
FAX: (0312) 3464361-3352625
MAIL : onkoloji@dogrudantemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 18/11/2016

SAAT: 15:00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Birim : ATÖLYE MERKEZ STOĞU

Sayfa No : 1 / 1

Talep Tarihi / No : 28/10/2016... /

1386

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	150-13-03	AKÜ 12 VOLT 150AH	YOK	4	ADET

Künye No:

4

ADET

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
HASTANEMİZ ANA BİNANIN 1130 KVA VE 640 KVA JENERATÖRLERİNİN ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ 12 VOLT 150 AMPER AKÜLERİNİN DEĞİŞİMİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. / / 20....	Stok Takip Klinik / Biçim Talep Sorumlusu Talep No: 105 843
 / / 20....	Stok Takip Klinik / Biçim Talep Sorumlusu Talep No: 105 843
 / / 20....	Klinik İdari Sorumlusu Bekir Zıtkı Şentürk Talep Müh.
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr.Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

12 VOLT 150 AMPER AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanemiz 1130-640 KVA gücündeki jeneratörlerin arızalanan akülerinin yerine alınacak 12 volt 150 amper gücündeki Akü Teknik Şartnamesidir.

2. AKÜ 12 VOLT 150 AMPER (4 adet)

- 2.1. Alınacak aküler 12 volt voltajla çalışacaktır.
- 2.2. Akülerin kapasitesi 150 amper saat gücünde olacaktır.
- 2.3. Aküler bakımsız tipte imal edilmiş olmalıdır.
- 2.4. Düz kutup başlı standart tip olacaktır.
- 2.5. Aküler TSE belgeli olacaktır.


3. GARANTİ, KABUL VE MUAYENE

- 3.1. Aküler en az 2 yıl garantili olacaktır.
- 3.2. İş alan yüklenici firma çıkan aküleri teknik atölyeye teslim edecek tekliflerini buna göre vereceklerdir.
- 3.3. İhaleye katılacak firmalar özellik içeren malzemeler için teknik servisten uygunluk alacaklardır.
- 3.4. Garanti süresi içinde kullanım hatası dışında kalan, imalat hataları sonucunda ortaya çıkan her türlü olumsuzluğun giderilmesi yükleniciye aittir.
- 3.5. Akü değişimi için gerekli her türlü nakliye, demontaj, montaj, zarar verilen yerlerin onarılması ve işçilik işi alan yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

Birim Yetkilisi


Yakup TEKİN
Teknisyen

Birim Yetkilisi


Teşim ÖZDEMİR
İnşaat Teknisyeni
Sicil No: 103 833

Birim Yetkilisi


Hakkı Sıtkı Şentürk
Müh.