

SATINALMA BİRİMİ

TEKNİK ATÖLYE & KALEM HURDAVAT ALIMI

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

**A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:**

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

**B- DİĞER HUSUSLAR:**

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN  
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068  
FAX: (0312) 3464361-3352625  
MAIL : onkolojieahdogrudantemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 22/08/2016  
SAAT: 15:00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER  
DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No :

1 / 1

Talep Tarihi / No : 22/07/2016... /

937

İhtiyaç : ATÖLYE MERKEZ STOĞU

BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	PATENT DIRSEK 125-LİK	YOK	2	ADET
2	FLANŞ 125-LİK	YOK	4	ADET
3	FLANŞ 150-LİK	YOK	4	ADET
4	SİYAH BORU 125-LİK	YOK	6	METRE
5	REDİKSİYON (150x125mm)	YOK	1	ADET
6	BORU T 150-LİK	YOK	1	BOY
7	KÜRESEL VANA 150-LİK	YOK	1	ADET
8	KÜRESEL VANA 125-LİK	YOK	1	ADET

İhtiyaç : 06812) 935 26 25

<b>TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER</b>	<b>TARİH</b>	<b>KAŞE / İMZA</b>
HASTANEMİZ SU DEPOSUNDA KULLANILMASI İÇİN İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.	..... / ..... / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu İmza No: 103079
	..... / ..... / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu İmza No: 103079
	..... / ..... / 20....	Klinik İdari Sorumlusu İmza No: 103079
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz	..... / ..... / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.	..... / ..... / 20....	Hastane Yöneticisi



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Dr.Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**KÜRESEL VANA, PATENT DİRSEK, FLANŞ, SİYAH BORU, SİYAH BORU T VE REDÜKSİYON  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU**

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Su deposunun çıkışlarında arızalı olan vanaların yerine kullanılacak olan Küresel Vana, Boru ve dirsek alımı teknik şartnamesidir.

**2. PATENT DİRSEK 125-Lik**

- 2.1. Alınacak patent dirsek 1adet'tir
- 2.2. Alınacak patent dirsek DN 125 siyah malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 2.3. Patent dirsek dikişsiz en az 3,2 mm et kalınlığında olmalıdır.
- 2.4. Patent dirseklerde TSE'li olacaktır.

**3. FLANŞ 125'lik**

- 3.1. Alınacak Flanş 4 adet'tir
- 3.2. Alınacak Flanş DN 125 olmalıdır.
- 3.3. Flanş DIN 2573 normunda olacaktır.
- 3.4. Alınacak Flanş TSE'li olacaktır.

**4. FLANŞ 150'lik**

- 4.1. Alınacak Flanş 4 adet'tir
- 4.2. Alınacak Flanş DN 150 olmalıdır.
- 4.3. Flanş DIN 2573 normunda olacaktır.
- 4.4. Alınacak Flanş TSE'li olacaktır.

**5. SU BORUSU SİYAH BORU 125'lik**

- 5.1. Alınacak boru 1 boy (6 metre) uzunluğunda olacaktır.
- 5.2. Borunun çapı 125 mm çapında olacaktır.
- 5.3. Borunun et kalınlığı en az 3,2 mm kalınlıkta olacaktır.
- 5.4. Alınacak borular TSE'li olacaktır.

**6. REDÜKSİYON 150x125 mm**

- 6.1. Alınacak redüksiyon 1adet'tir
- 6.2. Alınacak redüksiyon DN 150 den 125' en siyah malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 6.3. Redüksiyon dikişsiz en az 4,5 mm et kalınlığında olmalıdır.
- 6.4. Redüksiyon TSE'li olacaktır.

**7. BORU SİYAH T 6" (150'lik)**

- 7.1. Alınacak T siyah boru olacaktır.
- 7.2. T'nin çapı 6" çapında olacaktır.
- 7.3. T'nin et kalınlığı en az 4,5 mm kalınlıkta olacaktır.
- 7.4. Alınacak T TSE'li olacaktır.

## 8. KÜRESEL VANA 6" (150'lik)

- 8.1. PN 16 Flanşlı tam geçişli DN 150 vana olarak 2 adet olacaktır.
- 8.2. Vananın Flanşlı ve gövdesi GG 25 pik dökümlü olacaktır.
- 8.3. Vananın içi paslanmaz çelik küreli olmalıdır.
- 8.4. Vanada paslanmaz çelik tabak yay takviyeli olmalıdır.
- 8.5. Vananın Flanş bağlantıları TS ISO 7005-2 normunda olacaktır.
- 8.6. Vana montaj boyu DN 150'e kadar 3202 F1 ve daha büyük çaplarda DIN 3202 F5 normunda olacaktır.
- 8.7. Vananın kolu üzerinde Plastik kılıfı bulunacaktır.
- 8.8. Vanalar montaj vidaları ve eklentileri ile birlikte verilecektir.

## 9. KÜRESEL VANA (125'lik)

- 9.1. PN 16 Flanşlı tam geçişli DN 125 vana olarak 2 adet olacaktır.
- 9.2. Vananın Flanşlı ve gövdesi GG 25 pik dökümlü olacaktır.
- 9.3. Vananın içi paslanmaz çelik küreli olmalıdır.
- 9.4. Vanada paslanmaz çelik tabak yay takviyeli olmalıdır.
- 9.5. Vananın Flanş bağlantıları TS ISO 7005-2 normunda olacaktır.
- 9.6. Vana montaj boyu DN 125'e kadar 3202 F1 ve daha büyük çaplarda DIN 3202 F5 normunda olacaktır.
- 9.7. Vananın kolu üzerinde Plastik kılıfı bulunacaktır.
- 9.8. Vanalar montaj vidaları ve eklentileri ile birlikte verilecektir.

## 10. KURULUM VE MONTAJ

- 10.1. İhaleye katılan firmalar vanaların, borunun ve dirseklerin takılacağı yerleri yerinde görerek tekliflerini vereceklerdir.
- 10.2. İşi alan yüklenici firma su deposundaki vanaların, borunun, patent dirseğin ve flanşların yerlerine montajlarını ve demontajlarını yapacaktır.
- 10.3. Küresel vanaların, siyah borunun ve dirseklerin yerine montajı ve demontajı için gerekli her türlü nakliye, kaynak ve işçilik işi işi alan yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 10.4. İşin yapımı su deposu boşaltıldığında sağlık hizmetlerinde aksamaya yol açmayacak şekilde hastane susuz kalmadan teknik elemanlarca birlikte planlanarak yapılacaktır.

## 11. GARANTİ, KABUL VE MUAYENE :

- 11.1. Alınacak vanalar, su borusu, patent dirsek, redüksiyon ve flanşlar için en az 6 ay süre ile işçilik ve 2 yıl süre ile parça garantisi verilecektir.
- 11.2. İhaleye katılacak firmalar vanaların takılacağı yeri görerek tekliflerini ona göre vereceklerdir.
- 11.3. İşi alan firma vanaların ve eklentilerinin demontajını ve yerine montajını yapacaktır.
- 11.4. Vanaların ve eklentilerinin montajı için gerekli her türlü işçilik, nakliye, montaj bağlantılar işi alan yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 11.5. Yapılan iş teknik servis nezaretinde yapılacak olup şartname esaslarına uygun olmayan işler, imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır.

Birim Yetkilisi

**Yakup TEKİN**  
Teknisyen

Birim Yetkilisi

**Behir Sıtkı Şentürk**  
Mak. Müh.

Birim Yetkilisi

**Tanrıverdi ERCAN**  
Baş Teknisyen  
Sicil No:103079