

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

YANGIN ALGILAMA BATARYALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Röntgen merkezinde kurulu bulunan Yangın algılama ve söndürme sistemi için gerekli olan iki adet akü yenisi alınması gerekmektedir.

12 VOLT

7,0 Ah

EBATLARI: 15X10X6 cm ebatlarında



Erdogan ESENDİR
Beypazarı Devlet Hastanesi
Teknisyen

Hüseyin Hilmi ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler