

SATINALMA BİRİMİ

ATÖLYE 17 KALEM HIRDAVAT ALIMI

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler MÜD. Yrd.

BİLGİ İÇİN
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068
FAX: (0312) 3464361-3352625
MAIL : onkolojiاهدogrudentimin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 30.09.2016
SAAT: 15:00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER
DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1

Birim : ATÖLYE MERKEZ STOĞU

Talep Tarihi / No : 08/08/2016... /

1026

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1		YATAY MİLLİ ISITMA SİRKÜLASYON POMPASI	YOK	Künye No: 2	ADET
2		KÜRESEL VANA (DN-65)	YOK	Künye No: 2	ADET
3		KÜRESEL VANA (DN-50)	YOK	Künye No: 2	ADET
4		FLANŞ (DN-65)	YOK	Künye No: 6	ADET
5		FLANŞLI PİSLİK TUTUCU (DN-65)	YOK	Künye No: 2	ADET
		FLANŞ (DN-100)	YOK	Künye No: 1	ADET
7		SİYAH BORU (80MM)	YOK	Künye No: 3	METRE
8		SİYAH BORU (50MM)	YOK	Künye No: 3	METRE
9		KOLLEKTÖR (125MM)	YOK	Künye No: 15	METRE
10		FLANŞ (DN-50)	YOK	Künye No: 2	ADET

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
HASTANEMİZ KAZAN DAİRESİNDE KREŞ BİNASINI BESLEYEN KALORİFER HATTI SİRKÜLASYON POMPASININ YERİNE ALINACAK MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. / / 20....	Yakup TEKİN Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu
 / / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu Sicil No:103079
 / / 20....	Klinik İdari Sorumlusu Mustafa TEKİN
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi

SİRKÜLASYON POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kazan dairesinde Kreş binasını besleyen kalorifer hattı sirkülasyon pompasının yerine alınacak pompanın, vanaların, flanşların ve eklentilerinin teknik şartnamesidir.

2. YATAY MİLLİ SALLYANGOZ TİP SICAK SU SİRKÜLASYON POMPASI (2 Adet)

- 2.1. Kazan dairesi içinde Kreş binasının kalorifer hattını besleyen pompaların yerine alınacaktır.
- 2.2. Alınacak yatay milli salyangoz pompa 1 Kw gücünde olacaktır.
- 2.3. Pompa trifaze 380 volt gerilimle çalışacaktır.
- 2.4. Pompanın hızı 1450-2900 d/d olacaktır.
- 2.5. Pompa -10°C ile +140°C arası çalışabilecek özellikte olmalıdır.
- 2.6. Pompanın çalışma basıncı 10 bar, maksimum çalışma basıncı 16 bar basınçta olacaktır.
- 2.7. Yatay milli pompanın mili mekanik salmastralı olacaktır.
- 2.8. Pompanın emiş ağzı DN 65 flanşlı olacaktır.
- 2.9. Pompanın çıkış yani basma ağzı DN 50 flanşlı olacaktır.
- 2.10. İhaleye katılacak firmalar salyangoz pompaların kurulacağı yeri görerek tekliflerini vereceklerdir.

3. KÜRESEL VANA DN 65 (2 Adet)

- 3.1. PN 10 Flanşlı tam geçişli DN 65 vana olarak 2 adet olacaktır.
- 3.2. Vananın Flanşlı ve gövdesi GG 25 pik dökümlü olacaktır.
- 3.3. Vananın içi paslanmaz çelik küreli olmalıdır.
- 3.4. Vanada paslanmaz çelik tabak yay takviyeli olmalıdır.
- 3.5. Vananın Flanş bağlantıları TS ISO 7005-2 normunda olacaktır.
- 3.6. Vananın kolu üzerinde Plastik kılıfı bulunacaktır.
- 3.7. Vanalar montaj vidaları ve eklentileri ile birlikte verilecektir.

4. KÜRESEL VANA DN 50 (2 Adet)

- 4.1. PN 10 Flanşlı tam geçişli DN 50 vana olarak 2 adet olacaktır.
- 4.2. Vananın Flanşlı ve gövdesi GG 25 pik dökümlü olacaktır.
- 4.3. Vananın içi paslanmaz çelik küreli olmalıdır.
- 4.4. Vanada paslanmaz çelik tabak yay takviyeli olmalıdır.
- 4.5. Vananın Flanş bağlantıları TS ISO 7005-2 normunda olacaktır.
- 4.6. Vananın kolu üzerinde Plastik kılıfı bulunacaktır.
- 4.7. Vanalar montaj vidaları ve eklentileri ile birlikte verilecektir.

5. FLANŞ Ø 65 (6 Adet)

- 5.1. Alınacak Flanş 6 adet'tir
- 5.2. Alınacak Flanş DN 65 olmalıdır.
- 5.3. Flanş DIN 2573 normunda olacaktır.
- 5.4. Alınacak Flanş TSE'li olacaktır.

6. FLANŞLI PİSLİK TUTUCU DN 65 (2 Adet)

- 5.1. Pislík tutucu PN 10 DN 65 çıkışlı olacaktır.
- 5.2. Pislík tutucu DIN 3202 normunda olacaktır.
- 5.3. Pislík tutucu -30 C°/ +180 C° sıcaklıkta çalışabilecek tipte olacaktır.
- 5.4. Pislík tutucu TSE'li olacaktır.

7. FLANŞ Ø 100 (1 Adet)

- 8.1. Alınacak Flanş 1 adet'tir
- 8.2. Alınacak Flanş DN 100 olmalıdır.
- 8.3. Flanş DIN 2573 normunda olacaktır.
- 8.4. Alınacak Flanş TSE'li olacaktır.

8. SİYAH BORU Ø 80 (3 Metre)

- 9.1. Alınacak boru yarım boy (3 metre) uzunluğunda olacaktır.
- 9.2. Borunun çapı 80 mm çapında olacaktır.
- 9.3. Borunun et kalınlığı en az 3,2 mm kalınlıkta olacaktır.
- 9.4. Alınacak borular TSE li olacaktır.

9. SİYAH BORU Ø 50 (3 Metre)

- 10.1. Alınacak boru yarım boy (3 metre) uzunluğunda olacaktır.
- 10.2. Borunun çapı 50 mm çapında olacaktır.
- 10.3. Borunun et kalınlığı en az 3,2 mm kalınlıkta olacaktır.
- 10.4. Alınacak borular TSE li olacaktır.

10. KOLLEKTÖR Ø 125

- 11.1. Kolektör 125 mm çapında olacaktır.
- 11.2. Kolektör 1,5 metre uzunluğunda olacaktır.
- 11.3. Kolektör siyah borudan imal edilmiş olacaktır.
- 11.4. Kolektörün giriş ağzı DN 50 olacaktır.
- 11.5. Kolektörün çıkış ağzı mevcut bağlı olduğu boruya bağlanacaktır.
- 11.6. Kolektör antipas boya ile boyalı olacaktır.

11. FLANŞ Ø 50 (2 Adet)

- 7.1. Alınacak Flanş 2 adet'tir
- 7.2. Alınacak Flanş DN 50 olmalıdır.
- 7.3. Flanş DIN 2573 normunda olacaktır.
- 7.4. Alınacak Flanş TSE'li olacaktır.

12. KURULUM VE MONTAJ

- 12.1. İhaleye katılan firmalar pompanın, vanaların, borunun ve dirseklerin takılacağı yerleri yerinde görerek tekliflerini vereceklerdir.
- 12.2. İş alan yüklenici firma kazan dairesindeki pompanın, vanaların, borunun, patent dirseğin ve flanşların yerlerine montajlarını ve demontajlarını yapacaktır.
- 12.3. İş alan firma piyano tipi pano odasından kurulacak sirkülasyon pompasına yaklaşık 30 metre 4x4 mm Antigron kablo çekerek bağlantılarını yapacaktır.
- 12.4. Pompanın, Küresel vanaların, siyah borunun ve dirseklerin yerine montajı ve demontajı için gerekli her türlü nakliye, kaynak ve işçilik işi işi alan yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 12.5. Kaynakla montajı yapılan boru ve flanşlar antipas boya ile boyanacaktır.
- 12.6. İşin yapımı kazan dairesinin müsaitliğine göre sağlık hizmetlerinde aksamaya yol açmayacak şekilde teknik elemanlarca birlikte planlanarak yapılacaktır.

13. GARANTİ, KABUL VE MUAYENE

- 13.1. Alınacak Sirkülasyon pompası için en az 2 yıl süre ile tamir ve parça garantisi verilecektir.
- 13.2. İhaleye katılacak firmalar sirkülasyon pompasının takılacağı yeri görerek tekliflerini ona göre vereceklerdir.
- 13.3. Yüklenici sirkülasyon pompalarının ve eklentilerinin demontajını yapacaktır.
- 13.4. Yüklenici alınacak sirkülasyon pompasının montajını yaparak çalışır vaziyette ünite sorumlusuna teslim edecektir.
- 13.5. Sirkülasyon pompasının, vana, Tee, patent dirsek ve flanşların montajı için gerekli her türlü işçilik, kaynak, nakliye, montaj ve bağlantılar işi alan yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 13.6. İşin yapımı hastane idaresinin uygun göreceği zamanlarda sağlık hizmetlerinde aksamaya yol açmayacak şekilde planlanacaktır.
- 13.7. Yapılan iş teknik servis nezaretinde yapılacak olup şartname esaslarına uygun olmayan işler, imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır.

Birim Yetkilisi

Yakup TEKİN
Teknisyen

Birim Yetkilisi

Tanrıverdi ERCAN
Teknisyen
Sertifika No:163075

Birim Yetkilisi

Mustafa TEKİN
Teknisyen

Dr. Abdurrahman Yurtarslan

ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM
ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No :





1 / 1

Birim : ATÖLYE MERKEZ STOĞU

Talep Tarihi / No : 04/08/2016... /

1010

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1		ISITMA SİRKÜLASYON POMPASI 10/125	YOK	Künye No: 1	ADET
2		BORU SİYAH T 100	YOK	Künye No: 2	ADET
3		PATENT DİRSEK	YOK	Künye No: 2	ADET
4		KÜRESEL VANA DN-100	YOK	Künye No: 4	ADET
5		FLANŞ (DN-100)	YOK	Künye No: 2	ADET
6		SİYAH BORU (100mm)	YOK	Künye No: 3	METRE
7		FLANŞLI PİSLİK TUTUCU (DN-100)	YOK	Künye No: 2	ADET

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KASE / İMZA
HASTANEMİZ KAZAN DAİRESİNDE BAŞHEKİMLİK BİNASINI BESLEYEN KALORİFER HATTI SİRKÜLASYON POMPASININ YERİNE ALINACAK MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. / / 20....	 Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu
 / / 20....	 Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu Baş Teknisyen Sicil No:103079
 / / 20....	 Klinik İdari Sorumlusu
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		 Kase / İmza

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi

SİRKÜLASYON POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kazan dairesinde Başhekimlik binasını besleyen kalorifer hattı sirkülasyon pompasının yerine alınacak pompanın teknik şartnamesidir.

2. SİRKÜLASYON POMPASI 10/125 (1 Adet)

- 2.1. Kazan dairesi Başhekimlik binasının kalorifer hattını besleyebilmek için kurulacak sirkülasyon pompasıdır.
- 2.2. Alınacak sirkülasyon pompası 10/125 tipte olacaktır.
- 2.3. Pompa çıkışları DN 100 çapta olacaktır.
- 2.4. Pompa 380 volt ile çalışacaktır.
- 2.5. Pompanın hızı 3 kademeli ayarlanabilir özellikte imal edilmiş olmalıdır.
- 2.6. Pompa minimum 6-10 bar işletme basıncıyla çalışacaktır.
- 2.7. Motor sınıf "H" yalıtım sistemine sahip olacaktır.
- 2.8. Motor IP 41 koruma sınıfına sahip olacaktır.
- 2.9. Maksimum 120 °C su sıcaklıkta çalışabilme özelliğine sahip olacaktır.
- 2.10. İş alan yüklenici pompayı mevcut pompanın borusundan tee ile ek alarak bağlantılarını yapacak ve çalışır vaziyette ünite sorumlusuna teslim edecektir.
- 2.11. Yüklenici firma montaj için gerekli her türlü fitings, elektrik kablo bağlantısı, işçilik ve nakliyyeyi ücretsiz olarak yapacaktır.

3. "T" BORU SİYAH Ø 100 (2 Adet)

- 4.1. Alınacak T boru siyah olacaktır.
- 4.2. T'nin çapı Ø 100 çapında olacaktır.
- 4.3. T'nin et kalınlığı en az 4,5 mm kalınlıkta olacaktır.
- 4.4. Alınacak "T" TSE'li olacaktır.

4. PATENT DİRSEK 90° Ø 100 (2 Adet)

- 5.1. Alınacak patent dirsek 2 adet'tir
- 5.2. Alınacak patent dirsek DN 100 siyah malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 5.3. Patent dirsek dikisiz en az 3,2 mm et kalınlığında olmalıdır.
- 5.4. Patent dirseklerde TSE'li olacaktır.

5. KÜRESEL VANA DN 100 (4 Adet)

- 5.1. PN 10 Flanşlı tam geçişli DN 100 vana olarak 4 adet olacaktır.
- 5.2. Vananın Flanşlı ve gövdesi GG 25 pik dökümlü olacaktır.
- 5.3. Vananın içi paslanmaz çelik küreli olmalıdır.
- 5.4. Vanada paslanmaz çelik tabak yay takviyeli olmalıdır.
- 5.5. Vananın Flanş bağlantıları TS ISO 7005-2 normunda olacaktır.
- 5.6. Vananın kolu üzerinde Plastik kılıfı bulunacaktır.
- 5.7. Vanalar montaj vidaları ve eklentileri ile birlikte verilecektir.

6. FLANŞ Ø 100 (2 Adet)

- 7.1. Alınacak Flanş 4 adet'tir
- 7.2. Alınacak Flanş DN 100 olmalıdır.
- 7.3. Flanş DIN 2573 normunda olacaktır.
- 7.4. Alınacak Flanş TSE'li olacaktır.

7. SİYAH BORU Ø 100 (3 Metre)

- 8.1 Alınacak boru yarım boy (3 metre) uzunluğunda olacaktır.
- 8.2 Borunun çapı 100 mm çapında olacaktır.
- 8.3 Borunun et kalınlığı en az 3,2 mm kalınlıkta olacaktır.
- 8.4 Alınacak borular TSE li olacaktır.

8. FLANŞLI PİSLİK TUTUCU DN 100 (2 Adet)

- 6.1. Pislik tutucu PN 10 DN 100 çıkışlı olacaktır.
- 6.2. Pislik tutucu DIN 3202 normunda olacaktır.
- 6.3. Pislik tutucu -30 C°/ +180 C° sıcaklıkta çalışabilecek tipte olacaktır.
- 6.4. Pislik tutucu TSE'li olacaktır.

9. KURULUM VE MONTAJ

- 9.1. İhaleye katılan firmalar pompanın, vanaların, borunun ve dirseklerin takılacağı yerleri yerinde görerek tekliflerini vereceklerdir.
- 9.2. İş alan yüklenici firma kazan dairesindeki pompanın, vanaların, borunun, patent dirseğin ve flanşların yerlerine montajlarını ve demontajlarını yapacaktır.
- 9.3. İş alan firma pompanın elektrik bağlantılarını yaparak çalışır vaziyette teslim edecektir.
- 9.4. Küresel vanaların, siyah borunun ve dirseklerin yerine montajı ve demontajı için gerekli her türlü nakliye, kaynak ve işçilik işi iş alan yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 9.5. Kaynakla montajı yapılan boru ve flanşlar antipas boya ile boyanacaktır.
- 9.6. İşin yapımı kazan dairesinin müsaitliğine göre sağlık hizmetlerinde aksamaya yol açmayacak şekilde teknik elemanlarca birlikte planlanarak yapılacaktır.

Dr.Abdurrahman Yurtarslan

10. GARANTİ, KABUL VE MUAYENE :

- 10.1. Alınacak Sirkülasyon pompası için en az 2 yıl süre ile tamir ve parça garantisi verilecektir.
- 10.2. İhaleye katılacak firmalar sirkülasyon pompasının takılacağı yeri görerek tekliflerini ona göre vereceklerdir.
- 10.3. Yüklenici alınacak sirkülasyon pompasının montajını yaparak çalışır vaziyette ünite sorumlusuna teslim edecektir.
- 10.4. Sirkülasyon pompasının, vana, Tee, patent dirsek ve flanşların montajı için gerekli her türlü işçilik, kaynak, nakliye, montaj ve bağlantılar işi alan yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 10.5. İşin yapımı hastane idaresinin uygun göreceği zamanlarda sağlık hizmetlerinde aksamaya yol açmayacak şekilde planlanacaktır.
- 10.6. Yapılan iş teknik servis nezaretinde yapılacak olup şartname esaslarına uygun olmayan işler, imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır.

Birim Yetkilisi

Yakup TEKİN
Teknisyen

Birim Yetkilisi

Harun ERKAN
Baş Teknisyen
Sicil No:103079

Birim Yetkilisi

Mustafa TEKİN
Müh.