

TEKNİK SERVİS VE PERİYODİK BAKIM FORMU

MERKEZ

Kızılkabana'nın Devlet Hastanesi

26.10.2006

GİRİŞ SUYU ANALİZİ

SERTLİK : *18 Fr*
İLETKENLİK : *275 uS*
PH : *7*
KLOR : *—*
BASINÇ : *3 bar*

RO GİRİŞ SUYU ANALİZİ

SERTLİK : *1 Fr*
İLETKENLİK : *275 uS*
PH : *7*
KLOR : *—*

SAF SU ANALİZİ

İLETKENLİK (uS/cm) : *1 uS*
DEBİ (Litre/Saat) : *250 lt/h*

ATIK SU

DEBİ (Litre/Saat) : *250 lt/h*
BASINÇ : *8 bar*

HAM SU TANKININ SU SEVİYE KONTROLÜ
VE ŞAMANDIRA KONTROLÜ

Normal

HAM SU TANKININ HİDROFOR AYARLARI
ALT BASINÇ (2,4) ÜST BASINÇ (3,6)

Normal

KUM FİLTRESİ BAKIMI

Normal

KARTUŞ FİLTRE GRUPLARI DEĞİŞİMİ

Yapılıyor

YUMUŞATMA ÜNİTESİNİN TABLET TUZ TÜKETİMİ

75 kg (Haf. tuz lık)

YUMUŞATMA ÜNİTESİNDEKİ TUZ KABI SEVİYESİNİN
ÖLÇÜMÜ (CM)

50 cm

KARBON FİLTRESİNİN BAKIMI

Normal

SAF SU TANKI YÜZME VENTİLİNİN KONTROLÜ

Normal

SAF SU TANKI HİDROFORLARININ VE ÇALIŞMA
BASINÇLARININ KONTROLÜ (2,4-3,8 olmalı)

Normal

UV LAMBASININ KONTROLÜ VE ÇALIŞMA SÜRESİ

UV Kontrol Parası girildi

MERKEZİN ALT YAPISINDAN (su elektrik kesilmesi, voltaj ve
benzeri) SİSTEME YANSIYAN DEĞİŞİKLİKLER VE
SONUÇLARI

Yok

ÜNİTENİN TESİSATINDA HERHANGİ BİR KAÇAK OLUP
OLMADIĞI, VARSA YERİNİN BELİRLENMESİ

Yok

SERVİS SONUCU:

*Birbirinden arızaya müdahale edilmiş olup arızalı
saf su pompası çalıştırılmıştır. Bunun haricinde aktif karbon
kontrol valti arızalı, ultra filtre kontrol paneli arızalı acilen
değiştirilerek periyodik sistem çalışır durumda*

TEKNİK HİZMET VEREN FİRMA YETKİLİSİ

ONAYLAYAN KURUM YETKİLİSİ

ADI SOYADI

Kenan Akar

ADI SOYADI

Fatih ÇALIŞKAN

GÖREVİ

Periyodik Servis

GÖREVİ

Diğer Yetkiler

İMZA

*HIDROMED SU ARITMA MEDİKAL VE
TEKNİK HİZMETLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İvedik Organize San. Bölge 3364. Sk. No: 22A
06550 Beştepe / Ankara
Tic. Sic. No: 27444
Tic. Sic. No: 27444
Tic. Sic. No: 27444*

İMZA

[İmza]