

SATINALMA BİRİMİ

CAM ASPIRATÖRÜ + VANTİLATÖR

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068
FAX: (0312) 3464361-3352625
MAIL : onkolojiאהדogrudentemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 28.07/2016
SAAT: 15.00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER
DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1

Talep Tarihi / No : 03/06/2016... /

765

Birim : ATÖLYE MERKEZ STOĞU

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1		CAM ASPIRATÖRÜ	YOK	2	ADET
2		VANTİLATÖR	YOK	1	ADET

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
HASTANEMİZ AHMET ANDİÇEN EK HİZMET BİNASI PSİKİYATRI SERVİSİNDE GÜN ODASINA HAVALANDIRMA YAPILABİLMESİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. / / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu
 / / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu Tanrıverdi ERCAN Baş Teknisyen Sicil No:103079
 / / 20....	Klinik İdari Sorumlusu Bekir Şitki Şentürk Müh.
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dr.Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

CAM ASPIRATÖRÜ VE VANTİLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Andıçen ek hizmet binası Psikiyatri servisinde gün odasına havalandırma yapılması için gerekli teknik şartnamesidir.

2. CAM ASPIRATÖRÜ

- 2.1. 61,5x72 cm ölçüsündeki sabit olan pimapen cama cam tipi aspiratör takılacaktır.
- 2.2. Cihaz 220-250 volt gerilimle çalışacaktır.
- 2.3. Takılacak cam tipi havalandırma cihazları minimum 300 m³/h debide olacaktır.
- 2.4. Cihaz minimum 230 watt gücünde, 2300 d/d olacaktır.
- 2.5. Cihaz sessiz çalışacaktır. Ses seviyesi 43 dB olacaktır.
- 2.6. Aspiratörün önünde koruma amaçlı menfezi olacaktır.(el veya parmak sokmamaları için)
- 2.7. Menfez istenildiğinde (çalışmadığında) elle kapatılabilecektir.
- 2.8. Havalandırma aspiratörler monte edilmiş ve çalışır şekilde servis sorumlusuna teslim edilecektir.

3. VANTİLATÖR

- 3.1. 61,5x72 cm ölçüsündeki sabit olan pimapen cama cam tipi vantilatör takılacaktır.
- 3.2. Cihaz 220-250 volt gerilimle çalışacaktır.
- 3.3. Takılacak cam tipi havalandırma cihazları minimum 300 m³/h debide olacaktır.
- 3.4. Cihaz minimum 230 watt gücünde, 2300 d/d olacaktır.
- 3.5. Cihaz sessiz çalışacaktır. Ses seviyesi 43 dB olacaktır.
- 3.6. Vantilatörün önünde koruma amaçlı menfezi olacaktır.(el veya parmak sokmamaları için)
- 3.7. Menfez istenildiğinde (çalışmadığında) elle kapatılabilecektir.
- 3.8. Havalandırma vantilatörü monte edilmiş ve çalışır şekilde servis sorumlusuna teslim edilecektir.

4. KURULUM VE MONTAJ

- 4.1. İş alan yüklenici aspiratörü ve vantilatörü takmak için camı kestirerek yerine montajını yapacaktır.
- 4.2. Takılacak aspiratöre ve vantilatöre iş alan yüklenici tarafından en yakın elektrik buatından kablo kanalı kullanılarak 2x1,5 mm elektrik kablosu ile elektrik hattı çekilerek bağlantıları yapılacaktır.
- 4.3. Cam aspiratörünü ve vantilatörünü çalıştırmak için her cihazın yanına siva üstü elektrik anahtarı bağlanacaktır. Servisin psikiyatri servisi olması nedeniyle kablolar ve bağlantıları açıktan gitmeyecek kablo kanalı içinde olacaktır.
- 4.4. Takılacak menfezlerin ve cam aspiratörlerinin montajı yapılırken dışarıdan soğuk gelmemesi için izolesine özen gösterilecektir.

3. GARANTİ KABUL VE MUAYNE

- 3.1. Takılacak aspiratör ve vantilatör 2 yıl süre ile garantili olacaktır.
- 3.2. Yapılacak işçilik ve malzemeler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3.3. Takılacak aspiratör ve vantilatörler için gerekli her türlü işçilik, cam kesimi, zarar verilen yerlerin tamiri ve montajı ücretsiz olarak yapacaktır.
- 3.4. Yüklenici Firma iş bitiminde havalandırma aspiratörlerini çalışır olarak teslim edecektir.
- 3.5. İşin yapımı Hastane idaresinin uygun göreceği zamanlarda sağlık hizmetlerinde aksamaya yol açmayacak şekilde planlanacaktır.
- 3.6. Yapılan iş teknik servis nezaretinde yapılacak olup şartname esaslarına uygun olmayan işler imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır.

Birim Yetkilisi

MURAT KALAYCI
Etk. Tekn.
İc.No: 103097

Birim Yetkilisi

Tanrıverdi ERCAN
Baş Teknisyen
İc.No: 103079

Birim Yetkilisi

Bekir Sıtkı Şentürk
Müh.