

HASTA YATAK AYRIMI (RAY VE PERDE SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Söz konusu iş yataklı servislerimizde ki odalarımıza hasta mahremiyetini sağlamak için raylı perde sisteminin yapılması işidir.
- 2) Hastane yatak ayırım rayını özellikleri;
 - a) 35 mm*13 mm çift kanallı alüminyum ray olacaktır.
 - b) Alüminyum ray rengi hastanemizde mevcut olanlarla birebir aynı renkte olacaktır.
 - c) 1 metresi en az 285 gram ağırlığında olacaktır.
 - d) Ray başlarında plastik montaj aparatları mevcut olacaktır.
 - e) Rayın bir kanalında askı için metrik 10 diş çekilmiş sarı malzemeden yapılmış askı bağlantı vidası takılı olacaktır.
 - f) Rayın bir kanalında plastik makara ve kanca takılı olacaktır.
 - g) Tavan bağlantı askısı olacaktır.
 - h) Tavan bağlantı askısı en az 12 mm çapında ve 60 cm uzunluğunda alüminyum boru olacaktır.
 - i) Askı başlığı 19 mm çapında alüminyum boru olacaktır.
 - j) Ray uzunluğu 250 cm olacaktır.
- 3) İkinci maddedeki malzemenin uygunluğunun tespit edilebilmesi için 1 metre uzunluğunda bir adet ray, bir adet bağlantı askısı ve aparatları getirilecektir.
- 4) Raylara asılacak paravan perdenin özellikleri;
 - a) Perdeler %100 polyester kumaştan imal edilmiş olacaktır.
 - b) Perdenin 55 cm'lik kısmı fileli, geri kalan kısmı ise perdelik kumaştan imal edilmiş olacaktır.
 - c) Perde kumaşı su geçirmez özellikte olacaktır.
 - d) Perde kumaşı 30 derecede yıkanabilmeli ve yıkandığında çekmeme özelliği olacaktır.
 - e) Perde dikim montajı yükleniciye ait olacaktır.
 - f) Perdeler perde rayına hazır takılabilecek şekilde tüm aksesuarlarıyla birlikte kullanıma hazır olarak teslim edilecektir.
 - g) Her perdenin toplanmasında kullanılacak cırtlı perde bağı olacaktır.
 - h) Perdeler en az 2 yıl garantili olacaktır.
 - i) Perdelerin eni 280 cm, yüksekliği ise 220 cm olacaktır.
 - j) Perdelerin rengi hastanemizde mevcut olanlarla birebir aynı renkte olacaktır. Bunun için yerinde tespit yapılması gerekmektedir.
 - k) Perdenin üzerindeki amblem ise Sağlık Bakanlığının en son kullanmakta olduğu yeni amblem olacaktır. Yüklenici, amblemin belirlenmesi için muhakkak idaremizden bilgi alacak ve bilgi ışığında amblemi perdeye işleyecektir.
- 5) Dördüncü maddedeki malzemenin uygunluğunun tespit edilebilmesi için 1 m² ebadında amblemsiz bir numune getirilecektir.

İsmail Bilel

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ

Baki YILDIRIM

TMM

- 6) Yklenici teknik Őartnamedeki maddeleri harfiyen karŐılamakla ykmldr. Teknik Őartnameye uymadan getirilen rnler kesinlikle kabul edilemeyecektir.
- 7) Teklif verecek firmalar hastanemiz teknik servisinden her trl bilgiyi alabilecek ve yerinde tespit yapabilecektir.
- 8) Tm malzemenin yapımı, nakliyesi ve montajı tamamen ykleniciye aittir. Yklenici teklifini buna gre verecektir.
- 9) Bu teknik Őartnamede bulunmayan teknik hususlar konusunda nce idari Őartnameye ve szleŐmeye, onlarda bulunmayan hkmler iin ilgili kanun ve ynetmeliklere bakılacaktır.

İŐ bu Őartname 9 (Dokuz) maddeden (iki maddesi 21 (Yirmi bir) bentten) ve iki sayfadan ibaret olup tm ykmllklrinin yerine getirilmesinde hibir ek cret talep edilmeyecektir.

GYAZARI DEVLET HASTANESİ
YILDIZ
TKKY

İlme 2067