

System Check_2450MHz_091008**DUT: Dipole 2450 MHz**

Communication System: CW; Frequency: 2450 MHz; Duty Cycle: 1:1

Medium: MSL_2450_091008 Medium parameters used: $f = 2450$ MHz; $\sigma = 1.93$ mho/m; $\epsilon_r = 53.3$; $\rho = 1000$ kg/m³

Ambient Temperature : 22.5 ; Liquid Temperature : 21.5

DASY4 Configuration:

- Probe: ET3DV6 - SN1787; ConvF(3.96, 3.96, 3.96); Calibrated: 2009/5/26
- Sensor-Surface: 4mm (Mechanical Surface Detection)
- Electronics: DAE3 Sn577; Calibrated: 2009/8/24
- Phantom: ELI 4.0_Front; Type: QDOVA001BB; Serial: 1026
- Measurement SW: DASY4, V4.7 Build 80; Postprocessing SW: SEMCAD, V1.8 Build 186

Pin=100mW/Area Scan (91x91x1): Measurement grid: dx=10mm, dy=10mm

Maximum value of SAR (interpolated) = 5.82 mW/g


Pin=100mW/Zoom Scan (7x7x7)/Cube 0: Measurement grid: dx=5mm, dy=5mm, dz=5mm

Reference Value = 55.3 V/m; Power Drift = 0.014 dB

Peak SAR (extrapolated) = 11.9 W/kg

SAR(1 g) = 5.11 mW/g; SAR(10 g) = 2.35 mW/g

Maximum value of SAR (measured) = 5.68 mW/g



0 dB = 5.68mW/g