



WIRELESS SMOKE & HEAT ALARM

ALARME SANS FIL DE FUMÉE ET DE LA CHALEUR

PART NUMBER: 2GIG-SMKT3-345 * NUMÉRO DE PIÈCE: 2GIG-SMKT3-345

SUPPLY: 4.5Vdc * ALIMENTATION: 4.5Vdc

SENSITIVITY: 3%/ FOOT * SENSIBILITÉ : 3%/PIED

MAX CURRENT: 50mA * COURANT DE MAX : 50mA

ALARM CURRENT: 20µA * COURANT D'ALARME : 20µA

SUPERVISORY CURRENT: 1µA * COURANT DE SURVEILLANCE : 1µA

TEST ONCE A WEEK BY PUSHING TEST/HUSH BUTTON

EXAMINEZ UNE FOIS PAR SEMAINE EN POUSSANT LE BOUTON DE TEST/HUSH

SUPPLEMENTARY HEAT RATING: 135°F

ESTIMATION SUPPLÉMENTAIRE DE LA CHALEUR : 135°F

DO NOT INSTALL IN AMBIENT OVER 100°F

FCC ID: ZFH-SMKT3345

N'INSTALLEZ PAS DANS 100°F FINI AMBIANT

IC: 9640A-SMKT3345

RETURN TO APOLLO FIRE DETECTORS LTD FOR SERVICING
REVENEZ À APOLLO FIRE DETECTORS LTD POUR L'ENTRETIEN

REFER TO INSTALLATION GUIDE 39214-*** REV 1
SE RÉFÉRER À GUIDE D'INSTALLATION 39214-*** REV 1



NOTE ONE DETECTOR EVERY 4'
DÉTECTEUR DE L'EMPLACEMENT
UN TOUS LES 4'

MANUFACTURED BY
APOLLO FIRE DETECTORS LTD.,
36 BROOKSIDE ROAD, HAVANT,
HANTS, PO9 1JR, UK,
MADE IN THE UK

WARNING USE ONLY BATTERIES SPECIFIED IN
MARKING. USE OF A DIFFERENT BATTERY WILL
HAVE A DETRIMENTAL EFFECT ON SMOKE HEAT
ALARM OPERATION.

BATTERIES D'AVERTISSEMENT D'UTILISATION
SEULEMENT SPÉCIFIQUES DANS L'INSCRIPTION
L'UTILISATION D'UNE BATTERIE DIFFÉRENTE
EXERCERA UN EFFET NÉFASTE SUR L'OPÉRATION
D'ALARME DE LA CHALEUR DE FUMÉE.

FABRIQUÉE PAR
APOLLO FIRE DETECTORS LTD.,
36 BROOKSIDE ROAD, HAVANT,
HANTS, PO9 1JR, UK
FABRIQUÉ AU ROYAUME-UNI

'HEAT ONLY' MODE: