

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany




Bestandsinfo

Machinetrein: motor 2 lager nieuw

Beschrijving

Component:	Type:	Naam:	Monteren:
Machine A:	Pomp	Pomp 1	Statische machine
Koppeling 1:	Standaard		
Machine B:	Motor	Motor 2	4 voeten

Afmetingen/afstanden (grafisch)



Afmetingen/afstanden

Koppeling 1:


Koppelingsdiameter	95 [mm]
Afstand tot de rechtse machine	350 [mm]
Toerental	3000 [Toerental]

Machine A:


Machine B:

Lengte	255 [mm]
--------	----------

Resultaatgrafiek



Tekenconventie



Correcties

	verticaal	horizontaal Eenheden
<i>Machine A:</i>		
Stationaire machine		
<i>Machine B:</i>		
Voet 1	-0,09	-0,05 [mm]
Voet 2	-0,13	-0,07 [mm]

Koppelingresultaten

	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>		
<i>Actueel min specificatie</i>		
Opening	-0,02	-0,01 [mm]
Offset	0,03	0,03 [mm]
<i>Actueel</i>		
Opening	-0,02	-0,01 [mm]
Offset	0,03	0,03 [mm]

Metingen

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Koppeling 1:			
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,008 mm 29-7-2020 12:55:57
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	0,00 mm	-0,01 mm	
Offset	0,09 mm	0,03 mm	
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,009 mm 29-7-2020 13:07:11
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	0,00 mm	-0,01 mm	
Offset	0,08 mm	0,03 mm	
  intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,009 mm 29-7-2020 13:38:56
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,02 mm	-0,01 mm	
Offset	0,03 mm	0,03 mm	

Softfoot*Machine A: Pomp 1*

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Machine B: Motor 2

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Specificaties

verticaal *horizontaal* *Eenheden*

Koppeling 1:

Geen specificaties gedefinieerd!

Toleranties

Matig *OK* *Excellent* *Eenheden*

Koppeling 1:

Koppelingsdiameter: 95 mm

Nadering: Standaardtoleranties

	<i>Matig</i>	<i>OK</i>	<i>Excellent</i>
Opening	0,05	0,03	0,02 [mm]
Offset	0,07	0,05	0,03 [mm]