


<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	ICRA DAMPAK RENOVASI DAN KONSTRUKSI LEVEL II		
	No. Dokumen 0046/SPO/19/III/2016	Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 17 Maret 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Proses mencegah risiko penularan penyakit akibat dari tindakan konstruksi dan renovasi Level II.		
TUJUAN	Untuk meminimalkan risiko terjadinya penularan penyakit kepada pasien akibat dampak dari proses tindakan konstruksi dan renovasi bangunan level II.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 0491/RSSK/SK/XII/2016 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman PPI di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
PROSEDUR	1. Sediakan sarana aktif untuk mencegah debu udara dari penyebaran ke atosfer; 2. Air kabut permukaan kerja untuk mengendalikan debu pada waktu pemotongan; 3. Seal pintu yang tidak terpakai dengan lakban; 4. Tempatkan tirai debu di pintu masuk dan keluar area kerja; 5. Hilangkan atau isolasi sistem HVAC (<i>Heating, Ventilation, dan Air Conditioning</i>) yang sedang dilaksanakan; 6. Setelah selesai kegiatan, lap permukaan kerja dengan pembersihan/ desinfektan; 7. Tutup wadah yang berisi limbah konstruksi sebelum dipindahkan harus tertutup rapat;		
UNIT TERKAIT	1. Semua Unit Kerja 2. Komite PPI 3. Komite K3 4. Pihak Kontraktor		