RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PENGURANGAN RISIKO KEBAKARAN			
	No. Dokumen 0007/SPO/21/I/2016	Revisi	Halaman 1/1	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 27 Januari 2016	dı	Ditetapkan Direktur, rg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi / meninimalisir risiko terjadinya kebakaran di rumah sakit.			
TUJUAN	Agar para petugas mengetahui dan memahami bagaimana cara mengurangi / meninimalisir risiko terjadinya kebakaran di rumah sakit.			
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.			
PROSEDUR	 Petugas melakukan penyimpanan dan penanganan secara aman dan tepat pada bahan-bahan yang mudah terbakar, simpan pada ruangan yang berventilasi, jauh dari sumber api dan jangan gunakan container plastik untuk penyimpanan cairan yang mudah terbakar. Tidak menempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain dan plastik di sembarang tempat. Periksalah kabel listrik yang telah usang dan rusak, lakukan pemeliharaan intalasi listrik oleh tenaga teknisi dengan prosedur yang benar. Tidak Merokok di area Rumah Sakit. Menggunakan stop kontak sesuai dengan kapasitasnya (tidak lebih dari 1.500 watt untuk satu stop kontak) Selalu mencabut/mematikan peraltan elktronik dari stop kontak, setelah tidak lagi mempergunakannya. Tersedia alat pemadam kebakaran di setiap sudut area di Rumah Sakit beserta tata cara penggunaannya. Menjaga agar seluruh peralatan pemadam yang tersedia tidak terhalangi oleh barang apapun. Menjaga agar jalur menuju pintu darurat / jalur evakuasi tidak terhalang meja, almari dan barang lainnya. Membebaskan ruang tangga darurat dari barang apapun. 			

RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PENGURANGAN RISIKO KEBAKARAN			
	No. Dokumen 0007/SPO/21/I/2016	Revisi	Halaman 2/1	
UNIT TERKAIT	Semua Unit Kerja			