



פרק 58/59 – מפרט כללי למרחבים מוגנים ומקלטים

מהדורה ראשונה - מאוחדת – ניסן תשע"ה, אפריל 2015

דף תיקון מס' 2 – תמוז תשע"ז, יולי 2017

דף תיקון זה מבטל את דף תיקון מס' 1

בפרק חלו שינויים כמפורט להלן:

תת-פרק 58/59.06 שונה. במקומו יבוא תת-הפרק הבא:

58/59.06 – מתקני תברואה ומערכות שרברבות במרחבים מוגנים ובמקלטים

58/59.06.00 כללי	מתקני תברואה במרחבים מוגנים יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה, בפרק זה ובפרק 07 – מתקני תברואה. אטימה סביב צנרת חודרת למקלט/מרחב מוגן, ראה תת פרק 58/59.09 להלן.
58/59.06.01 הכנה למזגן מפוצל	במוצא מי העיבוי מהיחידה הפנימית של מזגן מפוצל, יותקן ברז לסגירת המוצא כלפי חוץ, וברז שני המאפשר ניקוז היחידה לתוך המרחב המוגן או לחילופין, יותקן ברז תלת דרכי, כאמור במסמכי החוזה.
58/59.06.01 משאבות	משאבות ידניות או חשמליות, לרבות לוחות פיקוד, יותקנו במקלטים כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, משאבה חשמלית תהיה מטיפוס תת מימי (טבולה), צנטריפוגית, מיועדת לשפכים גולמיים, בעלת מעבר חופשי של 65 מ"מ לפחות ותעמוד בדרישות ת"י 1890. המשאבה תותקן על מסילה והוצאתה מהבור תתבצע ללא צורך בכניסה אליו. צינור הסניקה של המשאבות יהיה בקוטר 3" לפחות. לכל משאבה יותקן שסתום אל-חוזר מתאים לשפכים גולמיים. פעולת המשאבה החשמלית תהיה אוטומטית באמצעות מצופים.

חשמל למשאבה:

- בסמוך למשאבה החשמלית יותקן לוח חשמל. לוח החשמל ייבנה לפי דרישות פרק 08 תת פרק "לוחות חשמל למתח נמוך".
- הלוח יותקן החל מגובה 140 ס"מ מרצפת המקלט ויכלול:
- מתנע ידני חצי אוטומטי עם הגנה מגנטית והגנה תרמית ניתנת לכיוונון ;
 - מתנע. כאשר מנוע המשאבה הוא מעל 1.5 כ"ס, יצויד המנוע במתנע רך ;
 - שני לחצנים, האחד לניסוי המשאבה החשמלית והשני לאתחול (Reset) ;

- ד. שנאי מתח 24/230 וולט עבור מערכת הפיקוד ;
- ה. מא"ז עם ניתוק ה-0 למערכת הפיקוד ;
- ו. מערכת פיקוד אשר תפעיל את המשאבה עם עליית מפלס הנוזלים בבור האיסוף, תפסיק את פעולת המשאבה במצב של חוסר נוזלים ותפעיל מערכת התראה ;
- ז. מערכת התראה אור קולית להתראה בפני תקלה בפעולת המשאבה או עליית הנוזלים מעל למפלס מתוכנן.
- הציוד החשמלי יעמוד בדרגות הגנה כאמור להלן :
- א. המנוע החשמלי IP68, לוח החשמל IP54, יתר הציוד IP44, לפי ת"י 60529 ;
- ב. כל הציוד יעמוד בדרגת הגנה IK07 לפי תקן IEC62262.

סעיף 58.09.00.11 שונה. במקומו יבוא הסעיף הבא :

- משאבה חשמלית כאמור בסעיף 58/59.06.01 לעיל תימדד כקומפלט. 58/59.00.11
- המשאבה תכלול את האמור בסעיף 58/59.06.01 לגבי משאבה חשמלית, לרבות : משאבות
- מסילה, צינור סניקה, אל-חוזר, מערכת החשמל ופיקוד עד לחיבורה אל תא הבויב.

דף זה יהווה חלק מהחוזה, רק אם יאוזכר ויצורף למסמכי החוזה.
