Тип обслуживания	**ТО-1**
Периодичность	ежемесячно
Система пожарной сигнализации БОЛИД С2000	Визуальный осмотр оборудования. Проверка состояния панелей и контроллеров; Проверка индикации тревог и неисправностей; Проверка связи между устройствами. Выборочная проверка пожарных извещателей. Проверка ручных извещателей. Проверка журналов событий. Проверка исправности адресных линий и шлейфов; Очистка оборудования от загрязнений. Проверка передачи сигналов.
Система СОУЭ	Проверка сирен и громкоговорителей; Проверка световых табло; Проверка запуска оповещения.
Система FM-200	Проверка состояния баллонов; Проверка давления; Проверка пусковых цепей; Проверка предупреждающей сигнализации. Проверка блокировок.
Спринклерная система	Проверка давления; Проверка состояния трубопроводов; Проверка положения задвижек; Проверка сигнализаторов потока; Визуальный осмотр оросителей.
ИБП и аккумуляторные батареи	Проверка состояния ИБП; Проверка индикации; Замер напряжения аккумуляторов; Проверка отсутствия повреждений.

PUBLIC