

中华人民共和国国家标准

GB 21551.6—2010

家用和类似用途电器的抗菌、除菌、 净化功能 空调器的特殊要求

Antibacterial and cleaning function for household and similar electrical appliances—Particular requirements of air conditioner

2011-01-14 发布 2011-09-15 实施

前 言

本部分的全部技术内容为强制性。

GB 21551《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能》系列标准由若干部分组成,第1部分为通则,其他部分为特殊要求。

本部分是 GB 21551 的第 6 部分。

本部分与 GB 21551.1—2008《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 通则》配合使用。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国家用电器标准化技术委员会(SAC/TC 46)归口。

本部分起草单位:中国家用电器研究院、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、美的集团有限公司、海尔集团公司、珠海格力电器股份有限公司。

本部分主要起草人:张铁雁、李一、刘凡、姚孝元、郑崇开、张桃、张守信。

家用和类似用途电器的抗菌、除菌、 净化功能 空调器的特殊要求

1 范围

GB 21551 的本部分规定了具有抗菌、除菌、室内空气净化功能的房间空气调节器(以下简称:抗菌净化空调器)的卫生要求、检验方法和标志。

本部分适用于家用和类似用途的抗菌净化空调器。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB 21551 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

- GB/T 18883-2002 室内空气质量标准
- GB 21551.1-2008 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 通则
- GB 21551.2—2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求
- GB 21551.3-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求
- WS/T 206 公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法-光散射法

《消毒技术规范》(卫生部 2002 年版)

3 术语和定义

GB 21551.1-2008 确立的以及下列术语和定义适用于 GB 21551 的本部分。

3. 1

室内空气净化功能 function of indoor air cleaning

采用某些技术或方法使室内空气中的颗粒物、气态污染物浓度明显降低。

3. 2

洁净空气量 air cleaning ability

器具去除某一种空气污染物的能力。

3.3

净化效率 cleaning efficiency

抗菌净化空调器中净化装置净化处理室内空气的能力,以洁净空气量与抗菌除菌空调器额定送风量的比值 η 表示。

4 卫生要求

4.1 卫生安全性

- 4.1.1 抗菌净化空调器应符合 GB 21551.1-2008 中 4.2 的要求。
- 4.1.2 抗菌净化空调器本身所产生的有害物质应符合表1中的要求。

表	1	有:	害	物	质	要	求
14		'H	古	7 23 ,	ルベ	巫	7

有 害 物 质	指 标		
臭氧浓度(出风口 5 cm 处)	\leq 0.10 mg/m ³		
紫外线强度(装置周边 5 cm 处)	\leq 5 $\mu \mathrm{W/cm^2}$		
TVOC 浓度(出风口 20 cm 处)	≤0.15 mg/m³		
PM10 浓度(出风口 20 cm 处)	≪0.07 mg/m³		

- 4.1.3 抗菌净化空调器室内机部件及相关部件经过抗菌处理或使用抗菌材料的,其使用的抗菌材料应符合 GB 21551.2—2010 中第 4 章的要求。
- 4.1.4 抗菌净化空调器的净化材料应能够更换或再生,净化装置能够清洗和消毒。

4.2 功能性

4.2.1 抗菌净化空调器的抗菌(除菌)功能应达到下述要求:

在模拟现场试验条件下运行1h,其抗菌(除菌率)大于或等于50%。

4.2.2 抗菌净化空调器的空气净化性能应至少达到表 2 中的一项指标。

表 2 净化性能指标

污 染 物	净 化 效 率(η)
PM10 颗粒物	≥40%
甲醛、氨、苯	≥25 %

5 检验方法

5.1 卫生安全性检验

- 5.1.1 抗菌净化空调器使用的抗菌、除菌、净化部件和材料按 GB 21551.2—2010 进行。
- 5.1.2 对抗菌净化空调器净化装置本身可能产生的有害因素检验时,均要用试验室检测值减去试验室 环境本底浓度值作为检验结果值。
- 5.1.3 抗菌净化空调器出风口臭氧浓度的检验采用 GB/T 18883—2002 中附录 A 紫外光度法。
- 5.1.4 抗菌净化空调器紫外线泄漏强度的检验采用《消毒技术规范》(卫生部 2002 年版)中 4.4 的规定。
- 5.1.5 抗菌净化空调器出风口挥发性有机物(TVOC)浓度的检验采用 GB/T 18883—2002 中附录 C 热解析/毛细管气相色谱法。
- 5.1.6 抗菌净化空调器出风口 PM10 颗粒物浓度的检验采用 WS/T 206 规定的光散射法。

5.2 功能性检验

5.2.1 抗菌、除菌功能检验

抗菌净化空调器的抗菌、除菌率检验方法采用 GB 21551.3—2010 中附录 A 的方法。

5.2.2 净化功能检验

- 5.2.2.1 抗菌净化空调器 PM10 颗粒物的净化效率检验采用 WS/T 206 规定的光散色法。
- 5.2.2.2 抗菌净化空调器甲醛、氨和苯的净化效率检验采用 GB/T 18883—2002 中附录 C 的方法。

6 标志

6.1 标志原则

6.1.1 抗菌净化空调器产品标识应符合 GB 21551.1—2008 中第 5 章的要求。

- 6.1.2 抗菌净化空调器应在产品使用说明书中具体标明其产品具有本标准规定的功能、指标及净化材料更换或再生周期与方法。
- 6.2 抗菌、除菌、空气净化功能标志
- 6.2.1 符合本部分 4.2.1 要求的抗菌净化空调器,可以在产品包装箱、产品铭牌上使用"抗菌、除菌"文字说明。
- 6.2.2 符合本部分 4.2.2 要求的抗菌净化空调器,可以在产品包装箱、产品铭牌上使用"空气净化功能"文字说明,但要标明对哪种空气污染物具有净化作用。
- 6.2.3 同一产品具有上述两种功能的,可在产品包装箱、产品铭牌上同时使用"抗菌、除菌"和"空气净化功能"两种文字说明。